

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

086


2/2

PROTIPOŽÁRNÍ TEXTILNÍ UZÁVĚR-ROLETA, KOUŘOTĚSNÝ, SE ZPRÁPĚNÍM

POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-Sm 90 DP1+C3

ROZMĚR ZAKRÝVANÉHO OTVORU **2300x2500 MM**

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ – NAPŘ. PŮDORYS M.Č. 0109a–0109b



0109a

CHODBA

0109b

CHODBA

SKRÁPĚNÍ-PŘÍVOD POŽ.VODY DO 1M OD POŽ. UZÁVĚRU

SCHÉMA KASTLÍKU





SCHÉMA VODÍČÍ LIŠTY



POZNÁMKA:

– KOTVENO DO POMOCNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE Z UZAVŘENÝCH PROFILU JACK 120x100x6+100x100x6 MM