OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	Σ
068 1/2	STŘEŠNÍ DVOUÚROVŇOVÁ EL. VYHŘÍVANÁ VPUSŤ DN 75 MM, S VRCHNÍ IZOLACÍ Z MODIFIKOVANÝCH SBS PÁSŮ	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

NA PLOCHÉ JEDNOPLÁŠŤOVÉ STŘEŠE, S VRCHNÍ HYDROIZOLACÍ Z ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ NAD POTRUBNÍ POŠTOU, V KOMOŘE SÁNÍ PRO ENERGOCENTRUM

– DVOUÚROVŇOVÁ VPUSŤ SLOŽENÁ ZE STŘEŠNÍ VPUSTI A NÁSTAVCE NA PLOCHÉ STŘEŠE S VRCHNÍ HYDROIZOLACÍ Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ A PAROZÁBRANOU Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ, VČETNĚ OCHRANNÉHO KOŠE PROTI NEČISTOTÁM

STŘEŠNÍ VPUSŤ (VTOK)
– DN 75 MM SE SVISLÝM ODTOKEM
– OSAZENA JAKO SPODNÍ DÍL, NAPOJENA NA PAROZÁBRANU
– TĚLESO VTOKU Z PP, TEPELNĚ IZOLOVÁNO
– INTEGROVANÁ BITUMENOVÁ MANŽETA (MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS), NA VTOK NAPOJENA PAROZÁBRANA (V DOBĚ VÝSTAVBY FUNGUJE JAKO PROVIZORNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA)
– S EL. VYHŘÍVÁNÍM SE SAMOREGULAČNÍM TOPNÝM KABELEM NAPOJENÝM NA 230 V, 50 Hz, PŘÍKON 10–30 W, TŘÍDA OCHRANY KRYTÍ IP67 – NAPOJENÍ DLE PD ELEKTRO
– NAPOJENÍ PŘÍMO NA ODPADNÍ POTRUBÍ DLE PD ZTI
– CERTIFIKACE ČSN EN 1253–2:2016 – PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY – ČÁST 2: STŘEŠNÍ VTOKY A PODLAHOVÉ VPUSTI BEZ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY, TŘÍDA ZATÍŽENÍ H 1,5
– S POŽADOVANÝM MIN. PRŮTOKEM 8,1 l/s

NÁSTAVEC STŘEŠNÍ VPUSTI
– NÁSTAVEC VHODNÝ PRO VPUSŤ DN 75 MM
– INTEGROVANÁ BITUMENOVÁ MANŽETA (MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS), NA NÁSTAVEC NAPOJENA HLAVNÍ HYDROIZOLACE
– NÁSTAVEC SVISLÝ, TEPELNĚ IZOLOVANÝ, KONSTRUKCE Z PP, VODOTĚSNÝ, S NAPOJOVACÍM LÍMCEM A TĚSNĚNÍM, PRO TLOUŠŤKU TEP. IZOLACE DLE SKLADBY STŘECHY (NUTNO PŘEMĚŘIT PŘED REALIZACÍ). SKLADBA R8 MIN.140 MM
– SOUČÁSTÍ VTOKU INTEGROVANÝ PŘÍŘEZ HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÉHO PÁSU (DLE SKLADBY STŘECHY)
– VYHŘÍVANÉ PROVEDENÍ
– NAPOJENO DO VPUSTI, MIN. DÉLKA VSUNUTÍ DO VPUSTI 40 MM
– VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ PŘES TEPELNOU IZOLACI DO PODKLADNÍ KONSTRUKCE, ABY BYLO ZNEMOŽNĚNO PŘÍPADNÉMU VYSUNUTÍ Z VPUSTI
– CERTIFIKACE ČSN EN 1253–2:2016 –PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY – ČÁST 2: STŘEŠNÍ VTOKY A PODLAHOVÉ VPUSTI BEZ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY, TŘÍDA ZATÍŽENÍ H 1,5

OCHRANNÝ ZACHYTÁVACÍ KOŠ

POZN.:
– PŘIPOJENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO ODBORNOU FIRMOU V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY
– DETAILY A DOPLŇUJÍCÍ TECH. INFORMACE VIZ. DETAILY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ