

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

077

2/2

PROTIPOŽÁRNÍ TEXTILNÍ UZÁVĚR-ROLETA, FASÁDNÍ

POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 90 DP1+C3, BEZ ZKRÁPĚNÍ

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU **1800x2350 MM** / ROZMĚR ČISTÉHO OTVORU 1700x2300 MM
(OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ ZATEPLENO TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY TL.50 MM)

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ – PŮDORYS M.Č. 0107b-0167a (CHLADÍCÍ BOX)




SCHÉMA KASTLÍKU





SCHÉMA VODÍCÍ LIŠTY



POZNÁMKA:

– KOTVENO DO ZDIVA Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ, NA MATLU PRO TENKÉ SPÁRY, NAPŘ. CHEMICKOU KOTVOU