

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

091

2/3

PRVKY SYSTÉMU:
KOMPLET PRO 8.NP

U1 – NEREZOVÝ KOTVICÍ BOD PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE 27 KS
– DÉLKA 200 MM, PRŮMĚR SLOUPKU 16 MM
– INSTALACE DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ V OCELOVÉM NOSNÍKU POMOCÍ KONTRAMATKY

U1x – NEREZOVÝ KOTVICÍ BOD PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE 9 KS
– DÉLKA 200 MM, PRŮMĚR SLOUPKU 16 MM, DOPLNĚNÝ O ZTUŽUJÍCÍ TRUBKU VNĚJŠÍ Ø 42 MM
– INSTALACE DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ V OCELOVÉM NOSNÍKU POMOCÍ KONTRAMATKY

– KLADKA ZLOMOVÉHO BODU 10 KS
– PERMANENTNÍ NEREZOVÉ LANO TL. 6 MM (3 ÚSEKY), CELKEM 104 M S PEVNOU A NAPÍNACÍ KONCOVKOU
– ŠTÍTKY, 6 KS
– KONCOVKA K NEREZOVÉMU LANU NAPÍNACÍ, 6 KS
– KONCOVKA K NEREZOVÉMU LANU PEVNÁ, 6 KS

MATERIÁL:

– NEREZOVÁ OCEL 1.4301

UPOZORNĚNÍ:

- SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 MM NEBO NÁRAZ NA NÍŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU
- ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM
- PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!

POZNÁMKA:

- PŘED PROVÁDĚNÍM NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ
- PŘED PROVÁDĚNÍM PŘEDLOŽIT PROJEKTANTOVI NÁVRH ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU PROVEDENÝ SPECIALIZOVANOU FIRMOU – SOUČÁST DODÁVKY