

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

Σ

0153

I.FÁZE

195M

II.FÁZE

0M

CHRÁNIČKA ELEKTROINSTALAČNÍCH ROZVODŮ:

- VČETNĚ OCHRÁNĚNÍ POTRUBÍ OBETONOVÁNÍM
- OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA
- MATERIÁL HDPE (polyethylen s vysokou hustotou)
- VNĚJŠÍ Ø 160 MM, VNITŘNÍ Ø MIN. 135 MM, MIN. POLOMĚR OBLOUKU 500 MM
- DVOUPLÁŠŤOVÁ TRUBKA URČENÁ PRO MECHANICKOU OCHRANU ELEKTROINSTALACÍ
- TRUBKA VYRÁBĚNÁ DLE ČSN EN 50086-2-4
- SOUČÁSTÍ KAŽDÉHO SVITKU ZATAHOVACÍ DRÁT NEBO PROVÁZEK A NASAZENÁ SPOJKA
- STUPEŇ OCHRANY IP 40

POZNÁMKA:

- V PŘÍPADĚ MECHANICKÉHO ZHUTŇOVÁNÍ VRSTEV NAD CHRÁNIČKOU JE TŘEBA DBÁT NA TO, ABY NEBYLY PŘEKROČENY HODNOTY DOVOLENÉHO ZATÍŽENÍ CHRÁNIČKY >450N/20 cm
- MNOŽSTVÍ UDÁVÁNO BEZ PROŘEZU

