OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	Σ

	I.FÁZE	18
	II.FÁZE	65

0100

VYBAVENÍ BĚŽNÉ HYGIENICKÉ BUŇKY NA LŮŽKOVÝCH POKOJÍCH

– 2 VODOROVNÁ MADLA PO STRANÁCH ZÁCHODOVÉ MÍSY, V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 600 MM, VE VÝŠI 800 MM NAD PODLAHOU, U ZÁCHODOVÉ MÍSY S PŘÍSTUPEM JEN Z JEDNÉ STRANY MADLO NA STRANĚ PŘÍSTUPU SKLOPNÉ S PŘESAHEM PŘES ZÁCHODOVOU MÍSU 100 MM, MADLO NA OPAČNÉ STRANĚ ZÁCHODOVÉ MÍSY PEVNÉ S PŘESAHEM PŘES ZÁCHODOVOU MÍSU 200 MM

– 1 SKLOPNÉ SEDÁTKO O ROZMĚRECH 450 x 450 MM VE SPRŠE OSAZENÉ VE VÝŠI 460 MM NAD PODLAHOU A V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 600 MM OD ROHU SPRCHOVÉHO KOUTU.

– 1 VODOROVNÉ A 1 SVISLÉ PEVNÉ MADLO V MÍSTĚ RUČNÍ SPRCHY.
VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠI 800 MM NAD PODLAHOU, NEJMÉNĚ 600 MM DLOUHÉ, UMÍSTĚNO NEJVÝŠE 300 MM OD ROHU SPRCHOVÉHO KOUTU, SVISLÉ MADLO DLOUHÉ NEJMÉNĚ 500 MM A UMÍSTĚNO 900 MM OD ROHU SPRCHOVÉHO KOUTU

– 1 VODOROVNÉ SKLOPNÉ MADLO V PROSTORU MEZI SEDÁTKEM A VOLNÝM PROSTOREM PRO VOZÍK, VE VZDÁLENOSTI 300 MM OD OSY SEDÁTKA A VE VÝŠI 800 MM NAD PODLAHOU.

POZNÁMKA:
VYBAVENÍ HYG. BOXU BUDE PROVEDENO VE STANDARDECH DLE VYHL. Č. 398/2009 Sb.

BARVA:
– BÍLÝ KOMAXIT

POZNÁMKA:
– STAVEBNÍ PROSTOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	Σ

I.FÁZE 1
II.FÁZE

(0101)

VYBAVENÍ WC INVALIDNÍ

1. UMYVADLO – NE ZDRAVOTNÍ, doporučujeme v šíři 500 mm z důvodu ponechání volné manipulační plochy v kabině a musí umožnit podjetí vozíčkáři. Výška horní hrany 800 mm nad podlahou. (DODÁVKA ZTI)

2. STOJÁNKOVÁ BATERIE – NE ZDRAVOTNÍ (DODÁVKA ZTI)

4. BOČNÍ OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, umístit před čelo mísy a v dosahu osoby sedící na míse. (DODÁVKA ZTI)

5. SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ, umístit před čelo mísy a v dosahu osoby sedící na míse. Výška 900 mm nad podlahou, s popiskem nouzového volání (DODÁVKA SLB)

6. SKLOPNÝ PŘEBALOVACÍ PULT, doporučujeme umístit spodní hranou ve výšce 800–820 mm, cca 900 mm od vstupních dveří. Horizontální závěsný přebalovací pult, orientační rozměry 870x457x457mm; vyrobeno z plastu ABS; vybaveno bezpečnostními popruhy, zásobníkem hygienických sáčků na použité pleny; šedá barva; nosnost min. 22,7kg; včetně úchytové sady

7. ZÁSOBNÍK NA RUČNÍKY (SUŠÁK) A MÝDELNÍK osadit spodní hranou do výšky max. 1200 mm. (DODÁVKA LT)

A–VNITŘNÍ STRANA DVEŘNÍHO KŘÍDLA VODOROVNÉ MADLO (MATNÝ NEREZ) VE VÝŠCE 800–900 mm (NA CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ)

B–NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VE VÝŠCE 1200 mm NAD PODLAHOU HÁČKY NA ODĚV (DODÁVKA LT)

C– ŠTÍTEK NA DVEŘE–OZNAČENÍ ÚČELU MÍSTNOSTI PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE; UMÍSTĚNO 200 MM NAD KLIKOU, PROVEDENO V SOULADU S POŽADAVKY VYHLÁŠKY Č.398/ 2009 SB., ŠTÍTEK Z MATNÉHO NEREZU S HMATNÝM ORIENTAČNÍM ZNAKEM A PŘÍSLUŠNÝM NÁPISEM V BRAILLOVĚ PÍSMU S PARAMETRY STANDARDNÍM SAZBY

E–NA VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA PIKTOGRAM SYMBOLU ZAŘÍZENÍ PROSTORU PRO OSOBY NA VOZÍKU 150x150mm A SYMBOL PROSTORU S PŘEBALOVACÍM PULTEM (SAMOSTATNÝ VÝROBEK PSV)

Fa–VYPÍNAČ, VÝŠKA VYPÍNAČE NA STŘED 850 mm (DODÁVKA EL)

Fb–SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ S POPISKOU: "NOUZOVÉ VOLÁNÍ", VÝŠKA 150 mm NAD PODLAHOU (DODÁVKA SLB)

K–SKLOPNÉ MADLO (MATNÝ NEREZ) DÉLKY min. 650 mm, VÝŠKA 800 mm NAD PODLAHOU, MUSÍ UNÉST ZATÍŽENÍ 150kg

L–PEVNÉ MADLO (MATNÝ NEREZ) MIN. 750mm, VÝŠKA 800 mm NAD PODLAHOU, MUSÍ UNÉST ZATÍŽENÍ 150 kg

M–OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VE VÝŠCE MAX. 1200 mm (DODÁVKA ZTI)

N–HORNÍ HRANA SEDÁTKA ZÁCHODOVÉ MÍSY VE VÝŠCE 460mm (DODÁVKA ZTI)

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA

I.FÁZE

(0101)

O–OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, SPODNÍ HRANOU VE VÝŠCE 1100 mm (DODÁVKA ZTI)

P–DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR, SPODNÍ HRANOU VE VÝŠCE 1200 mm (DODÁVKA LT)

Q–SVISLÉ MADLO (MATNÝ NEREZ) DL. 500mm OD VÝŠKY 800 mm SPODNÍ HRANOU
T–SKLOPNÉ ZRACADLO DO VÝŠKY SPODNÍ HRANY 1050 MM, OVLÁDACÍ PÁKA NES,Í VYSTUPOVAT DO PROSTORU NEBO PEVNÉ ZRCADLO SE SPODNÍ HRANOU 900mm A HORNÍ 1800mm, MATERIÁL MATNÝ NEREZ

U–HÁČKY VE VÝŠCE 1200 mm NAD PODLAHOU (DODÁVKA LT)

V–MALÝ ODPADKOVÝ KOŠ BEZ VÍKA (DODÁVKA LT)

POZNÁMKA:
– STAVEBNÍ PROSTOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	Σ

	I.FÁZE	12
	II.FÁZE	–

0102

VYBAVENÍ WC INVALIDNÍ

1. UMYVADLO – NE ZDRAVOTNÍ, doporučujeme v šíři 500 mm z důvodu ponechání volné manipulační plochy v kabině a musí umožnit podjetí vozíčkáři. Výška horní hrany 800 mm nad podlahou. (DODÁVKA ZTI)

2. STOJÁNKOVÁ BATERIE–NE ZDRAVOTNÍ (DODÁVKA ZTI)

4. BOČNÍ OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, umístit před čelo mísy a v dosahu osoby sedící na míse (DODÁVKA ZTI)

5. SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ, umístit před čelo mísy a v dosahu osoby sedící na míse. Výška 900 mm nad podlahou, s popiskem nouzového volání (DODÁVKA SLB)

7. ZÁSOBNÍK NA RUČNÍKY (SUŠÁK) A MÝDELNÍK osadit spodní hranou do výšky max. 1200 mm. (DODÁVKA LT)

A–VNITŘNÍ STRANA DVEŘNÍHO KŘÍDLA VODOROVNÉ MADLO (MATNÝ NEREZ) VE VÝŠCE 800–900 mm (NA CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ)

B–NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VE VÝŠCE 1200 mm NAD PODLAHOU HÁČKY NA ODĚV (DODÁVKA LT)

C– ŠTÍTEK NA DVEŘE–OZNAČENÍ ÚČELU MÍSTNOSTI PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE; UMÍSTĚNO 200 MM NAD KLIKOU, PROVEDENO V SOULADU S POŽADAVKY VYHLÁŠKY Č.398/ 2009 SB., ŠTÍTEK Z MATNÉHO NEREZU S HMATNÝM ORIENTAČNÍM ZNAKEM A PŘÍSLUŠNÝM NÁPISEM V BRAILLOVĚ PÍSMU S PARAMETRY STANDARDNÍM SAZBY

E–NA VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA PIKTOGRAM SYMBOLU ZAŘÍZENÍ PROSTORU PRO OSOBY NA VOZÍKU 150x150mm (SAMOSTATNÝ VÝROBEK PSV)

Fa–VYPÍNAČ, VÝŠKA VYPÍNAČE NA STŘED 850 mm (DODÁVKA EL)

Fb–SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ S POPISKOU: "NOUZOVÉ VOLÁNÍ", VÝŠKA 150 mm NAD PODLAHOU (DODÁVKA SLB)

K–SKLOPNÉ MADLO (MATNÝ NEREZ) DÉLKY min. 650 mm, VÝŠKA 800 mm NAD PODLAHOU, MUSÍ UNÉST ZATÍŽENÍ 150kg

L–PEVNÉ MADLO (MATNÝ NEREZ) MIN. 750mm, VÝŠKA 800 mm NAD PODLAHOU, MUSÍ UNÉST ZATÍŽENÍ 150 kg

M–OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VE VÝŠCE MAX. 1200 mm (DODÁVKA ZTI)

N–HORNÍ HRANA SEDÁTKA ZÁCHODOVÉ MÍSY VE VÝŠCE 460mm (DODÁVKA ZTI)

O–OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, SPODNÍ HRANOU VE VÝŠCE 1100 mm (DODÁVKA ZTI)

P–DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR, SPODNÍ HRANOU VE VÝŠCE 1200 mm (DODÁVKA LT)

Q–SVISLÉ MADLO (MATNÝ NEREZ) DL. 500mm OD VÝŠKY 800 mm SPODNÍ HRANOU

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA

0102

T–SKLOPNÉ ZRACADLO DO VÝŠKY SPODNÍ HRANY 1050 MM, OVLÁDACÍ PÁKA NESMÍ VYSTUPOVAT DO PROSTORU NEBO PEVNÉ ZRCADLO SE SPODNÍ HRANOU 900mm A HORNÍ 1800mm, MATERIÁL MATNÝ NEREZ

U–HÁČKY VE VÝŠCE 1200 mm NAD PODLAHOU (DODÁVKA LT)

V–MALÝ ODPADKOVÝ KOŠ BEZ VÍKA (DODÁVKA LT)

POZNÁMKA:
- STAVEBNÍ PROSTOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

I.FÁZE





OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA
0102	I.FÁZE



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA
0102	I.FÁZE



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA
0102	I.FÁZE





OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA
0102	I.FÁZE



OBKLAD KONTRASTNÍ VŮČI ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM (DLE PD INTERIÉRU)

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA
0102	I.FÁZE





OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA
0102	I.FÁZE



OBKLAD KONTRASTNÍ VŮČI ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM (DLE PD INTERIÉRU)



OBKLAD KONTRASTNÍ VŮČI ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM (DLE PD INTERIÉRU)

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	Σ

	I.FÁZE	4
	II.FÁZE	

0103

VYBAVENÍ PŘEVLÉKACÍHO BOXU PRO IMOBILNÍ

A–VNITŘNÍ STRANA DVEŘNÍHO KŘÍDLA VODOROVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) VE VÝŠCE 800–900 mm (NA CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ)

B–NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VE VÝŠCE 1200 mm NAD PODLAHOU HÁČKY NA ODĚV (DODÁVKA LT)

C– ŠTÍTEK NA DVEŘE–OZNAČENÍ ÚČELU MÍSTNOSTI PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE; UMÍSTĚNO 200 MM NAD KLIKOU, PROVEDENO V SOULADU S POŽADAVKY VYHLÁŠKY Č.398/ 2009 SB., ŠTÍTEK Z MATNÉHO NEREZU S HMATNÝM ORIENTAČNÍM ZNAKEM A PŘÍSLUŠNÝM NÁPISEM V BRAILLOVĚ PÍSMU S PARAMETRY STANDARDNÍM SAZBY

E–NA VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA PIKTOGRAM SYMBOLU ZAŘÍZENÍ PROSTORU PRO OSOBY NA VOZÍKU 150x150mm (SAMOSTATNÝ VÝROBEK PSV)

H–SKLOPNÉ SEDÁTKO O ROZMĚRU 450x450 MM (MATNÝ NEREZ), HORNÍ HRANA SKLOPNÉHO SEDÁTKA VE VÝŠCE 460mm

I–VODOROVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DÉLKY 300 mm, VÝŠKA 800mm NAD PODLAHOU, 300 mm OD ROHU

T– ZRACADLO DO VÝŠKY SPODNÍ HRANY 600 MM A HORNÍ 1800mm, MATERIÁL MATNÝ NEREZ

U–HÁČKY VE VÝŠCE 1200 mm NAD PODLAHOU (DODÁVKA LT)

POZNÁMKA:
– STAVEBNÍ PROSTOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

I.FÁZE



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA

0103

I.FÁZE



I.FÁZE



I.FÁZE



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	Σ

	I.FÁZE	4
	II.FÁZE	4

0104

VYBAVENÍ HYGIENICKÉ BUŇKY PRO IMOBILNÍ

1. UMYVADLO – NE ZDRAVOTNÍ, doporučujeme v šíři 500 mm z důvodu ponechání volné manipulační plochy v kabině a musí umožnit podjetí vozíčkáři. Výška horní hrany 800 mm nad podlahou. (DODÁVKA ZTI)

2. STOJÁNKOVÁ BATERIE – NE ZDRAVOTNÍ (DODÁVKA ZTI)

4. BOČNÍ OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, umístit před čelo mísy a v dosahu osoby sedící na míse (DODÁVKA ZTI)

5. SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ, umístit před čelo mísy a v dosahu osoby sedící na míse. Výška 900 mm nad podlahou, s popiskem nouzového volání (DODÁVKA SLB)

10. MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) VE SPRŠE doporučujeme tvaru L 600/600 mm. Nahradí vodorovné i svislé MADLO (BÍLÝ KOMAXIT)

7. ZÁSOBNÍK NA RUČNÍKY (SUŠÁK) A MÝDELNÍK osadit spodní hranou do výšky max. 1200 mm. (DODÁVKA LT)

C– ŠTÍTEK NA DVEŘE–OZNAČENÍ ÚČELU MÍSTNOSTI PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE; UMÍSTĚNO 200 MM NAD KLIKOU, PROVEDENO V SOULADU S POŽADAVKY VYHLÁŠKY Č.398/ 2009 SB., ŠTÍTEK Z MATNÉHO NEREZU S HMATNÝM ORIENTAČNÍM ZNAKEM A PŘÍSLUŠNÝM NÁPISEM V BRAILLOVĚ PÍSMU S PARAMETRY STANDARDNÍM SAZBY

E–NA VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA PIKTOGRAM SYMBOLU ZAŘÍZENÍ PROSTORU PRO OSOBY NA VOZÍKU 150x150mm (SAMOSTATNÝ VÝROBEK PSV)

Fa–VYPÍNAČ, VÝŠKA VYPÍNAČE NA STŘED 850 mm (DODÁVKA EL)

Fb–SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ S POPISKOU: "NOUZOVÉ VOLÁNÍ", VÝŠKA 150 mm NAD PODLAHOU (DODÁVKA SLB)

G–SKLOPNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT), VÝŠKA 800 MM NAD PODLAHOU, MUSÍ UNÉST ZATÍŽENÍ 150kg

H–SKLOPNÉ SEDÁTKO O ROZMĚRU 450x450 MM (MATNÝ NEREZ), HORNÍ HRANA SKLOPNÉHO SEDÁTKA VE VÝŠCE 460mm

I–VODOROVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DÉLKY 600 m, VÝŠKA 800mm NAD PODLAHOU, 300 mm OD ROHU

J–SVISLÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DÉLKY min. 500 mm UMÍSTĚNÉ 900 mm OD ROHU

K–SKLOPNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DÉLKY min. 650 mm, VÝŠKA 800 mm NAD PODLAHOU, MUSÍ UNÉST ZATÍŽENÍ 150kg

L–PEVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) MIN. 750mm, VÝŠKA 800 mm NAD PODLAHOU, MUSÍ UNÉST ZATÍŽENÍ 150 kg

M–OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VE VÝŠCE MAX. 1200 mm (DODÁVKA ZTI)

N–HORNÍ HRANA SEDÁTKA ZÁCHODOVÉ MÍSY VE VÝŠCE 460mm (DODÁVKA ZTI)

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	Σ
0104	O-OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, SPODNÍ HRANOU VE VÝŠCE 1100 mm (DODÁVKA ZTI) P-DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR, SPODNÍ HRANOU VE VÝŠCE 1200 mm (DODÁVKA LT) Q-SVISLÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DL. 500mm OD VÝŠKY 800 mm SPODNÍ HRANOU T-SKLOPNÉ ZRACADLO DO VÝŠKY SPODNÍ HRANY 1050 MM, OVLÁDACÍ PÁKA NES,Í VYSTUPOVAT DO PROSTORU NEBO PEVNÉ ZRCADLO SE SPODNÍ HRANOU 900mm A HORNÍ 1800mm, MATERIÁL MATNÝ NEREZ U-HÁČKY VE VÝŠCE 1200 mm NAD PODLAHOU (DODÁVKA LT) V-MALÝ ODPADKOVÝ KOŠ BEZ VÍKA (DODÁVKA LT) W-HLINÍKOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE PRO ZAVĚŠENÍ ZÁVĚSŮ – VODÍCÍ TYČ ROHOVÁ VČETNĚ KOTVENÍ DO STĚN A STROPU S KRYCÍMI ROZETKAMI + OMYVATELNÉ ZÁVĚSY DÉLKY CCA 2100 MM DO SPRCHOVÝCH KOUTŮ O PŮDORYSNÝCH ROZMĚRECH ŠÍŘKA 1550 MM – PŘED DODÁNÍM NUTNO PŘEMĚŘIT, OSAZENO VE VÝŠCE 2100 MM – 100% POLYESTER, S MOŽNOSTÍ PRANÍ, VČETNĚ ZÁVĚSNÝCH KROUŽKŮ POZNÁMKA: – STAVEBNÍ PROSTOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ	

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA

0104

I.FÁZE



I.FÁZE



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA

0104

I.FÁZE



I.FÁZE



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	Σ

	I.FÁZE	6
	II.FÁZE	4

0105

VYBAVENÍ ASISTOVANÉ OČISTY PACIENTA

1. UMYVADLO – NE ZDRAVOTNÍ, doporučujeme v šíři 500 mm z důvodu ponechání volné manipulační plochy v kabině a musí umožnit podjetí vozíčkáři. Výška horní hrany 800 mm nad podlahou. (DODÁVKA ZTI)

2. STOJÁNKOVÁ BATERIE – NE ZDRAVOTNÍ (DODÁVKA ZTI)

4. BOČNÍ OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, umístit před čelo mísy a v dosahu osoby sedící na míse (DODÁVKA ZTI)

5. SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ, umístit před čelo mísy a v dosahu osoby sedící na míse. Výška 900 mm nad podlahou, s popiskem nouzového volání s popiskou nouzové volání
· ZÁSOBNÍK NA RUČNÍKY (SUŠÁK) A MÝDELNÍK osadit spodní hranou do výšky max. 1200 mm. (DODÁVKA SLB)

A–VNITŘNÍ STRANA DVEŘNÍHO KŘÍDLA VODOROVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) VE VÝŠCE 800–900 mm (NA CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ)

B–NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VE VÝŠCE 1200 mm NAD PODLAHOU HÁČKY NA ODĚV (DODÁVKA LT)

C– ŠTÍTEK NA DVEŘE–OZNAČENÍ ÚČELU MÍSTNOSTI PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE; UMÍSTĚNO 200 MM NAD KLIKOU, PROVEDENO V SOULADU S POŽADAVKY VYHLÁŠKY Č.398/ 2009 SB., ŠTÍTEK Z MATNÉHO NEREZU S HMATNÝM ORIENTAČNÍM ZNAKEM A PŘÍSLUŠNÝM NÁPISEM V BRAILLOVĚ PÍSMU S PARAMETRY STANDARDNÍM SAZBY

E–NA VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA PIKTOGRAM SYMBOLU ZAŘÍZENÍ PROSTORU PRO OSOBY NA VOZÍKU 150x150mm (SAMOSTATNÝ VÝROBEK PSV)

Fa–VYPÍNAČ, VÝŠKA VYPÍNAČE NA STŘED 850 mm (DODÁVKA EL)

Fb–SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ S POPISKOU: "NOUZOVÉ VOLÁNÍ", VÝŠKA 150 mm NAD PODLAHOU (DODÁVKA SLB)

G–SKLOPNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT), VÝŠKA 800 MM NAD PODLAHOU, MUSÍ UNÉST ZATÍŽENÍ 150kg

H–SKLOPNÉ SEDÁTKO O ROZMĚRU 450x450 MM (MATNÝ NEREZ), HORNÍ HRANA SKLOPNÉHO SEDÁTKA VE VÝŠCE 460mm

I–VODOROVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DÉLKY 600 m, VÝŠKA 800mm NAD PODLAHOU, 300 mm OD ROHU

J–SVISLÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DÉLKY min. 500 mm UMÍSTĚNÉ 900 mm OD ROHU

K–SKLOPNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DÉLKY min. 650 mm, VÝŠKA 800 mm NAD PODLAHOU, MUSÍ UNÉST ZATÍŽENÍ 150kg

L–PEVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) MIN. 750mm, VÝŠKA 800 mm NAD PODLAHOU, MUSÍ UNÉST ZATÍŽENÍ 150 kg

M–OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VE VÝŠCE MAX. 1200 mm (DODÁVKA ZTI)

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	Σ
0105	N–HORNÍ HRANA SEDÁTKA ZÁCHODOVÉ MÍSY VE VÝŠCE 460mm (DODÁVKA ZTI) O–OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ, SPODNÍ HRANOU VE VÝŠCE 1100 mm (DODÁVKA ZTI) P–DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR, SPODNÍ HRANOU VE VÝŠCE 1200 mm (DODÁVKA LT) Q–SVISLÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DL. 500mm OD VÝŠKY 800 mm SPODNÍ HRANOU T–SKLOPNÉ ZRACADLO DO VÝŠKY SPODNÍ HRANY 1050 MM, OVLÁDACÍ PÁKA NES,Í VYSTUPOVAT DO PROSTORU NEBO PEVNÉ ZRCADLO SE SPODNÍ HRANOU 900mm A HORNÍ 1800mm, MATERIÁL MATNÝ NEREZ U–HÁČKY VE VÝŠCE 1200 mm NAD PODLAHOU (DODÁVKA LT) V–MALÝ ODPADKOVÝ KOŠ BEZ VÍKA (DODÁVKA LT) W–HLINÍKOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE PRO ZAVĚŠENÍ ZÁVĚSŮ – VODÍCÍ TYČ ROHOVÁ VČETNĚ KOTVENÍ DO STĚN A STROPU S KRYCÍMI ROZETKAMI + OMYVATELNÉ ZÁVĚSY DÉLKY CCA 2100 MM DO SPRCHOVÝCH KOUTŮ O PŮDORYSNÝCH ROZMĚRECH ŠÍŘKA 1550 MM – PŘED DODÁNÍM NUTNO PŘEMĚŘIT, OSAZENO VE VÝŠCE 2100 MM – 100% POLYESTER, S MOŽNOSTÍ PRANÍ, VČETNĚ ZÁVĚSNÝCH KROUŽKŮ POZNÁMKA: – STAVEBNÍ PROSTOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ	

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA
0105	I.FÁZE



I.FÁZE



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA
0105	I.FÁZE



I.FÁZE



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA

0105

I.FÁZE



I.FÁZE



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	Σ

	I.FÁZE	2
	II.FÁZE	

0106

VYBAVENÍ HYGIENICKÉ BUŇKY

1. UMYVADLO – NE ZDRAVOTNÍ, doporučujeme v šíři 500 mm z důvodu ponechání volné manipulační plochy v kabině a musí umožnit podjetí vozíčkáři. Výška horní hrany 800 mm nad podlahou. (DODÁVKA ZTI)

2. STOJÁNKOVÁ BATERIE – NE ZDRAVOTNÍ (DODÁVKA ZTI)

7. ZÁSOBNÍK NA RUČNÍKY (SUŠÁK) A MÝDELNÍK osadit spodní hranou do výšky max. 1200 mm. (DODÁVKA LT)

A–VNITŘNÍ STRANA DVEŘNÍHO KŘÍDLA VODOROVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) VE VÝŠCE 800–900 mm (NA CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ)

B–NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VE VÝŠCE 1200 mm NAD PODLAHOU HÁČKY NA ODĚV (DODÁVKA LT)

C– ŠTÍTEK NA DVEŘE–OZNAČENÍ ÚČELU MÍSTNOSTI PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE; UMÍSTĚNO 200 MM NAD KLIKOU, PROVEDENO V SOULADU S POŽADAVKY VYHLÁŠKY Č.398/ 2009 SB., ŠTÍTEK Z MATNÉHO NEREZU S HMATNÝM ORIENTAČNÍM ZNAKEM A PŘÍSLUŠNÝM NÁPISEM V BRAILLOVĚ PÍSMU S PARAMETRY STANDARDNÍM SAZBY

E–NA VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA PIKTOGRAM SYMBOLU ZAŘÍZENÍ PROSTORU PRO OSOBY NA VOZÍKU 150x150mm (SAMOSTATNÝ VÝROBEK PSV)

Fa–VYPÍNAČ, VÝŠKA VYPÍNAČE NA STŘED 850 mm (DODÁVKA EL)

Fb–SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ S POPISKOU: "NOUZOVÉ VOLÁNÍ", VÝŠKA 150 mm NAD PODLAHOU (DODÁVKA SLB)

G–DOPORUČENÉ SKLOPNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT), VÝŠKA 800 MM NAD PODLAHOU, MUSÍ UNÉST ZATÍŽENÍ 150kg

H–SKLOPNÉ SEDÁTKO O ROZMĚRU 450x450 MM (MATNÝ NEREZ), HORNÍ HRANA SKLOPNÉHO SEDÁTKA VE VÝŠCE 460mm

I–VODOROVNÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DÉLKY 600 m, VÝŠKA 800mm NAD PODLAHOU, 300 mm OD ROHU

J–SVISLÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DÉLKY min. 500 mm UMÍSTĚNÉ 900 mm OD ROHU

Q–SVISLÉ MADLO (BÍLÝ KOMAXIT) DL. 500mm OD VÝŠKY 800 mm SPODNÍ HRANOU

T–SKLOPNÉ ZRACADLO DO VÝŠKY SPODNÍ HRANY 1050 MM, OVLÁDACÍ PÁKA NES,Í VYSTUPOVAT DO PROSTORU NEBO PEVNÉ ZRCADLO SE SPODNÍ HRANOU 900mm A HORNÍ 1800mm, MATERIÁL MATNÝ NEREZ

U–HÁČKY VE VÝŠCE 1200 mm NAD PODLAHOU (DODÁVKA LT)

V–MALÝ ODPADKOVÝ KOŠ BEZ VÍKA (DODÁVKA LT)

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA
0106	W–HLINÍKOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE PRO ZAVĚŠENÍ ZÁVĚSŮ – VODÍCÍ TYČ ROHOVÁ VČETNĚ KOTVENÍ DO STĚN A STROPU S KRYCÍMI ROZETKAMI + OMYVATELNÉ ZÁVĚSY DÉLKY CCA 2100 MM DO SPRCHOVÝCH KOUTŮ O PŮDORYSNÝCH ROZMĚRECH ŠÍŘKA 1550 MM – PŘED DODÁNÍM NUTNO PŘEMĚŘIT, OSAZENO VE VÝŠCE 2100 MM – 100% POLYESTER, S MOŽNOSTÍ PRANÍ, VČETNĚ ZÁVĚSNÝCH KROUŽKŮ POZNÁMKA: – STAVEBNÍ PROSTOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

I.FÁZE



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA
0106	I.FÁZE



penta	VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. VIKTOR ŠLAPAL	VYPRACOVAL ING. DAVID ZÁPOTOČNÝ	VÝPIS VÝROBKŮ OSTATNÍ
	NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ		A 06–18–P	LIST 209

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ
0107A	ŠKŘÍŇ DO NIK PRO OSAZENÍ HYDRANTU	1.FÁZE	ks 1	ks 1	ks 1	ks 1	ks 1	ks 1	ks 1	ks 1	ks 1	1 ks
	– ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 700x700 MM, PARAPET 950 MM – DVÍŘKA 2–KŘÍDLOVÁ 350+350x700 (parapet ve v.=950) MM	2.FÁZE	ks 1	ks 1	ks 1	ks 1	ks 1	ks 1	ks 1	ks 1	ks 1	– ks

TECHNICKÁ SPECIFIKACE :
– DVÍŘKA LAKOVANÁ Z NEREZ. PLECHU, DVOUKŘÍDLÁ, OZNAČENÁ SYMBOLEM HYDRANTU
– VNITŘNÍ ČÁST NIKY VYPLECHOVANÁ NEREZOVÝM PLECHEM, HLOUBKA NIKY 300 MM, VČETNĚ LEMOVÁNÍ HRANY OTVORU V ÚROVNI STĚNY
– VČETNĚ VYŘÍZNUTÍ KRUHOVÉHO OTVORU V KAŽDÉM KŘÍDLE PRO UMOŽNĚNÍ OTEVÍRÁNÍ A ZAPLOMBOVÁNÍ

MATERIÁL : VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ

BAREVNÉ ŘEŠENÍ: DLE OKOLNÍ FASÁDY,RAL 9003

POZNÁMKA :
– PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEDLOŽIT GP VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ
– PŘED PROVEDENÍM NUTNO PŘEMĚŘIT

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ
0107	ŠKŘÍŇ DO NIK PRO OSAZENÍ HYDRANTU	1.FÁZE	ks 7	ks 8	ks 6	ks 8	ks 6	ks 4	ks 4	ks 6	ks –	49 ks
	– ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 700x700 MM, PARAPET 950 MM – DVÍŘKA 2–KŘÍDLOVÁ 350+350x700 (parapet ve v.=950) MM	2.FÁZE	ks –	ks –	ks –	ks –	ks 2	ks 4	ks 4	ks –	ks –	10 ks

TECHNICKÁ SPECIFIKACE :
– DVÍŘKA BEZRÁMOVÁ, PROSKLENÁ, DVOUKŘÍDLÁ, UCHYCENÁ NA BODOVÝCH TERČÍCH
– DVÍŘKA BUDOU OZNAČENA SYMBOLEM HYDRANTU
– VNITŘNÍ ČÁST NIKY VYPLECHOVANÁ NEREZOVÝM PLECHEM, HLOUBKA NIKY 300 MM, VČETNĚ LEMOVÁNÍ HRANY OTVORU V ÚROVNI STĚNY
– VČETNĚ VYŘÍZNUTÍ KRUHOVÉHO OTVORU V KAŽDÉM KŘÍDLE PRO UMOŽNĚNÍ OTEVÍRÁNÍ A ZAPLOMBOVÁNÍ

ZASKLENÍ:
BEZPEČNOSTNÍ NEROZBITNÉ SKLO, KALENÉ, VRSTVENÉ S FÓLIÍ PVB, MLÉČNÉ, PÍSKOVANÉ, SE SYMBOLY HYDRANTU

MATERIÁL : VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ

POZNÁMKA :
– PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEDLOŽIT GP VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ
– PŘED PROVEDENÍM NUTNO PŘEMĚŘIT

POHLED NA SKŘÍŇKU BEZ DVÍŘEK
(OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRAČNÍ)

POHLED NA SKŘÍŇKU S DVÍŘKY
(OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRAČNÍ)



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ
0108	SKŘÍŇ DO NIK PRO OSAZENÍ PŘENOSNÝCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ (PHP)	1.FÁZE	ks 4	ks 5	ks 5	ks 6	ks 5	ks –	ks –	ks 8	ks –	33 ks
	– ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 700x700 MM, PARAPET 150 MM – DVÍŘKA 2–KŘÍDLOVÁ 350+350x700 (parapet ve v.=150) MM	2.FÁZE	ks –	ks –	ks –	ks –	ks 1	ks 6	ks 6	ks –	ks –	13 ks

TECHNICKÁ SPECIFIKACE :
– DVÍŘKA BEZRÁMOVÁ, PROSKLENÁ, DVOUKŘÍDLÁ, UCHYCENÁ NA BODOVÝCH TERČÍCH
– DVÍŘKA BUDOU OZNAČENA SYMBOLEM PŘENOSNÝCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ
– VNITŘNÍ ČÁST NIKY VYPLECHOVANÁ NEREZOVÝM PLECHEM, HLOUBKA NIKY 300 MM, VČETNĚ LEMOVÁNÍ HRANY OTVORU V ÚROVNI STĚNY
– VČETNĚ VYŘÍZNUTÍ KRUHOVÉHO OTVORU V KAŽDÉM KŘÍDLE PRO UMOŽNĚNÍ OTEVÍRÁNÍ A ZAPLOMBOVÁNÍ
– VČETNĚ ZAJIŠŤOVACÍHO (ÚCHYTNÉHO) SYSTÉMU PRO PHP

ZASKLENÍ:
BEZPEČNOSTNÍ NEROZBITNÉ SKLO, KALENÉ, VRSTVENÉ S FÓLIÍ PVB, MLÉČNÉ, PÍSKOVANÉ, SE SYMBOLY PHP

MATERIÁL : VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ

POZNÁMKA :
– PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEDLOŽIT GP VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ
– PŘED PROVEDENÍM NUTNO PŘEMĚŘIT

POHLED NA SKŘÍŇKU BEZ DVÍŘEK
(OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRAČNÍ)

POHLED NA SKŘÍŇKU S DVÍŘKY
(OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRAČNÍ)

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ
0109	SKŘÍŇ DO NIK PRO OSAZENÍ PŘENOSNÉHO HASÍCÍHO PŘÍSTROJE (PHP)	1.FÁZE	ks 8	ks 6	ks 7	ks 6	ks 4	ks 2	ks 2	ks 7	ks –	42 ks
	– ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 350x700 MM, PARAPET 150 MM – DVÍŘKA 1–KŘÍDLOVÁ 350x700 (parapet ve v.=150) MM	2.FÁZE	ks –	ks –	ks –	ks –	ks 3	ks 4	ks 4	ks –	ks –	11 ks

TECHNICKÁ SPECIFIKACE :
– DVÍŘKA BEZRÁMOVÁ, PROSKLENÁ, JEDNOKŘÍDLÁ, UCHYCENÁ NA BODOVÝCH TERČÍCH
– DVÍŘKA BUDOU OZNAČENA SYMBOLEM PŘENOSNÉHO HASÍCÍHO PŘÍSTROJE
– VNITŘNÍ ČÁST NIKY VYPLECHOVANÁ NEREZOVÝM PLECHEM, HLOUBKA NIKY 300 MM, VČETNĚ LEMOVÁNÍ HRANY OTVORU V ÚROVNI STĚNY
– VČETNĚ VYŘÍZNUTÍ KRUHOVÉHO OTVORU V KAŽDÉM KŘÍDLE PRO UMOŽNĚNÍ OTEVÍRÁNÍ A ZAPLOMBOVÁNÍ
– VČETNĚ ZAJIŠŤOVACÍHO (ÚCHYTNÉHO) SYSTÉMU PRO PHP

ZASKLENÍ:
BEZPEČNOSTNÍ NEROZBITNÉ SKLO, KALENÉ, VRSTVENÉ S FÓLIÍ PVB, MLÉČNÉ, PÍSKOVANÉ, SE SYMBOLEM PHP

MATERIÁL : VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ

POZNÁMKA :
– PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEDLOŽIT GP VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ
– PŘED PROVEDENÍM NUTNO PŘEMĚŘIT

POHLED NA SKŘÍŇKU BEZ DVÍŘEK
(OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRAČNÍ)

POHLED NA SKŘÍŇKU S DVÍŘKY
(OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRAČNÍ)

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ
0110	SKŘÍŇ DO NIK PRO OSAZENÍ PŘENOSNÉHO HASÍCÍHO PŘÍSTROJE (PHP) – ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 350x700 MM, PARAPET 950 MM – DVÍŘKA 1–KŘÍDLOVÁ 350x700 (parapet ve v.=950) MM	1.FÁZE	ks 3	ks 3	ks 3	ks 3	ks 1	ks –	ks –	ks 1	ks –	14 ks
		2.FÁZE	ks –	ks –	ks –	ks –	ks 2	ks 2	ks 2	ks –	ks –	6 ks

TECHNICKÁ SPECIFIKACE :
– DVÍŘKA BEZRÁMOVÁ, PROSKLENÁ, JEDNOKŘÍDLÁ, UCHYCENÁ NA BODOVÝCH TERČÍCH
– DVÍŘKA BUDOU OZNAČENA SYMBOLEM PŘENOSNÉHO HASÍCÍHO PŘÍSTROJE
– VNITŘNÍ ČÁST NIKY VYPLECHOVANÁ NEREZOVÝM PLECHEM, HLOUBKA NIKY 300 MM, VČETNĚ LEMOVÁNÍ HRANY OTVORU V ÚROVNI STĚNY
– VČETNĚ VYŘÍZNUTÍ KRUHOVÉHO OTVORU V KAŽDÉM KŘÍDLE PRO UMOŽNĚNÍ OTEVÍRÁNÍ A ZAPLOMBOVÁNÍ
– VČETNĚ ZAJIŠŤOVACÍHO (ÚCHYTNÉHO) SYSTÉMU PRO PHP

ZASKLENÍ:
BEZPEČNOSTNÍ NEROZBITNÉ SKLO, KALENÉ, VRSTVENÉ S FÓLIÍ PVB, MLÉČNÉ, PÍSKOVANÉ, SE SYMBOLEM PHP

MATERIÁL : VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ

POZNÁMKA :
– PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEDLOŽIT GP VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ
– PŘED PROVEDENÍM NUTNO PŘEMĚŘIT

POHLED NA SKŘÍŇKU BEZ DVÍŘEK
(OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRAČNÍ)

POHLED NA SKŘÍŇKU S DVÍŘKY
(OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRAČNÍ)

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ
0111	SKŘÍŇ DO NIK PRO OSAZENÍ PŘENOSNÝCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ (PHP) – ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 700x700 MM, PARAPET 950 MM – DVÍŘKA 1–KŘÍDLOVÁ 350x700 (parapet ve v.=950) MM	1.FÁZE	ks 5	ks 1	ks 3	ks 1	ks 1	ks –	ks –	ks –	ks –	11 ks
		2.FÁZE	ks –	ks –	ks –	ks –	ks –	ks –	ks –	ks –	ks –	– ks

TECHNICKÁ SPECIFIKACE :
– DVÍŘKA BEZRÁMOVÁ, PROSKLENÁ, DVOUKŘÍDLÁ, UCHYCENÁ NA BODOVÝCH TERČÍCH
– DVÍŘKA BUDOU OZNAČENA SYMBOLEM PŘENOSNÉHO HASÍCÍHO PŘÍSTROJE
– VNITŘNÍ ČÁST NIKY VYPLECHOVANÁ NEREZOVÝM PLECHEM, HLOUBKA NIKY 300 MM, VČETNĚ LEMOVÁNÍ HRANY OTVORU V ÚROVNI STĚNY
– VČETNĚ VYŘÍZNUTÍ KRUHOVÉHO OTVORU V KAŽDÉM KŘÍDLE PRO UMOŽNĚNÍ OTEVÍRÁNÍ A ZAPLOMBOVÁNÍ
– VČETNĚ ZAJIŠŤOVACÍHO (ÚCHYTNÉHO) SYSTÉMU PRO PHP

ZASKLENÍ:
BEZPEČNOSTNÍ NEROZBITNÉ SKLO, KALENÉ, VRSTVENÉ S FÓLIÍ PVB, MLÉČNÉ, PÍSKOVANÉ, SE SYMBOLEM PHP

MATERIÁL : VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ

POZNÁMKA :
– PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEDLOŽIT GP VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ
– PŘED PROVEDENÍM NUTNO PŘEMĚŘIT

POHLED NA SKŘÍŇKU BEZ DVÍŘEK
(OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRAČNÍ)

POHLED NA SKŘÍŇKU S DVÍŘKY
(OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRAČNÍ)

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ
0112	SKŘÍŇ DO NIK PRO OSAZENÍ SUCHOVODU – ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 700x700 MM, PARAPET 150 MM – DVÍŘKA 1–KŘÍDLOVÁ 350x700 (parapet ve v.=150) MM	1.FÁZE	ks 4	ks 4	ks 4	ks 4	ks 3	ks 4	ks 4	ks 4	ks 2	33 ks
		2.FÁZE	ks –	ks –	ks –	ks –	ks 1	ks –	ks –	ks –	ks –	1 ks

TECHNICKÁ SPECIFIKACE :
– DVÍŘKA BEZRÁMOVÁ, PROSKLENÁ, DVOUKŘÍDLÁ, UCHYCENÁ NA BODOVÝCH TERČÍCH
– DVÍŘKA BUDOU OZNAČENA SYMBOLEM SUCHOVODU
– VNITŘNÍ ČÁST NIKY VYPLECHOVANÁ NEREZOVÝM PLECHEM, HLOUBKA NIKY 300 MM, VČETNĚ LEMOVÁNÍ HRANY OTVORU V ÚROVNI STĚNY
– VČETNĚ VYŘÍZNUTÍ KRUHOVÉHO OTVORU V KAŽDÉM KŘÍDLE PRO UMOŽNĚNÍ OTEVÍRÁNÍ A ZAPLOMBOVÁNÍ

ZASKLENÍ:
BEZPEČNOSTNÍ NEROZBITNÉ SKLO, KALENÉ, VRSTVENÉ S FÓLIÍ PVB, MLÉČNÉ, PÍSKOVANÉ, SE SYMBOLEM SUCHOVODU

MATERIÁL : VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ

POZNÁMKA :
– PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEDLOŽIT GP VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ
– PŘED PROVEDENÍM NUTNO PŘEMĚŘIT

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
		ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
0113		3	1	1	1	1	1	1	1	3

DVEŘNÍ OBOUSTRANNÁ ZPĚŇUJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
– ROZMĚR MŘÍŽKY 500x75 MM
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP1+C3

– DVEŘNÍ MŘÍŽKA PRŮHLEDNÁ OBOUSTRANNÁ VYROBENA Z TEPELNĚ EXPANZNÍHO KOMPOZITU A HLINÍKOVÉHO RÁMEČKU
– TEPELNĚ EXPANZNÍ KOMPOZIT ZVĚTŠUJE SVŮJ OBJEM JIŽ PŘI 120° A VYTVÁŘÍ TAK TĚSNOU, NEHOŘLAVOU BARIÉRU
– DVEŘNÍ MŘÍŽKA UPEVNĚNÁ PŘÍMO DO DVEŘÍ DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE
– PRO OSAZENÍ DVEŘNÍ MŘÍŽKY DO TRUHLÁŘSKÝCH DVEŘÍ BUDE PROVEDEN OTVOR OD VÝROBCE DVEŘÍ
– VČETNĚ KOTEVNÍHO A POMOCNÉHO MATERIÁLU

BARVA:
– PRÁŠKOVÝ NÁSTŘIK V ODSTÍNU RAL
– BARVA DLE BARVY DVEŘÍ

ČELNÍ POHLED NA MŘÍŽKU



SCHÉMA OSAZENÍ DVEŘNÍ MŘÍŽKY



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ
0114		I.FÁZE	bm 106,0	bm 99,0	bm 90,0	bm 42,0	bm 28,0	bm –	bm –	bm 33,0	bm 5,0	bm 403,0
		II.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm 6,0	bm 19,0	bm 19,0	bm –	bm –	bm 44,0

PODLAHOVÝ PŘECHODOVÝ PROFIL VE TVARU T, PRO DODATEČNÉ VYTVOŘENÍ PŘECHODU MEZI SOUSEDÍCÍMI PODLAHOVÝMI KRYTINAMI

– PROFIL VE TVARU T, 9 MM VYSOKÝM SVISLÝM RAMENEM PRO DODATEČNÉ VYTVOŘENÍ PŘECHODU MEZI SOUSEDÍCÍMI, RŮZNĚ VYSOKÝMI PODLAHOVÝMI KRYTINAMI
– PROFIL TVAROVÁN Z PÁSU Z NEREZOVÉ OCELI V2A ŠÍŘKY 25 MM
– UMÍSTĚNÍ DLE PD INTERÉR

MATERIÁL :
UŠLECHTILÁ OCEL 1.4301 (V2A) KARTÁČOVANÁ
BARVA– MATNÝ NEREZ, VIZ PD INTERIÉR

POZN.:
MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU





OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0115	DILATACE KERAMICKÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN	I.FÁZE	bm 2,5	bm 23,1	bm 18,9	bm 14,5	bm 13,6	bm –	bm –	bm 13,7	bm 86,3
		II.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm 10,5	bm 11,6	bm –	bm 22,1

– BEZÚDRŽBOVÝ PROFIL PRO DILATAČNÍ SPÁRY MECHANICKY STŘEDNĚ SILNĚ NAMÁHANÉ PODLAHOVÉ KRYTINY VYSTAVENÉ SILNÉMU PĚŠÍMU PROVOZU NEBO LEHKÉ POZEMNÍ PŘEPRAVĚ.
– NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z KERAMICKÉ DLAŽBY.
– VÝŠKA PROFILU 10 MM – PŘED DODÁNÍM NUTNO UPŘESNIT TLOUŠŤKU OBKLADU DLE DODANÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB
– NOSNÉ PROFILY Z UŠLECHTILÉ OCELI 1.4301 (V2A), DILATAČNÍ ZÓNU Š.6 MM TVOŘÍ VYSOCE PRUŽNÝ TERMOPLASTICKÝ ELASTOMER S UPÍNACÍMI RAMENY Z TVRDŠÍHO MATERIÁLU.
– HRANY DLAŽDIC JSOU CHRÁNĚNY ZVLÁŠTNÍ PROFILOVOU KONSTRUKCÍ POSTRANNÍCH KOTEVNÍCH RAMEN.
– DILATACE VYBAVENA VODOTĚSNOU MEMBRÁNOU

MATERIÁL :
– UŠLECHTILÁ OCEL 1.4301 (V2A)
– DILATAČNÍ ZÓNA DLE SPÁROVACÍ HMOTY DLAŽBY – DLE PD INTERIÉRU
– BAREVNOST – HLINÍK–ŠEDÁ RAL 7001, DLE PD INTERIÉR
– UMÍSTĚNÍ DLE PD INTERIÉRU

POZN.:
– MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU
– V PŘÍPADĚ OSAZENÍ DILATAČNÍ LIŠTY MEZI DVĚ PODLAHOVÉ KRYTINY S RŮZNÝMI TLOUŠŤKAMI, UPRAVIT PODKLAD NA VÝŠKOVOU ÚROVEŇ DLE PODLAHOVÉ KRYTINY S VĚTŠÍ TLOUŠŤKOU





OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ
0116	DILATACE TERACO	I.FÁZE	bm 54,1	bm 284,3	bm 166,1	bm 91,4	bm 82,4	bm 68,2	bm 70,9	bm 71,7	bm 16,5	bm 905,6
		II.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –

– BEZÚDRŽBOVÝ PROFIL PRO DILATAČNÍ SPÁRY MECHANICKY STŘEDNĚ SILNĚ NAMÁHANÉ PODLAHOVÉ KRYTINY VYSTAVENÉ SILNÉMU PĚŠÍMU PROVOZU NEBO LEHKÉ POZEMNÍ PŘEPRAVĚ.
– NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z TERACA.
– VÝŠKA PROFILU 20 MM – PŘED DODÁNÍM NUTNO UPŘESNIT TLOUŠŤKU OBKLADU DLE DODANÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB
– DILATACE VYBAVENA VODOTĚSNOU MEMBRÁNOU

– NOSNÉ PROFILY Z UŠLECHTILÉ OCELI 1.4301 (V2A)

MATERIÁL :
– UMÍSTĚNÍ DLE PD INTERIÉRU

BARVA: –MATNÝ NEREZ (ALTERNATIVNĚ BÍLÁ MOSAZ)

POZN.:
– MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU
– V PŘÍPADĚ OSAZENÍ DILATAČNÍ LIŠTY MEZI DVĚ PODLAHOVÉ KRYTINY S RŮZNÝMI TLOUŠŤKAMI, UPRAVIT PODKLAD NA VÝŠKOVOU ÚROVEŇ DLE PODLAHOVÉ KRYTINY S VĚTŠÍ TLOUŠŤKOU

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0116b										
	I.FÁZE	bm 184,0	bm 159,0	bm 115,0	bm 698,0	bm 622,0	bm –	bm –	bm 1080,0	bm 2894,0
	II.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm 100,0	bm 405,0	bm 405,0	bm –	bm 910,0

ZAKONČOVACÍ LIŠTA PRO PVC V NÁVAZNOSTI NA KERAMICKÝ OBKLAD (ČEPCOVÉ TĚSNĚNÍ)

OBVODOVÁ LIŠTA DO KTERÉ SE DÁ NATÁHNOUT PVC.
PROFIL JE SLOŽEN Z JEDNÉ ČÁSTI. JEHO FUNKCÍ JE ZEJMÉNA ZAKRYTÍ KONCŮ PVC A ZAKRYTÍ EVENTUÁLNÍCH VAD. PROFIL JE VYROBEN ZEJMÉNA PRO NEMOCNICE

- VÝŠKA PROFILU 40 MM, ŠÍŘKA 9 MM
- PROFIL BUDE KOTVEN PŘÍMO DO ZDIVA
- VČETNĚ VEŠKERÉHO POTŘEBNÉHO KOVENÍ

UMÍSTĚNÍ: PO OBVODU MÍSTNOSTI U ZDĚNÉ STĚNY

BARVA : DLE INTERIÉRU

POZNÁMKA : MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UVEDENO BEZ PROŘEZŮ



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0117	ZAKONČOVACÍ LIŠTA U ZDĚNÉ STĚNY	I.FÁZE	bm 216,0	bm 1737,0	bm 823,0	bm 1160,0	bm 1045,0	bm –	bm –	bm 495,0	bm 5476,0
		II.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm 232,0	bm 1098,0	bm 1098,0	bm –	bm 2428,0

OBVODOVÁ LIŠTA POD KTEROU SE DÁ NATÁHNOUT PVC NEBO JINÁ PODLAHOVINA.
PROFIL JE SLOŽEN ZJEDNÉ ČÁSTÍ. PROFIL Z PVC. PROFIL MÁ ZAKULACENÝ TVAR. JEHO FUNKCÍ JE ZEJMÉNA ZAKRYTÍ KONCŮ PVC A ZAKRYTÍ EVENTUÁLNÍCH VAD. PROFIL JE VYROBEN ZEJMÉNA PRO NEMOCNICE.
VČETNĚ KOTVENÍ KE STĚNĚ.

UMÍSTĚNÍ: PO OBVODU MÍSTNOSTI U ZDĚNÉ STĚNY

BARVA : DLE INTERIÉRU

POZNÁMKA : MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UVEDENO BEZ PROŘEZŮ



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0118		I.FÁZE	bm 20,8	bm 222,0	bm 178,0	bm 165,0	bm 120,0	bm –	bm –	bm –	bm 708,8
		II.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm 9,3	bm 80,9	bm 80,9	bm –	bm 171,1

PŘECHODOVÝ OBVODOVÝ PROFIL PRO APLIKACI MEZI PODLAHU A OBKLAD, PODLAHOU A SOKLEM, ROHOVÝ PROFIL ZAOBLENÝ Z KOEXTRUDOVANÉHO PVC – VINYLOVÁ SLOUČENINA TVRDÉHO PVC BEZ OBSAHU OLOVA, ODOLNÁ PROTI NÁRAZU A SAMOHASÍCÍ, S POLOMĚREM R=18 MM,
– U PODLAHOVÝCH KRYTIN Z KERAMICKÉ DLAŽBY

BARVA : DLE PD INTERIÉRU

POZN.: MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0119a	DILATAČNÍ PROFIL PRO VNITŘNÍ OMÍTKY, PRO ROVNÉ PLOCHY	I.FÁZE	bm 50,0	bm 190,0	bm 184,0	bm 205,0	bm 150,0	bm –	bm –	bm 187,0	bm 966,0
		II.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm 56,0	bm 220,0	bm 220,0	bm –	bm 496

– PRO DILATACI OMÍTKY V MÍSTĚ NAPOJENÍ ZDIVA Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC NA ŽB SLOUP
– UVAŽOVANÁ TL. OMÍTEK CCA 10–14 MM
– PROFIL PRO VNITŘNÍ OMÍTKY JMENOVITÉ TL. 14 MM Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU S DILATAČNÍM PRVKEM Z PVC
– ŠÍŘKA SPÁRY 6 MM, CELKOVÁ ŠÍŘKA PROFILU CCA 116 MM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA PROFILU 19 MM
– PRO ROVNÉ PLOCHY S ROZMEZÍM POHYBU ±1 MM
– VČETNĚ OCHRANNÉ PÁSKY PŘI OMÍTÁNÍ

MATERIÁL:
– ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

BARVA DLE NAVAZUJÍCÍ OMÍTKY

POZNÁMKA:
– MNOŽSTVÍ JE UDÁVÁNO BEZ PROŘEZU



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0119b	DILATAČNÍ PROFIL PRO VNITŘNÍ OMÍTKY, PRO KOUTY	I.FÁZE	bm 65,0	bm 268,0	bm 247,0	bm 287,0	bm 270,0	bm –	bm –	bm 282,0	bm 1419,0
		II.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm 43,0	bm 293,0	bm 293,0	bm –	bm 629,0

– PRO DILATACI OMÍTKY V MÍSTĚ NAPOJENÍ ZDIVA Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC NA ŽB SLOUP
– UVAŽOVANÁ TL. OMÍTEK CCA 10–14 MM
– KOUTY VYTVOŘENY UKONČUJÍCÍM PROFILEM 9 MM NEJPRVE BUDE PROVEDENA OMÍTKA ZDIVA, DOTAŽENA K ŽB SLOUPU. NÁSLEDNĚ BUDE OSAZEN UKONČUJÍCÍ PROFIL NA ŽB SLOUP A DOKONČENA OMÍTKA

– PROFIL PRO VNITŘNÍ OMÍTKY JMENOVITÉ TL. 9 MM Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU
– ŠÍŘKA PROFILU 32 MM, NAVÁLKA 9 MM

MATERIÁL:
– ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL

BARVA DLE NAVAZUJÍCÍ OMÍTKY

POZNÁMKA:
– MNOŽSTVÍ JE UDÁVÁNO BEZ PROŘEZU



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0120		I.FÁZE	bm 41,8	bm 10,0	bm 10,0	bm 33,5	bm 6,5	bm –	bm –	bm 22,0	bm 123,8
		II.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm 3,0	bm 13,0	bm 13,0	bm –	bm 29,0

DVOUDÍLNÝ PRUŽNÝ NAPOJOVACÍ PROFIL PRO PŘIPOJENÍ OBKLADŮ K ZABUDOVANÝM SPRCHOVÝM VANIČKÁM

PROFIL S PERFOROVANÝM KOTEVNÍM RAMENEM SE PEVNĚ UKOTVÍ POD OBKLADEM/DLAŽBOU. SPODNÍ DÍL SPOJE NA PERO A DRÁŽKU JE OPATŘEN PĚNOVOU SAMOLEPICÍ PÁSKOU, KTERÁ SE NALEPÍ NA STAVEBNÍ DÍL, A TAK VYROVNÁVÁ POHYBY MEZI OBKLADEM A STAVEBNÍM DÍLEM. PROFIL PŘITOM NENAHRAZUJE IZOLACI, TVOŘÍ VŠAK SVÝM DVOUDÍLNÝM SPOJEM NA PERO A DRÁŽKU – I PŘI ZMĚNĚ VÝŠKY – BARIÉRU PROTI VODĚ. PROFIL NENAHRAZUJE IZOLACI. PŘÍPADNOU VODOTĚSNOU IZOLACI JE NUTNÉ PROVÉST PŘED OSAZENÍM PROFILU. ZABRAŇUJE VZNIKU ZVUKOVÝCH MOSTŮ A OMEZUJE TAK PŘENOS KROČEJOVÉHO HLUKU. PŘÍSLUŠENSTVÍ – KONCOVKY A VNITŘNÍ KOUTY.

BARVA:
DLE PD INTERIÉRU

POZN.:
MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU

MATERIÁL
– Z LICHOBĚŽNÍKOVITĚ PERFOROVANÉHO KOTEVNÍHO RAMENE Z TVRDÉHO PVC A Z PRUŽNÉHO NAPOJOVACÍHO RAMENE Z MĚKKÉHO PVC. SPODNÍ DÍL SPOJE NA PERO A DRÁŽKU OPATŘEN PĚNOVOU SAMOLEPÍCÍ PÁSKOU.
– PROFIL ODOLNÝ PROTI CHEMICKÉMU NAMÁHÁNÍ A PROTI PLÍSNÍM A BAKTERIÍM.





OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0121		bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm
	I.FÁZE	–	–	3,5	3,2	–	–	–	–	6,7
	II.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –

VNITŘNÍ PODLAHOVÝ PROFIL PRO OBJEKTOVÉ DILATACE DO PVC

- ZABUDOVANÝ DO PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
- PROFIL UMOŽŇUJÍCÍ HORIZONTÁLNÍ I VERTIKÁLNÍ POHYB
- VHODNÝ PRO FREKVENTOVANÝ PROVOZ V NEMOCNICI
- ODOLNÝ DEZINFEKCÍM POUŽÍVANÝCH VE ZDRAVOTNIOCTVÍ
- ROVNÁ I ROHOVÁ VERZE
- ŠÍŘKA OBJEKTOVÉ DILATAČNÍ SPÁRY 50 MM
- VIDITELNÁ ŠÍŘKA B = MAX. 50 MM
- PŘI OSAZENÍ BUDE PROFIL PODLOŽEN NA POTŘEBNOU VÝŠKU
- ŠÍŘKA DRÁŽKY PRO OSAZENÍ DLE PROFILU
- VÝŠKA KRYTINY 10–14 MM (DODAT DLE VÝŠKY MATERIÁLU)
- K PŘEKRYTÍ SPÁR V PROSTORÁCH S VYSOKOU FREKVENCÍ POHYBU
- UMOŽŇUJE HORIZONTÁLNÍ DILATAČNÍ POHYB +/– 10 MM, VERTIKÁLNÍ POHYB +/– 2 MM
- SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE VODOTĚSNÁ MEMBRÁNA
- MATERIÁL – HLINÍK, GUMA
- SLOŽENO ZE SPODNÍCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, HORNÍCH KLOUBOVÝCH ZÁSUVNÝCH PROFILŮ A PRYŽOVÉHO TĚSNĚNÍ APLIKOVANÉHO V KLOUBECH A MEZI ZÁSUVNÝMI PROFILY
- PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ ZAMEZÍ HLUKU VYTVÁŘENÉHO NÁRAZEM KOVOVÝCH ČÁSTÍ NA SEBE A ZÁROVEŇ ZAMEZÍ VNIKU PRACHU A KAPALIN





OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0122		bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm
	I.FÁZE	–	–	–	–	–	3,2	3,2	3,6	10,0
	II.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm 3,2	bm –	bm –	bm –	bm 3,2

VNITŘNÍ PODLAHOVÝ PROFIL PRO OBJEKTOVÉ DILATACE DO LITÉHO TERACA

– ZABUDOVANÝ DO PODLAHOVÉ KONSTRUKCE
– PROFIL UMOŽŇUJÍCÍ HORIZONTÁLNÍ I VERTIKÁLNÍ POHYB
– VHODNÝ PRO FREKVENTOVANÝ PROVOZ V NEMOCNICI
– ODOLNÝ DEZINFEKCÍM POUŽÍVANÝCH VE ZDRAVOTNIOCTVÍ
– ROVNÁ I ROHOVÁ VERZE
– ŠÍŘKA OBJEKTOVÉ DILATAČNÍ SPÁRY 50 MM
– VIDITELNÁ ŠÍŘKA B = MAX. 60 MM
– VÝŠKA PROFILU H = 30 MM – PŘI OSAZENÍ BUDE PROFIL PODLOŽEN NA POTŘEBNOU VÝŠKU
– POTREBNA VELIKOST DRAZKY Š. 160 MM
– K PŘEKRYTÍ SPÁR V PROSTORÁCH S VYSOKOU FREKVENCÍ POHYBU
– UMOŽŇUJE HORIZONTÁLNÍ DILATAČNÍ POHYB +/– 12 MM, VERTIKÁLNÍ POHYB +/– 2 MM
– SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE VODOTĚSNÁ MEMBRÁNA
– MATERIÁL – HLINÍK, GUMA
– SLOŽENO ZE SPODNÍCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, HORNÍCH KLOUBOVÝCH ZÁSUVNÝCH PROFILŮ A PRYŽOVÉHO TĚSNĚNÍ APLIKOVANÉHO V KLOUBECH A MEZI ZÁSUVNÝMI PROFILY
– PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ ZAMEZÍ HLUKU VYTVÁŘENÉHO NÁRAZEM KOVOVÝCH ČÁSTÍ NA SEBE A ZÁROVEŇ ZAMEZÍ VNIKU PRACHU A KAPALIN







vozíky
A NEMOCNIČNÍ POSTELE

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0123	I.FÁZE	bm –	bm 12,0	bm 12,0	bm 8,0	bm –	bm 9,0	bm 9,0	bm 9,0	bm 59,0
	II.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm 8,0	bm –	bm –	bm –	bm 8,0

VNITŘNÍ DILATAČNÍ PROFILY PRO STĚNY

- UMÍSTĚNÍ V NOVÉ
- ROVNÉ I ROHOVÉ PROVEDENÍ
- ŠÍŘKA OBJEKTOVÉ DILATAČNÍ SPÁR 25 MM
- PROFILY OSAZENY POD OMÍTKOU – TLOUŠŤKA OMÍTKY 16 MM
- POHLEDOVÁ ŠÍŘKA SPÁRY 25 MM, ŠÍŘKA CELÉHO PROFILU 160 MM
- SYSTÉM URČENÝ PRO ZAKRYTÍ SPÁR VE ZDI A STROPU V INTERIÉRU
- SKLÁDÁ SE Z CENTRÁLNÍ DESKY A HLINÍKOVÝCH RÁMŮ, KTERÉ PŘEKRÝVAJÍ ÚCHYTKY UMÍSTĚNÉ KAŽDÝCH 600 MM
- PŘIPOUŠTÍ HORIZONTÁLNÍ POHYB +/– 10 MM ŠÍŘKY SPÁRY, VERTIKÁLNÍ POHYB +–5 MM
- UPEVNĚNÍ – PRŮMĚR VRTU: 5 MM, HLOUBKA VRTU: 45 MM

MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍK, PRYŽ V BARVĚ OMÍTKY







OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	∑
0124		I.FÁZE	bm –	bm 3,6	bm 3,6	bm 3,0	bm –	bm 3,0	bm 3,0	bm 3,0	bm 19,2
		II.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm 3,0	bm –	bm –	bm –	bm 3,0

VNITŘNÍ DILATAČNÍ PROFILY PRO STROPY

- POVRCHOVÁ INSTALACE
- EPDM TĚSNICÍ PÁS
- SAMOUCHYCOVACÍ VE SPÁŘE
- ŠÍŘKA 50 MM
- KRYTY DILATAČNÍCH SPÁR PŘIPOUŠTÍ HORIZONTÁLNÍ POHYB +/– 8–9 MM, VERTIKAÁLNÍ +–5 MM





OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	Σ
0125	I.FÁZE	bm 198,0

ROHOVÝ PROFIL Z NEREZ OCELI PRO OCHRANU VNĚJŠÍCH ROHŮ KERAMICKÉHO VELKOFORMÁTOVÉHO OBKLADU (U VÝTAHŮ)

ROHOVÝ PROFIL PRO VYSOKÝ STUPEŇ OCHRANY.

MATERIÁL: NEREZ OCEL BROUŠENÁ AISII 304 – DIN 1.4301

POZNÁMKA: NUTNO KOORDINOVAT S TLOUŠŤKOU OBKLADU

–NUTNO KOORDINOVAT S VÝROBKEM 058–065 ,SLOUŽÍ K OCHRANĚ ROHŮ SKLENĚNÉHO OBKLADU





OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
		bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm
0126	LIŠTOVÝ PODHLEDOVÝ PROFIL PRO LED PÁSEK	37	186	167	138	37	215	219	250	1250

- ROZMĚR CCA 35x45 MM
- SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE MLÉČNÝ DIFUZOR. KTERÝ LZE DO PROFILU NACVAKNOUT
- PROFIL JE URČEN PRO KRYTÍ A CHLAZENÍ LED PÁSKŮ DO ŠÍŘE AŽ 13MM A VÝKONU MAX. 28,8W/M
- PROFIL LZE UPEVNIT POMOCÍ VRUTŮ NEBO LEPIDLA
- DO PROFILU OSAZEN LED PÁSEK DLE PD ELEKTRO
- BARVA BÍLÁ (DLE PD INTERIÉRU)

POZNÁMKA:
- MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU





OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
		KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS
0127	OCHRANA ROHŮ SPECIÁLNÍM KRYTY ROHŮ	43	187	111	185	86	171	177	63	1023

- ŠÍŘKA MIN. 75x75 MM, VÝŠKA 1000 MM (měřeno od soklu podlahy)
- VČETNĚ KOTVENÍ KE STĚNĚ
- ODOLNÉ PROTI DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM
- STRUKTUROVANÝ POVRCH
- SAMOZHÁŠECÍ
- ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM
- UMÍSTĚNÍ DLE PD INTERIÉRU

MATERIÁL:
- VYSOCE ODOLNÝ CELOPROBARVENÝ PLAST

BARVA:
- DLE PODLAŽÍ – DLE PD INTERIÉRU

POZNÁMKA:
- VÝŠKU OSAZENÍ NUTNO PŘED INSTALACÍ ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM
- BAREVNOST PŘED INSTALACÍ NUTNO ODSOUHLASIT S GP
- MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU

KRYTY ROHŮ



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
		KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS
0128		–	5	–	–	–	–	–	–	5

OCHRANA ROHŮ SPECIÁLNÍM KRYTY ROHŮ
(ÚHEL ROHU VÍCE NEŽ 90°)

- ŠÍŘKA MIN. 50x50 MM, VÝŠKA 1000 MM (měřeno od soklu podlahy)
- VČETNĚ KOTVENÍ KE STĚNĚ
- ODOLNÉ PROTI DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM
- STRUKTUROVANÝ POVRCH
- SAMOZHÁŠECÍ
- ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM
- UMÍSTĚNÍ DLE PD INTERIÉRU

MATERIÁL:
- VYSOCE ODOLNÝ CELOPROBARVENÝ PLAST

BARVA:
- DLE PODLAŽÍ – DLE PD INTERIÉRU

POZNÁMKA:
- VÝŠKU OSAZENÍ NUTNO PŘED INSTALACÍ ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM
- BAREVNOST PŘED INSTALACÍ NUTNO ODSOUHLASIT S GP
- MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU

KRYTY ROHŮ



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
		KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS
0129	OCHRANA ROHŮ SPECIÁLNÍMI NALEPOVACÍMI KRYTY	41	I	I	I	I	I	I	I	41

NÁROŽNÍ PRYŽOVÝ PRVEK S VYSOKOU ODOLNOSTÍ VŮČI NÁRAZU
Š. 75x75 MM
– DÉLKA PRVKU 900 MM (MĚŘENO OD SOKLU PODLAHY)
– VČETNĚ APLIKACE NA STĚNU – POMOCÍ STAVEBNÍHO LEPIDLA

MATERIÁL:
– PRYŽ EPDM

BAREVNÉ ŘEŠENÍ A UMÍSTĚNÍ:
– DLE PD INTERIÉRU

POZNÁMKA:
– VÝŠKU A OSAZENÍ JE NUTNO PŘED INSTALACÍ ODSOUHLASIT UŽIVATELEM
– MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0130	DVEŘNÍ ZARÁŽKA NA ZEĎ	I.FÁZE	KS 35	KS 82	KS 58	KS 87	KS 10	KS 2	KS 2	KS 66	KS 342
		II.FÁZE	KS –	KS –	KS –	KS –	KS 48	KS 56	KS 59	KS –	KS 163

DVEŘNÍ ZARÁŽKA NA ZEĎ, SAMOLEPÍCÍ.
OCHRANA DVEŘÍ A ZDÍ PŘED POŠKOZENÍM.
PŘIPEVNĚNÍ NA ZEĎ JE ZAJIŠTĚNO SAMOLEPÍCÍ VRSTVOU. ZARÁŽKA SE UMÍSTÍ NA MÍSTO KDE BY DVEŘE POPŘÍPADĚ KLIKA NARÁŽELA DO STĚNY.

ROZMĚR ZARÁŽKY: ø 40 MM, VÝŠKA 10 MM

MATERIÁL: PRŮHLEDNÝ PLAST

BARVA: DLE PD INTERIÉR



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ
0131	PODLAHOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA	I.FÁZE	KS 43	KS 22	KS 20	KS 38	KS 15	KS –	KS –	KS 57	KS 2	KS 197
		II.FÁZE	KS –	KS –	KS –	KS –	KS 6	KS 46	KS 43	KS –	KS –	KS 95

DVEŘNÍ ZARÁŽKA V MÍSTĚ STYKU DVEŘÍ SE ZARÁŽKOU JE PROFIL, ZABRAŇUJÍCÍ POŠKOZENÍ DVEŘÍ. ZARÁŽKA SE UMÍSTÍ NA MÍSTO, ABY NEOMEZOVALA PLNOHODNOTNÉMU OTEVŘENÍ DVEŘÍ.
OCHRANA DVEŘÍ A ZDÍ PŘED POŠKOZENÍM.
KOTVENÍ DVEŘNÍ ZARÁŽKY: VRUTEM DO PODLAHY

ROZMĚR ZARÁŽKY: CCA ø 40 MM

BARVA: DLE NAVAZUJÍCÍ PODLAHOVINY, DLE PD INTERIÉRU

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0132	I.FÁZE	bm 120	bm 240	bm 187	bm 545	bm 222	bm –	bm –	bm 246	bm 1560
	II.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm 39	bm 685	bm 660	bm –	bm 1384

OCHRANA STĚN SPECIÁLNÍM OCHRANNÝM PÁSEM

– PLOŠNÁ OCHRANA ZDÍ ZE DVOU NALEPOVACÍCH PÁSŮ TL. 3 MM A VÝŠKY 300 MM A 200 MM
– STRUKTUROVANÝ POVRCH
– SAMOZHÁŠECÍ
– ODOLNÉ PROTI DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM
– HORNÍ HRANA PÁSU ŠÍŘE 300 MM VE VÝŠCE HORNÍ HRANY 1100 MM NAD ČISTOU PODLAHOU
– HORNÍ HRANA PÁSU ŠÍŘE 200 MM VE VÝŠCE 300 MM NAD ČISTOU PODLAHOU

– VČETNĚ PŘILEPENÍ KE STĚNĚ
– ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM
– UMÍSTĚNÍ DLE PD INTERIÉRU

MATERIÁL:
– VYSOCE ODOLNÝ CELOPROBARVENÝ PLAST

BARVA:
– DLE ODSTÍNU PODLAŽÍ – DLE PD INTERIÉR

POZNÁMKA:
– VÝŠKU OSAZENÍ NUTNO PŘED INSTALACÍ ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM
– BAREVNOST PŘED INSTALACÍ NUTNO ODSOUHLASIT S GP
– MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0133		bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm
	I.FÁZE	14	10	5	50	10	–	–	44	133
	II.FÁZE	–	–	–	–	6	67	65	–	138

OCHRANA DVEŘÍ SPECIÁLNÍM OCHRANNÝM PÁSEM

– PLOŠNÁ OCHRANA DVEŘÍ SLOŽENÁ ZE DVOU NALEPOVACÍCH PÁSŮ TL. 3 MM A VÝŠKY 300 MM A 300 MM
– STRUKTUROVANÝ POVRCH
– SAMOZHÁŠECÍ
– ODOLNÉ PROTI DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM
– HORNÍ HRANA PÁSU ŠÍŘE 300 MM VE VÝŠCE HORNÍ HRANY 1100 MM NAD ČISTOU PODLAHOU
– HORNÍ HRANA PÁSU ŠÍŘE 300 MM VE VÝŠCE 300 MM NAD ČISTOU PODLAHOU

– VČETNĚ PŘILEPENÍ NA DVEŘE
– ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM
– UMÍSTĚNÍ DLE PD INTERIÉRU

MATERIÁL:
– VYSOCE ODOLNÝ CELOPROBARVENÝ PLAST

BARVA:
– DLE ODSTÍNU PODLAŽÍ – DLE PD INTERIÉR

POZNÁMKA:
– VÝŠKU OSAZENÍ NUTNO PŘED INSTALACÍ ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM
– BAREVNOST PŘED INSTALACÍ NUTNO ODSOUHLASIT S GP
– MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0134		bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm
	I.FÁZE	–	–	–	84	–	–	–	–	84
	II.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm 129	bm 129	bm –	bm 258

NÁRAZOVÉ MADLO

– NA MADLO PŘIPEVNĚN PŘIPEVNĚN JEDNOLITÝ, NÁRAZUVZDORNÝ KRYT OPŘENÝ O TLUMÍCÍ PROFIL, MADLO SE PŘI NÁRAZU PROHNE A ODOLÁ I SILNÝM NÁRAZŮM
– MADLO NESENO SYSTÉMOVOU KONZOLOU
– PROFIL. POVRCH
– VÝŠKA MADLA 140 MM
– ÚCHOP PRO OPORU CHODCŮ 210°
– VÝŠKA OSAZENÍ 1000 MM (úroveň horní hrany – měřeno od čisté podlahy)
– NEPORÉZNÍ, SNADNO ČISTITELNÝ POVRCH

MATERIÁL:
– PLASTOVÉ MADLO S HLINÍKOVOU VÝZTUHOU

BARVA:
– DLE ODSTÍNU PODLAŽÍ – DLE PD INTERIÉR

POZNÁMKA:
– VÝŠKU OSAZENÍ NUTNO PŘED INSTALACÍ ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM
– BAREVNOST PŘED INSTALACÍ NUTNO ODSOUHLASIT S GP
– MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
		bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm
0135	OCHRANA STĚN SPECIÁLNÍM NÁRAZOVÝM SVODIDLEM	112,0	–	–	–	–	–	–	–	112,0

NÁSTĚNNÝ PRYŽOVÝ PRVEK S VYSOKOU ODOLNOSTÍ VŮČI NÁRAZU TL. 20 MM A V. 150 MM
- SE ZPEVŇUJÍCÍM HLINÍKOVÝM PÁSEM
- OSAZENÍ VE DVOU VÝŠKÁCH:
  - OSAZENÍ 1. PÁSU: 1000 mm (horní úroveň – měřeno od čisté podlahy)
  - OSAZENÍ 2. PÁSU: 250 mm (horní úroveň – měřeno od čisté podlahy)
- VČETNĚ KOTVENÍ KE STĚNĚ – POMOCÍ ŠROUBŮ PŘES HLINÍKOVÝ PÁSEK
- KOTVENÍ ROZTEČE MAX 400 mm
- VČETNĚ ZAKRYTÍ KOTVENÍ ZACVAKÁVACÍM PRYŽOVÝ PÁSEM

MATERIÁL:
- PRYŽ EPDM

BAREVNÉ ŘEŠENÍ A UMÍSTĚNÍ:
- DLE PD INTERIÉRU

POZNÁMKA:
- MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU
- DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ A HLINÍKOVÝCH PÁSKŮ





OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	∑
		bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm
0136	OCHRANNÉ SVODIDLO PRO OCHRANU STĚN PROTI OTLUČENÍ – UMÍSTĚNÍ V MÍSTNOSTI Č. 0107b – PRŮJEZD	165	–	–	–	–	–	–	–	165

–VODOROVNÉ SVODIDLO Z TR ø76/3 MM, KOTVENO ZE STĚN (SKRZ KZS TL.100 MM)
– DODÁVKA VČETNĚ KONZOL A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
– ODSAZENÍ OD POVRCHU STĚNY 150 MM
– OSAZENÍ U PODLAHY, PŘESNÁ VÝŠKA BUDE ODSOUHLASENA UŽIVATELEM DLE POUŽÍVANÝCH VOZIDEL
– PŘED POSUVNÝMI DVEŘMI ODSAZENO OD STĚNY O 50 MM VÍCE, PRO UMOŽNĚNÍ ZASOUVÁNÍ DVEŘÍ ZA SVODIDLEM
– ZAKONČENÍ ZATOČENÍM TRUBKY K FASÁDĚ, VČETNĚ NAVAŘENÝCH ZÁSLEPEK

MATERIÁL:
– ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO, BEZPEČNOSTNĚ ZVÝRAZŇUJÍCÍ NÁSTŘIK – ŽLUTO–ČERNÉ PRUHY

POZNÁMKA:
– SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– PŘED VÝROBOU BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ
– DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	∑
		bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm	bm
0136b	OCHRANNÉ SVODIDLO PRO OCHRANU STĚN PROTI OTLUČENÍ – UMÍSTĚNÍ V 1PP	316,0	–	–	–	–	–	–	–	316,0

–VODOROVNÉ SVODIDLO Z TR CCA ø50 MM, KOTVENO ŠROUBOVÝMI SPOJI DO PODLAHY
– ODSAZENÍ OD POVRCHU STĚNY CCA 140 MM
– MADLO VE VÝŠCE CCA 180 MM NAD PODLAHOU
– ZAKONČENÍ ZATOČENÍM TRUBKY K FASÁDĚ, VČETNĚ NAVAŘENÝCH ZÁSLEPEK

MATERIÁL:
– LEŠTĚNÁ NEROVÁ OCEL

POZNÁMKA:
– SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– PŘED VÝROBOU BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ
– DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
		ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
0137	OCHRANA ROHŮ SLOUPŮ PROTI OTLUČENÍ	32	–	–	–	–	–	–	–	32

– UMÍSTĚNÍ V MÍSTNOSTI Č. 0107b – PRŮJEZD

– OCELOVÝ TENKOSTĚNÝ L–PROFIL 150x150X4 MM NEBO ROVNÝ PLECH 300x4 MM
–VÝŠKA PROFILU 800mm
– VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU

MATERIÁL:
– ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO, BEZPEČNOSTNĚ ZVÝRAZŇUJÍCÍ NÁSTŘIK – ŽLUTO–ČERNÉ PRUHY

POZNÁMKA:
– SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– PŘED VÝROBOU BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ
– DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	∑
		ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
0138	PARKOVACÍ DORAZ	6	1	1	1	1	1	1	1	6

– UMÍSTĚNÍ V MÍSTNOSTI Č. 0107b – PRŮJEZD
– PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PARKOVÁNÍ NEBO K ZABRÁNĚNÍ VJEZDU VOZIDEL
– ROZMĚRY – (ŠxVxD) 750x100x120 MM
– HMOTNOST 6,1 KG
– VČETNĚ KOTVENÍ DO PODKLADU VŽDY TŘEMI BODY
– MEZI JEDNOTLIVÝMI DÍLY BUDE DOSTATEČNÁ MEZERA PRO ODTOK VODY

MATERIÁL:
– GUMA
BAREVNOST:
– ČERNÝ DESIGN S BÍLOU REFLEXNÍ FÓLIÍ V HORNÍ ČÁSTI

POZNÁMKA:
– PŘED VÝROBOU BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ
– DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
– PŘESNÁ POLOHA UMÍSTĚNÍ BUDE ODSOUHLASENA UŽIVATELEM DLE POUŽÍVANÝCH VOZIDEL

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ

REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DO SÁDROKARTONOVÝCH PODHLEDŮ

0139

– TL. 25 MM
– PRO REVIZNÍ PŘÍSTUP DO PROSTORU PODHLEDU K POTRUBÍ OD DIESELAGREGÁTU
– RÁM DVÍŘEK VYROBEN Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, RÁM JE V PODHLEDU KRYTÝ
– VÝPLŇ ZE SÁDROKARTONOVÉ DESKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
– SKRYTÉ PANTY DVÍŘEK
– PŘESNÁ POLOHA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI
– SLOUŽÍ PRO PŘÍSTUP DO NADPODHLEDOVÉHO PROSTORU

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
– DVÍŘKA SE SKLÁDAJÍ Z PEVNÉHO HLINÍKOVÉHO RÁMU A VÝKLOPNÉ HLINÍKOVÉ KLAPKY, OSAZENÉ SÁDROKARTONOVOU GKF VÝPLNÍ O SÍLE 25MM (2X 12,5MM)
– MEZERA MEZI POHYBLIVÝM DÍLEM KLAPKY A PEVNÝM RÁMEM VYPLNĚNA VYPĚŇUJÍCÍM PROTIPOŽÁRNÍM TĚSNĚNÍM
– DVÍŘKA OPATŘENA ZÁMKEM, OTVÍRAJÍ SE SPECIÁLNÍ KLIČKOU (SOUČÁSTÍ DODÁVKY), OD ROZMĚRU 500X500 MM DVÍŘKA OPATŘENA ZAJIŠŤOVACÍM ŘETÍZKEM

BARVA:
DLE BARVY STROPNÍHO PODHLEDU

POZNÁMKA:
– PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR!
– PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ (POLOHA) DVÍŘEK BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ PŘI REALIZACI

0139a

– ROZMĚR 400x300 MM
– POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN. EW 45 DP1
–MÍSTNOST: 0109c

2 KS

0139b

– ROZMĚR 600x600 MM
– POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN. EW 90 DP1
–MÍSTNOST: TRAFOKOBKY

3 KS

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	∑
0140		KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS
		3	–	–	–	–	–	–	–	3

DEMONTOVATELNÝ DVEŘNÍ PRÁH VÝŠKY 100 MM

– DVEŘNÍ PRÁH Z DŘEVĚNÉHO HRANOLU 40x100 MM, DÉLKA **1600** MM, VÝŠKA PRAHU 100 MM
– HRANOL OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM A FINÁLNÍM NÁTĚREM, VČETNĚ PODKLADNÍHO NÁTĚRU PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A ŠKŮDCŮM
– PRÁH MUSÍ BÝT OPATŘEN FINÁLNÍM NÁTĚREM ODOLNÝM PROTI ROPNÝM LÁTKÁM
– VČETNĚ TĚSNÍCÍHO PÁSKU PRO UTĚSNĚNÍ KONTAKTU PRAHU S PODLAHOVOU KONSTRUKCÍ
– PRÁH DEMONTOVATELNÝ, KOTVENÝ DO PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	∑
0141		KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS
		1	–	–	–	–	–	–	–	1

DEMONTOVATELNÝ DVEŘNÍ PRÁH VÝŠKY 100 MM

– DVEŘNÍ PRÁH Z DŘEVĚNÉHO HRANOLU 40x100 MM, DÉLKA **1500** MM, VÝŠKA PRAHU 100 MM
– HRANOL OPATŘENÝ ZÁKLADNÍM A FINÁLNÍM NÁTĚREM, VČETNĚ PODKLADNÍHO NÁTĚRU PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A ŠKŮDCŮM
– PRÁH MUSÍ BÝT OPATŘEN FINÁLNÍM NÁTĚREM ODOLNÝM PROTI ROPNÝM LÁTKÁM
– VČETNĚ TĚSNÍCÍHO PÁSKU PRO UTĚSNĚNÍ KONTAKTU PRAHU S PODLAHOVOU KONSTRUKCÍ
– PRÁH DEMONTOVATELNÝ, KOTVENÝ DO PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	∑
		KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS
0142		3	1	1	1	1	1	1	1	3

DŘEVĚNÁ ZÁVORA SLOUŽÍCÍ JAKO DRUHÁ ZÁBRANA DO VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI TRAFA, OSAZENÁ DO OCELOVÝCH PROFILŮ

– ZÁVORA Z DŘEVĚNÉHO HOBLOVANÉHO PRKNA 18x200 MM, DÉLKA 1600 MM, PRKNO OPATŘENO ZÁKLADNÍM A FINÁLNÍM NÁTĚREM, VČETNĚ PODKLADNÍHO NÁTĚRU PROTI DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A ŠKŮDCŮM. FINÁLNÍ NÁTĚR ČERVENO–BÍLÉ PRUHY
– ZÁVORA BUDE OSAZENA DO OCELOVÝCH U PROFILŮ SE ZADNÍ STĚNOU, KOTVENÝCH SKRZ SENDVIČOVÝ PANEL DO OCELOVÉ VÝMĚNY, PROFIL VÝŠKY 200 MM, VNITŘNÍ ŠÍŘKA 30 MM, DÉLKA PROFILU 70 MM, Z PLECHU MIN. TL.4 MM
– SPODNÍ HRANA ZÁVORY UMÍSTĚNA VE VÝŠCE 1000 MM

MATERIÁL:
– VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0143	DILATACE PRO SPÁRU MEZI PŘECHODEM PVC – PVC	I.FÁZE	bm -	bm 168,8	bm 78,1	bm -	bm -	bm -	bm -	bm -	bm 246,9
		II.FÁZE	bm -	bm -	bm -	bm -	bm -	bm -	bm -	bm -	bm -

– DILATACE URČENÁ PRO PODLAHY S PODLAHOVÝM TOPENÍM PRO UMOŽNĚNÍ POHYBU VE TŘECH SMĚRECH
– ŠÍŘKA SPÁRY 25–65 MM
– VÝŠKA PROFILU 3 MM
– PROFIL PEVNĚ ZABUDOVANÝ V PODLAZE
– PROFIL URČENÝ PRO INTERIÉROVÉ I EXTERIÉROVÉ APLIKACE
– MAXIMÁLNÍ BODOVÉ ZATÍŽENÍ NA PROFIL 250 KG
– DILATACE VYBAVENA VODOTĚSNOU MEMBRÁNOU
– DILATAČNÍ SCHOPNOST MIN. ±2–4MM
– DILATAČNÍ VLOŽKA MUSÍ BÝT DODATEČNĚ VYMĚNITELNÁ
– MATERIÁLY MUSÍ BÝT ODOLNÉ DESINFEKCÍM POUŽÍVAJÍCÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ
– HLINÍKOVÉ PROFILY URČENÉ PRO SKRYTOU MONTÁŽ POD NÁŠLAPNOU VRSTVU

BARVA: DLE PD INTERIÉRU

MATERIÁL: HLINÍKOVÝ PROFIL A ZAPUŠTĚNÝ PVC PÁS

POZN.: MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0144	DILATACE PRO SPÁRU MEZI PŘECHODEM LITÉ TERACO – LITÉ TERACO (PVC)	I.FÁZE	bm –	bm 83,5	bm 78,5	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm 162,0
		II.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –

– DILATACE URČENÁ PRO PODLAHY S PODLAHOVÝM TOPENÍM PRO UMOŽNĚNÍ POHYBU VE TŘECH SMĚRECH
– ŠÍŘKA SPÁRY 25–65 MM
– VÝŠKA PROFILU 20 mm
– PROFIL PEVNĚ ZABUDOVANÝ V PODLAZE
– PROFIL URČENÝ PRO INTERIÉROVÉ I EXTERIÉROVÉ APLIKACE
– MAXIMÁLNÍ BODOVÉ ZATÍŽENÍ NA PROFIL 250 KG
– DILATACE VYBAVENA VODOTĚSNOU MEMBRÁNOU
– DILATAČNÍ SCHOPNOST MIN. ±2–4MM
– DILATAČNÍ VLOŽKA MUSÍ BÝT DODATEČNĚ VYMĚNITELNÁ
– MATERIÁLY MUSÍ BÝT ODOLNÉ DESINFEKCÍM POUŽÍVAJÍCÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ
– HLINÍKOVÉ PROFILY URČENÉ PRO SKRYTOU MONTÁŽ POD NÁŠLAPNOU VRSTVU

BARVA : DLE PD INTERIÉRU

MATERIÁL: HLINÍKOVÝ PROFIL A ZAPUŠTĚNÝ PVC PÁS

POZN.: MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		Σ
0145		I.FÁZE	1kpl
		II.FÁZE	1kpl

SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE (SGK) VČETNĚ CYLINDRICKÝCH VLOŽEK

– SYSTÉM SGHK BUDE NAVRŽEN A PROVEDEN JAKO ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU
– SOUČÁSTÍ DODÁVKY SGHK BUDE PODROBNÝ PROJEKT (DÍLENSKÁ DOKUMENTACE)
– DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE VYTVOŘENA DODAVATELEM VE SPOLUPRÁCI S INVESTOREM A UŽIVATELEM.

CHARAKTERITIKA:
USNADŇUJE SPRÁVU KLÍČOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ A RADIKÁLNĚ SNIŽUJE POČET POTŘEBNÝCH KLÍČŮ.
MAJITEL (UŽIVATEL) OBJEKTU MŮŽE PŘIDĚLIT PRIORITY VSTUPU DO JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ JEDNOTLIVCŮM NEBO SKUPINÁM OSOB.
NEPŘINÁŠÍ POUZE POHODLÍ PRO OPRÁVNĚNÉ UŽIVATELE, ALE SOUČASNĚ MUSÍ ZAJISTIT BEZPEČNOST, TZN. „MECHANICKOU KONTROLU VSTUPU" PRO DVEŘE, KDE JE ÚČELNÉ KONTROLOVAT PŘIDĚLENÝM IDENTIFIKÁTOREM (V TOMTO PŘÍPADĚ KLÍČEM) KDO JE OPRÁVNĚN KE VSTUPU – ODEMČENÍ RESP. ZAMČENÍ DVEŘÍ.
SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE UMOŽŇUJE V PŘÍPADĚ ZTRÁT KLÍČŮ OBNOVU BEZPEČNOSTI VHODNÝM HOSPODAŘENÍM S PERMUTAČNÍM PROSTOREM PŘÍPADNĚ VYUŽITÍM ZVLÁŠTNÍCH FUNKCÍ CYLINDRICKÝCH VLOŽEK.

PRVKY:
- CYLINDRICKÁ VLOŽKA: UMOŽŇUJE ODEMČENÍ DVEŘÍ GENERÁLNÍM KLÍČEM, HLAVNÍM KLÍČEM, VLASTNÍM KLÍČEM
- GENERÁLNÍ KLÍČ: MÁ PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA DO VŠECH CYLINDRICKÝCH VLOŽEK
- HLAVNÍ KLÍČ: MÁ PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA DO PŘEDEM DEFINOVANÝCH CYLINDRICKÝCH VLOŽEK
- VLASTNÍ KLÍČ: MÁ PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA POUZE DO JEDINÉ KONKRÉTNÍ CYLINDRICKÉ VLOŽKY
- OSTATNÍ PRVKY: NÁBYTKOVÝ ZÁMEK, PŘÍDAVNÝ ZÁMEK, VISACÍ ZÁMEK

VLASTNOSTI:
- CERTIFIKACE DLE ČSN EN 1627 – BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC4
- VLOŽKY I KLÍČE JSOU CHRÁNĚNY PATENTEM NEBO UŽITNÝM VZOREM
- 5–TI STAVÍTKOVÝ UZAMYKACÍ SYSTÉM
- ZVÝŠENÁ OCHRANA PROTI ODVRTÁNÍ
- KLÍČE PODLÉHAJÍ CENTRÁLNÍ EVIDENCI
- KOPIE KLÍČE LZE ZÍSKAT POUZE U SPECIALIZOVANÝCH SMLUVNÍCH PARTNERŮ A TO ZA SPLNĚNÍ URČITÝCH, S MAJITELI SYSTÉMU PŘEDEM DOHODNUTÝCH, BEZPEČNOSTNÍCH PRAVIDEL.
- MOŽNOST BAREVNÉHO ZNAČENÍ KLÍČŮ
- MECHANICKÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ DO BUDOUCNA ROZŠÍŘIT O MECHATRONICKÉ PRVKY (VLOŽKY, KLÍČE, VISACÍ ZÁMKY, PRŮMYSLOVÉ ZÁMKY) A TÍMTO KROKEM ELIMINOVAT BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA SPOJENÁ SE ZTRÁTOU DŮLEŽITÝCH KLÍČŮ.

POZNÁMKA:
- DĚLENÍ DO SKUPIN (UZAMYKACÍ PLÁN) BUDE ŘEŠENO A UPŘESNĚNO UŽIVATELEM A INVESTOREM S DODAVATELEM SGK PŘED SAMOTNOU VÝROBOU.
- ROZMĚR CYLINDRICKÝCH VLOŽEK BUDE UPŘESNĚN ZAMĚŘENÍM NA OSAZENÝCH DVEŘÍ NA STAVBĚ.

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS
0145	

POČTY JEDNOTLIVÝCH DVEŘÍ:

I.FÁZE

TRUHLÁŘSKÉ DVEŘE VNITŘNÍ	DLE VÝROBKŮ	548 KS
TRUHLÁŘSKÉ DVEŘE VNITŘNÍ S PBŘ	DLE VÝROBKŮ	44 KS
HLINÍKOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ	DLE VÝROBKŮ	132 KS
HLINÍKOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ S PBŘ	DLE VÝROBKŮ	50 KS
HLINÍKOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ	DLE VÝROBKŮ	30 KS
ZÁMEČNICKÉ DVEŘE VNITŘNÍ	DLE VÝROBKŮ	21 KS
ZÁMEČNICKÉ DVEŘE VNITŘNÍ S PBŘ	DLE VÝROBKŮ	45 KS
OSTATNÍ	DLE VÝROBKŮ	5 KS

– POČET ŘEŠENÝCH VLOŽEK CELKEM – 875 KS VLOŽEK
– POČET KLÍČŮ 10 KS/ 1 KS VLOŽKY = 8750 KS KLÍČŮ

II.FÁZE

TRUHLÁŘSKÉ DVEŘE VNITŘNÍ	DLE VÝROBKŮ	271 KS
TRUHLÁŘSKÉ DVEŘE VNITŘNÍ S PBŘ	DLE VÝROBKŮ	13 KS
HLINÍKOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ	DLE VÝROBKŮ	21 KS
HLINÍKOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ S PBŘ	DLE VÝROBKŮ	19 KS
HLINÍKOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ	DLE VÝROBKŮ	0 KS
ZÁMEČNICKÉ DVEŘE VNITŘNÍ	DLE VÝROBKŮ	0 KS
ZÁMEČNICKÉ DVEŘE VNITŘNÍ S PBŘ	DLE VÝROBKŮ	0 KS
OSTATNÍ	DLE VÝROBKŮ	8 KS

– POČET ŘEŠENÝCH VLOŽEK CELKEM – 332 KS VLOŽEK
– POČET KLÍČŮ 10 KS/ 1 KS VLOŽKY = 3320 KS KLÍČŮ

POZNÁMKA:
– SKUPINY KLÍČŮ DLE ROZHODNUTÍ INVESTORA
– POČTY KLÍČŮ A ČLENĚNÍ DO SKUPIN BUDE UPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO UŽIVATELEM PŘED REALIZACÍ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ
0146		I.FÁZE	KS 150	KS 150	KS 150	KS 150	KS 120	KS 20	KS 20	KS 100	KS 10	KS 870
		II.FÁZE	KS –	KS –	KS –	KS –	KS 30	KS 100	KS 100	KS –	KS –	KS 230

ZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ MÉDIÍ NA KAZETÁCH RASTROVÉHO PODHLEDU

– ZNAČENÍ SLOŽENO Z TEXTOVÉHO POPISU A KRUHOVÉ BAREVNÉ ZNAČKY
– POLEPY S POPISY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ PROFESÍ V MÍSTECH REVIZNÍCH OTVORŮ, EL. VENTILÁTORŮ, POŽÁRNÍCH KLAPEK, UZAVÍRACÍCH ARMATUR, ODVZDUŠŇOVACÍCH A VYPOUŠTĚCÍCH VENTILŮ ATD.
– VÝŠKA PÍSMA POPISU 20 MM
– POLEPY KRUHOVÉHO PRŮŘEZU O PRŮMĚRU ø20 MM V BARVÁCH DLE PROFESÍ
– POLEPY BUDOU PŘILEPENY NA NOSNÝ RASTR PODHLEDU V MÍSTĚ UZÁVĚRU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

POZNÁMKA:
– SYSTÉM ZNAČENÍ NUTNO PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASIT UŽIVATELEM DLE MÍSTNÍCH ZVYKLOSTÍ
– BAREVNÉ ZNAČENÍ URČÍ UŽIVATEL DLE ZVYKLOSTÍ VE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTECH, PŘÍPADNĚ DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
– PŘESNÝ POČET KUSŮ JEDNOTLIVÝCH ZNAČEK BUDE ODSOUHLASEN UŽIVATELEM PŘED VÝROBOU

LEGENDA ZNAČENÍ ROZVODŮ V RÁMCI SPODNÍ STRANY PODHLEDŮ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		Σ
0147	SYSTÉMOVÁ PROSTUPOVÁ TVAROVKA KANALIZACE PŘES VODOROVNOU ZÁKLADOVOU KONSTRUKCÍ TVOŘENOU KOMBINACÍ ČERNÉ A BÍLÉ VANY NA ÚROVNI 1.PP	I.FÁZE	KS 90
		II.FÁZE	KS 1

– SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ SLOŽENO ZE DVOU TVAROVEK TYP KG + BDF DN 110 MM
– PŘI REALIZACI PODKLADNÍHO BETONU INSTALOVAT TVAROVKU TYPU KG, NÁSLEDNĚ PROVÉST HYDROIZOLACI A PŘED SAMOTNOU BETONÁŽÍ ZÁKLADOVÉ DESKY SE DO HRDLA TVAROVKY KG VLOŽÍ TVAROVKA TYPU BDF

PROSTUPOVÁ TVAROVKA TYP KG 110/500 – ČERNÁ VANA
– PRO VODOROVNÉ KONSTRUKCE, INSTALACE PŘI BETONÁŽI + HYDROIZOLACE
– SILNOSTĚNNÉ A PLNOSTĚNNÉ PVC, VODOTĚSNÉ, PLYNOTĚSNÉ DO 1,5 bar
– ODOLNOST VŮČI TLAKU PŘI BETONÁŽI, ROZMĚROVÁ STABILITA, ODOLNOST PROTI NÁRAZU A OTĚRU
– S NAVULKANIZOVANÝM VROUBKOVANÝM TĚSNÍCÍM KRUHOVÝM LÍMCEM PRO MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY, ŠÍŘKA LÍMCE 150 MM, LÍMEC Z mPVC TLOUŠŤKY 1,2 MM
– VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ DN/OD 110, DÉLKA 500 MM, MOŽNOST ZKRÁCENÍ NA STAVBĚ
– 1x SYSTÉMOVÉ HRDLO KG/HT SYSTÉM
– VČETNĚ TĚSNÍCÍHO A FIXAČNÍHO TMELU



PROSTUPOVÁ TVAROVKA TYP KG 110/500 – BÍLÁ VANA (VODONEPROPUSTNÝ BETON)
– PRO VODOROVNÉ KONSTRUKCE, INSTALACE PŘI BETONÁŽI BÍLÉ VANY
– SILNOSTĚNNÉ A PLNOSTĚNNÉ PVC, VODOTĚSNÉ, PLYNOTĚSNÉ DO 7,0 bar
– ODOLNOST VŮČI TLAKU PŘI BETONÁŽI, ROZMĚROVÁ STABILITA, ODOLNOST PROTI NÁRAZU A OTĚRU
– VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ DN/OD 110, DÉLKA 500 MM, MOŽNOST ZKRÁCENÍ NA STAVBĚ
– INTEGROVANÝ 4 NÁSOBNÝ TĚSNÍCÍ HŘEBEN
– 1x SYSTÉMOVÉ HRDLO KG/HT SYSTÉM
– 1x OCHRANNÉ MONTÁŽNÍ VÍČKO



STÁVAJÍCÍ PRŮCHOZÍ TECHNICKÝ KANÁL – D 110 MM – 3 KS
NOVÝ PAVILON – D 110 MM – 44 KS

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS
0147	SCHÉMA ŘEŠENÍ PROSTUPU KANALIZACE BÍLOU VANOU V 1.PP – KOMPLETNÍ PROSTUP Z PROSTUPOVÝCH TVAROVEK TYP KG + TYP BDF



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS			Σ
0148	SYSTÉMOVÁ PROSTUPOVÁ TVAROVKA PRO PROFESE ZTI – SVISLOU ŽB KONSTRUKCÍ BÍLÉ VANY DOPLNĚNÉ ASFALTOVOU IZOLACÍ	I.FÁZE	0148A	KS 2
			0148B	12
			0148C	12
			0148D	6

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY:
- PRO SVISLÉ KONSTRUKCE, INSTALACE PŘI BETONÁŽI
- SILNOSTĚNNÉ A PLNOSTĚNNÉ PVC, VODOTĚSNÉ, PLYNOTĚSNÉ
- ODOLNOST PROTI TLAKOVÉ VODĚ 3,0 BAR (CERTIFIKÁT MPA)
- ODOLNÁ VŮČI ABRAZI (OTĚRU)
- VYSOKÁ PEVNOST A TUHOST, ODOLNÁ PROTI NÁRAZU A TLAKU
- BEZPROBLÉMOVÁ INSTALACE PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH
- 4 NÁSOBNÝ PRYŽOVÝ EPDM TĚSNÍCÍ A FIXAČNÍ HŘEBEN, ŠÍŘKAHŘEBENU 65 MM (MONOLITICKÉ SPOJENÍ S BETONEM, FIXAČNÍ FUNKCE)
- LÍMEC PRO ASFALTOVÉ PÁSY A NÁTĚRY – ŠÍŘKA LÍMCE DLE POŽADAVKŮ, MIN. 40 MM
- DÉLKA TVAROVKY – OBJEDNÁVÁ SE DLE TLOUŠŤKY STAVEBNÍ KONSTRUKCE
- 2 x OBOUSTRANNÉ SYSTÉMOVÉ HRDLO PRO ZASTRČENÍ HLADKÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ

0148A
- VNITŘNÍ PRŮMĚR DN 110 MM
- SVISLÁ ŽB KONSTRUKCE TL. 200 MM

0148B
- VNITŘNÍ PRŮMĚR DN 125 MM
- SVISLÁ ŽB KONSTRUKCE TL. 200 MM

0148C
- VNITŘNÍ PRŮMĚR DN 160 MM
- SVISLÁ ŽB KONSTRUKCE TL. 200 MM

0148D
- VNITŘNÍ PRŮMĚR DN 200 MM
- SVISLÁ ŽB KONSTRUKCE TL. 200 MM



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		Σ
0149	UTĚSNĚNÍ MULTI PROSTUPŮ PRO EL. KABELY S OBOUSTRANNĚ NAVAŘENÝMI PAŽNICEMI – ROZMĚR CCA 500x900 MM S PROSTUPY 3x DN 160, DL. 450 MM – VČETNĚ 3KS TĚSNÍCÍCH VLOŽEK (TYP DLE KONKRÉTNĚ ULOŽENÉHO POTRUBÍ/KABELÁŽE) – PRO ŽB STĚNU BÍLÉ VANY TL. 200 MM + 200 MM BET. PŘIZDÍVKA – POJISTNÁ HI MEZI TĚMITO KONSTRUKCEMI POZNÁMKA: – PARAMETRY VIZ ÚVODNÍ SPECIFIKACE SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ  	I.FÁZE	KS 2
0150	UTĚSNĚNÍ MULTI PROSTUPŮ PRO EL. KABELY S OBOUSTRANNĚ NAVAŘENÝMI PAŽNICEMI – ROZMĚR CCA 500x900 MM S PROSTUPY 3x DN 160, DL. 900 MM – VČETNĚ 3KS TĚSNÍCÍCH VLOŽEK (TYP DLE KONKRÉTNĚ ULOŽENÉHO POTRUBÍ/KABELÁŽE) – PRO ŽB ZÁKLADOVOU DESKU BÍLÉ VANY TL. 500+200 MM (VČ. PODLAHOVÉ KCE) + 150 MM PODBETONÁVKA – POJISTNÁ HI MEZI TĚMITO KONSTRUKCEMI POZNÁMKA: – PARAMETRY VIZ ÚVODNÍ SPECIFIKACE SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ  	I.FÁZE	KS 1

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	Σ

0149
–
0151

UTĚSNĚNÍ MULTI PROSTUPŮ PRO EL. KABELY

– SYSTÉM PRO VYTVOŘENÍ VODOTĚSNÝCH/PLYNOTĚSNÝCH PROSTUPŮ VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH TAM, KDE JE POTŘEBA VÍCE PROSTUPŮ VEDLE SEBE/NAD SEBOU
–VÝROBEK SE SKLÁDÁ Z PROSTUPOVÉ DESKY A TĚSNÍCÍCH VLOŽEK DLE POČTU PROSTUPUJÍCÍCH POTRUBÍ/KABELŮ

PROSTUPOVÁ TVAROVKA:
– SLOŽENO Z TĚSNÍCÍ DESKY NA KTERÉ JSOU JEDNOSTRANNĚ NEBO OBOUSTRANNĚ NAVAŘENY JEDNOTLIVÉ PAŽNICE KRUHOVÉHO PRŮŘEZU
– ATYPICKÁ PAŽNICE S PRŮCHODY DLE POPISU U JEDN. VÝROBKŮ, PRO ŽB STĚNY BÍLÉ VANY S POJISTNOU ASFALTOVOU HI
– ZE SILNOSTĚNNÉHO A PLNOSTĚNNÉHO PVC
– LÍMEC S TKANINOVÝM POVRCHEM PRO NAVAŘENÍ ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ
– TLAKOVÁ ODOLNOST: VODOTĚSNOST, PLYNOTĚSNOST DO 3 BAR
– VČETNĚ MONTÁŽNÍCH VÍČEK

TĚSNÍCÍ VLOŽKA:
– SLOŽENO Z 2x PŘÍTLAČNÉHO KROUŽKU A PRYŽOVÉHO TĚSNĚNÍ, STAŽENO STAHOVACÍMI ŠROUBY S MATICEMI
– PLNOPLOŠNÁ VÝPLŇ TĚSNĚNÍ, NEBO ATYPICKÝ NÁVRH TĚSNÍCÍ VLOŽKY DLE KONKRÉTNÍ POTŘEBY PROTAHOVANÝCH KABELŮ
– MOŽNOST BUDOUCÍ VÝMĚNY TĚSNÍCÍ VLOŽKY (PŘI POTŘEBĚ DOPLNĚNÍ KABELÁŽE)
– PŘÍTLAČNÉ KROUŽKY Z NEREZU V2A, TL. 5 MM
– PRYŽOVÝ SEGMENT Z EPDM (–40°C – +120°C), PROTISKLUZOVÝ, NEPODLÉHÁ STÁRNUTÍ, TL. 30 MM
– ŠROUBY Z JEDNÉ STRANY NAVAŘENY NA PŘÍTLAČNÝ KROUŽEK, Z DRUHÉ STRANY DOTAHOVÁNÍ MATICÍ, ŠROUB V2A, MATICE V4A
– TLAKOVÁ ODOLNOST: VODOTĚSNOST, PLYNOTĚSNOST DO 1,5 BAR
– CHEMICKÁ ODOLNOST
– BEZÚDRŽBOVÁ, KRÁTKÉ MONTÁŽNÍ ČASY, UTAŽENÉ ŠROUBY NENÍ POTŘEBA ZNOVU DOTAHOVAT

POZNÁMKA:
– SKUTEČNÉ PRŮMĚRY A MNOŽSTVÍ PROSTUPUJÍCÍCH KABELŮ A POTRUBÍ NUTNO OVĚŘIT PŘED PROVÁDĚNÍM
– SKUTEČNOU TLOUŠŤKU KONSTRUKCÍ NUTNO OVĚŘIT PŘED PROVÁDĚNÍM NA STAVBĚ
– PROSTUPOVÁ DESKA OSAZENA PŘI BETONÁŽI ZÁKLADOVÉ DESKY

SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		Σ
0151	UTĚSNĚNÍ MULTI PROSTUPŮ PRO EL. KABELY S OBOUSTRANNĚ NAVAŘENÝMI PAŽNICEMI	I.FÁZE	KS 1

– ROZMĚR CCA 400x1100 MM S PROSTUPY 5x DN 100, DL. 350 MM
– VČETNĚ 3KS TĚSNÍCÍCH VLOŽEK (TYP DLE KONKRÉTNĚ ULOŽENÉHO POTRUBÍ/KABELÁŽE)
– PRO ŽB STĚNU BÍLÉ VANY TL. 300 MM – POJISTNÁ HI Z VNĚJŠÍ STRANY

POZNÁMKA:
– PARAMETRY VIZ ÚVODNÍ SPECIFIKACE

SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	Σ

0152

UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ EL A SLB ŽB STĚNOU BÍLÉ VANY

I.FÁZE	0152	KS 1

SLOŽENO Z PROSTUPOVÉ PAŽNICE A TĚSNÍCÍ VLOŽKY

PROSTUPOVÁ PAŽNICE
– PRO VODOROVNÉ I SVISLÉ KONSTRUKCE
– ZE SILNOSTĚNNÉHO A PLNOSTĚNNÉHO PVC
– PRO TL. ŽB MONOLITICKÉ STĚNY 300 MM
– S NAVULKANIZOVANÝM 4–NÁSOBNÝM PRYŽOVÝM TĚSNÍCÍM HŘEBENEM PRO MONOLITICKÉ SPOJENÍ S BETONEM – FIXAČNÍ FUNKCE
– LÍMEC Š. 40 MM S TKANINOVÝM POVRCHEM PRO NAVAŘENÍ ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ
– TLAKOVÁ ODOLNOST: VODOTĚSNOST, PLYNOTĚSNOST DO 3,5 BAR
– VČETNĚ 2x MONTÁŽNÍHO DRŽÁKU/VÍČKA PRO MONTÁŽ PAŽNICE DO BEDNĚNÍ PŘED BETONÁŽÍ

TĚSNÍCÍ VLOŽKA
– SLOŽENO Z 2x PŘÍTLAČNÉHO KROUŽKU A PRYŽOVÉHO TĚSNĚNÍ, STAŽENO STAHOVACÍMI ŠROUBY S MATICEMI
– PRO PROSTUP JEDNOHO POTRUBÍ
– PŘÍTLAČNÉ KROUŽKY Z NEREZU V2A, TL. 5 MM
– PRYŽOVÝ SEGMENT Z EPDM (–40°C – +120°C), PROTISKLUZOVÝ, NEPODLÉHÁ STÁRNUTÍ, OTĚRUODOLNÝ, TL. 30 MM
– ŠROUBY Z JEDNÉ STRANY NAVAŘENY NA PŘÍTLAČNÝ KROUŽEK, Z DRUHÉ STRANY DOTAHOVÁNÍ MATICÍ, ŠROUB V2A, MATICE V4A
– MOŽNÁ ÚHLOVÁ ODCHYLKA POTRUBÍ AŽ 8°
– TLAKOVÁ ODOLNOST: VODOTĚSNOST, PLYNOTĚSNOST DO 3 BAR
– CHEMICKÁ ODOLNOST
– BEZÚDRŽBOVÁ, KRÁTKÉ MONTÁŽNÍ ČASY, UTAŽENÉ ŠROUBY NENÍ POTŘEBA ZNOVU DOTAHOVAT

TYPY:
– – – PRO KABELOVÉ ROZVODY SLB – PAŽNICE Ø80 MM – 1KS

POZNÁMKA:
– SKUTEČNÉ PRŮMĚRY A MNOŽSTVÍ PROSTUPUJÍCÍCH KABELŮ A POTRUBÍ NUTNO OVĚŘIT PŘED PROVÁDĚNÍM
– SKUTEČNOU TLOUŠŤKU KONSTRUKCÍ NUTNO OVĚŘIT PŘED PROVÁDĚNÍM NA STAVBĚ
– PROSTUPOVÁ DESKA OSAZENA PŘI BETONÁŽI ZÁKLADOVÉ DESKY

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	Σ

0152

SCHÉMA OSAZENÍ



PROSTUPOVÁ PAŽNICE

TĚSNÍCÍ VLOŽKA

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	Σ
0153		I.FÁZE 195M II.FÁZE 0M

CHRÁNIČKA ELEKTROINSTALAČNÍCH ROZVODŮ:

– VČETNĚ OCHRÁNĚNÍ POTRUBÍ OBETONOVÁNÍM

– OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA
– MATERIÁL HDPE (polyethylen s vysokou hustotou)
– VNĚJŠÍ ø 160 MM, VNITŘNÍ ø MIN. 135 MM, MIN. POLOMĚR OBLOUKU 500 MM
– DVOUPLÁŠŤOVÁ TRUBKA URČENÁ PRO MECHANICKOU OCHRANU ELEKTROINSTALACÍ
– TRUBKA VYRÁBĚNÁ DLE ČSN EN 50086–2–4

– SOUČÁSTÍ KAŽDÉHO SVITKU ZATAHOVACÍ DRÁT NEBO PROVÁZEK A NASAZENÁ SPOJKA
– STUPEŇ OCHRANY IP 40

POZNÁMKA:
– V PŘÍPADĚ MECHANICKÉHO ZHUTŇOVÁNÍ VRSTEV NAD CHRÁNIČKOU JE TŘEBA DBÁT NA TO, ABY NEBYLY PŘEKROČENY HODNOTY DOVOLENÉHO ZATÍŽENÍ CHRÁNIČKY >450N/20 cm
– MNOŽSTVÍ UDÁVÁNO BEZ PROŘEZU

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ
0154		I.FÁZE	KS 12	KS 28	KS 8	KS 20	KS 16	KS –	KS –	KS 22	KS –	KS 106
		II.FÁZE	KS –	KS –	KS –	KS –	KS 8	KS 10	KS 10	KS –	KS –	KS 28

PROVĚTRÁVACÍ KOVOVÁ LAKOVANÁ MŘÍŽKA DO RASTROVÝCH PODHLEDŮ

– SYSTÉMOVÁ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA DLE SORTIMENTU VÝROBCE STROPNÍCH PODHLEDŮ
– S HORNÍ NEBO SPODNÍ MONTÁŽÍ DLE TYPU PODLHEDU
– PŘESNÁ MÍSTA OSAZENÍ BUDOU URČENA BĚHEM REALIZACE
– SLOUŽÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVĚTRÁNÍ NADPODHLEDOVÉHO PROSTORU S ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ (KYSLÍK) – NEPLATÍ PRO ČISTÉ PROSTORY A POŽÁRNÍ PODHLEDY

ROZMĚRY MŘÍŽKY 600 x 100 x 8 MM

BARVA : BÍLÁ, KOMAXIT



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	Σ
0155	SKLENĚNÝ OBKLAD PORTÁLU VÝTAHU V4, V5, V6, V7 A PŘILEHLÉHO SCHODIŠTĚ – TVOŘENÝ LAKOVANÝM KALENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM LEPENÝM NA STĚNU SYSTÉMOVÝM LEPIDLEM DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE SKLA –NA NÁROŽÍ OSAZENY DO OBKLADU KOVOVÉ PROFILY O ROZMĚRU CCA 30X30MM Z BROUŠENÉ NEREZOVÉ OCELI AISI 304 – DIN 1.4301; – VEŠKERÉ OSTĚNÍ DVEŘÍ VÝTAHŮ LEMOVÁNY NA CELOU HLOUBKU KONSTRUKCE S PŘESAHEM NA ČELNÍ STĚNU S OBLOŽENÍM (VIZ VÝROBEK K08) Z DŮVODU OCHRANY HRANY SKLA PROTI MECH. POŠKOZENÍ NÁRAZEM –ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ PO DÍLECH VIZ. SCHÉMA PRVKU (ČLENĚNÍ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM V RÁMCI KD STAVBY); ODSTÍN RAL DLE JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ – VIZ PD INTERIÉRU – HRANY SKEL ZAČIŠTĚNY PROTI PORANĚNÍ – SPÁRY PŘETMELENY TRANSPARENTNÍM TRVALE PRUŽNÝM TMELEM ODOLNÝM DEZINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM UŽÍVANÝCH V NEMOCNICÍCH – VČETNĚ KOTEVNÍHO, SPOJOVACÍHO A DOPLŇKOVÉHO MATERIÁLU – VČETNĚ PŘÍPADNÉ ÚPRAVY SOUDRŽNOSTI A VYROVNÁNÍ PODKLADU SPECIFIKACE SKLA: – V BEZPEČNOSTNÍM PROVEDENÍ – OCHRANA PŘED ÚRAZY DLE EN 12600, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2B2 – ČIRÉ SKLO PRO OBKLADY STĚN S JEDNOSTRANNÝM VYSOCE KVALITNÍM BAREVNÝM LAKEM (ZE STRANY LEPENÉ KE KONSTRUKCI) – ODOLNOST PROTI TEPLOTÁM DO 80°C – ODOLNOST PROTI SVĚTLU A UV PAPRSKŮM – BARVA SKEL JE BĚHEM VÝROBNÍHO PROCESU DEFINITIVNĚ USTÁLENA A DÁLE NEMĚNÍ SVŮJ VZHLED – ODOLNOST PROTI VLHKOSTI – VŠECHNY BARVY SKEL MOHOU BÝT POUŽITY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ – ODOLNOST PROTI POŽÁRU – PŘI NÁVRHU A PROVÁDĚNÍ NUTNO ZOHLEDNIT POŽADAVKY OSAZENÍ INSTALACÍ OSTATNÍCH PROFESÍ (EL, SLB, VÝTAHY ATD) BAREVNÉ ŘEŠENÍ: – RAL 7016 ANTRACITOVÁ ČERNÁ VÝMĚRY: CELKOVÁ PLOCHA **1.PP – M2** **1.NP 56 M2** **2.NP 54 M2** **3.NP 55 M2** **4.NP 60 M2** **5.NP 54 M2** **6.NP 54 M2** **7.NP 40 M2** **CELKEM 373 M2** POZNÁMKA: – NUTNO UPRAVIT DLE OVLÁDACÍCH A DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ NA STĚNĚ (OVLÁDACÍ TABLA VÝTAHŮ...), NUTNO TAKÉ UVAŽOVAT S OSAZENÍM MADEL NA STĚNĚ (VYŘEZÁNÍ OTVORŮ) – NUTNO KOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI PŘI VÝSTAVBĚ (ELEKTRO, PBŘ, STAVEBNÍ ČÁSTÍ (PODHLEDY, SCHODIŠTĚ, SOKL PODLAHY) – PŘED VÝROBOU BUDOU PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENY BAREVNOSTNÍ VZORKY JEDNOTLIVÝCH SKEL K ODSOUHLASENÍ – DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU – STAVEBNÍ KONSTRUKCE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, PROVEDENÍ DETAILŮ K ODSOUHLASENÍ – MNOŽSTVÍ UDÁNO BEZ PROŘEZŮ	I.FÁZE 1 KS

penta	VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. VIKTOR ŠLAPAL	VYPRACOVAL ING. DAVID ZÁPOTOČNÝ	VÝPIS VÝROBKŮ OSTATNÍ	LIST 261
	NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ		A 06-18-P		

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	Σ
0155	VÝTAH V6, V7	



penta	VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. VIKTOR ŠLAPAL	VYPRACOVAL ING. DAVID ZÁPOTOČNÝ	VÝPIS VÝROBKŮ OSTATNÍ	LIST 262
	NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ		A 06-18-P		

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	Σ
0155	VÝTAH V4, V5	



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		Σ
0156	ZÁKLADNÍ BĚŽNÁ DVEŘNÍ POPISOVÁ TABULKA – VYPOUKLÝ HLINÍKOVÝ PROFIL, CELKOVÝ ORIENTAČNÍ ROZMĚR CCA 222x210mm; ATYP LAKOVÁNO DO BARVY PODLAŽÍ DLE VZORNÍKU RAL; DO PROFILU VLOŽEN KRYCÍ ANTIREFLEXIVNÍ PLAST – SOUČÁST DODÁVKY; PŘIZNANÉ HRANATÉ BOČNICE S LEHCE SRAŽENOU HRANOU; SOUČÁSTÍ DODÁVKY ATYP GRAFIKA TIŠTĚNÁ NA BÍLÝ POLOLESKLÝ PAPÍR S VYŠŠÍ GRAMÁŽÍ CCA 200g/m2; VÝCHOZÍ SCHÉMA GRAFIKY A PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ. PD INTERIÉRU; KONEČNÉ PROVEDENÍ, FINÁLNÍ ZNĚNÍ TEXTŮ, POČET A UMÍSTĚNÍ NUTNO ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM V RÁMCI KD STAVBY – SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU	I.FÁZE	625 KS
		II.FÁZE	232 KS
0157	DOPLŇKOVÁ DVEŘNÍ POPISOVÁ TABULKA S DOPLŇUJÍCÍMI TEXTY (OTEVÍRACÍ DOBA APOD.) – VYPOUKLÝ HLINÍKOVÝ PROFIL, CELKOVÝ ORIENTAČNÍ ROZMĚR CCA 222x210mm; ATYP LAKOVÁNO DO BARVY PODLAŽÍ DLE VZORNÍKU RAL; DO PROFILU VLOŽEN KRYCÍ ANTIREFLEXIVNÍ PLAST – SOUČÁST DODÁVKY; PŘIZNANÉ HRANATÉ BOČNICE S LEHCE SRAŽENOU HRANOU; SOUČÁSTÍ DODÁVKY ATYP GRAFIKA TIŠTĚNÁ NA BÍLÝ POLOLESKLÝ PAPÍR S VYŠŠÍ GRAMÁŽÍ CCA 200g/m2; VÝCHOZÍ SCHÉMA GRAFIKY A PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ. PD INTERIÉRU; KONEČNÉ PROVEDENÍ, FINÁLNÍ ZNĚNÍ TEXTŮ, POČET A UMÍSTĚNÍ NUTNO ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM V RÁMCI KD STAVBY – SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU	I.FÁZE	43 KS
		II.FÁZE	7 KS
0158	DOPLŇKOVÁ DVEŘNÍ POPISOVÁ TABULKA SE JMÉNY (AMBULANCE, VYŠETŘOVNY, POKOJE LÉKAŘŮ APOD.) – VYPOUKLÝ HLINÍKOVÝ PROFIL, CELKOVÝ ORIENTAČNÍ ROZMĚR CCA 222x105mm; ATYP LAKOVÁNO DO BARVY PODLAŽÍ DLE VZORNÍKU RAL; DO PROFILU VLOŽEN KRYCÍ ANTIREFLEXIVNÍ PLAST – SOUČÁST DODÁVKY; PŘIZNANÉ HRANATÉ BOČNICE S LEHCE SRAŽENOU HRANOU; SOUČÁSTÍ DODÁVKY ATYP GRAFIKA TIŠTĚNÁ NA BÍLÝ POLOLESKLÝ PAPÍR S VYŠŠÍ GRAMÁŽÍ CCA 200g/m2; VÝCHOZÍ SCHÉMA GRAFIKY A PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ. PD INTERIÉRU; KONEČNÉ PROVEDENÍ, FINÁLNÍ ZNĚNÍ TEXTŮ, POČET A UMÍSTĚNÍ NUTNO ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM V RÁMCI KD STAVBY – SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU	I.FÁZE	89 KS
		II.FÁZE	39 KS

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		Σ
0159	DVEŘNÍ PIKTOGRAMY (WC, ÚKLID APOD.) – PŘEDPOKLÁDANÁ VELIKOST CCA 80x80mm; VYROBENO JAKO ATYP GRAFIKA Z FÓLIE S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ; LEPENÁ PŘÍMO NA PODKLAD (DVEŘE, STĚNY, NOSNÉ PRVKY APOD.); BARVA RAL 7016; VÝCHOZÍ SCHÉMA A PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ. PD INTERIÉRU; KONEČNÉ PROVEDENÍ, FINÁLNÍ ZNĚNÍ TEXTŮ, POČET A UMÍSTĚNÍ NUTNO ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM V RÁMCI KD STAVBY – SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU	I.FÁZE	261 KS
		II.FÁZE	159 KS
0160	PODLAŽNÍ STROPNÍ ZÁVĚSNÉ SMĚROVNÍKY; ORIENTAČNÍ ROZMĚRY PŘEDPOKLAD 4 POZICE (2x2 ŘÁDKY) Á 800x100mm (CELKEM 1600x200mm); MATERIÁL NOSIČE 4x STŘÍBRNÁ SAMOSTATNÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA; POPIS PROVEDEN ATYP OBOUSTRANNOU GRAFIKOU Z FÓLIE S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ, BAREVNÝ PODKLAD PROVEDEN OBOUSTRANNĚ ATYP LAKOVÁNÍM DLE BAREVNOSTI JEDNOTLIVÝCH PATER ZE VZORNÍKU RAL; PODVĚŠENO POD PODHLED/ STROP/ VZÁJEMNĚ POMOCÍ SYSTÉMOVÉ POMOCNÉ KOTEVNÍ LIŠTY A ZÁVĚSNÝCH LANEK (SOUČÁST DODÁVKY) ALT. V KRAJNÍM PŘÍPADĚ (BEZ PŘÍTOMNOSTI STROPU/ PODHLEDU) KOTVENO SYSTÉMOVĚ NA DRŽÁKY Z BOKU ZDIVA; VÝCHOZÍ SCHÉMA A PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ. PD INTERIÉRU; KONEČNÉ PROVEDENÍ, FINÁLNÍ ZNĚNÍ TEXTŮ, POČET A UMÍSTĚNÍ NUTNO ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM V RÁMCI KD STAVBY; POČET UDÁVÁN JAKO SET	I.FÁZE	57 KS
		II.FÁZE	14 KS
0161	LEPENÉ TEXTY NA PROSKLENÉ/ PLNÉ DVEŘE (NÁZEV ODDĚLENÍ, JMÉNO VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA, VÝSTRAŽNÁ INFORMACE, PODRUŽNÁ VEDLEJŠÍ INFORMACE); BAREVNÁ FÓLIE S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ; VÝCHOZÍ SCHÉMA A PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ. PD INTERIÉRU; KONEČNÉ PROVEDENÍ, FINÁLNÍ ZNĚNÍ TEXTŮ, POČET A UMÍSTĚNÍ NUTNO ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM V RÁMCI KD STAVBY – SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU; POČET UDÁVÁN JAKO SET; VÝCHOZÍ SCHÉMA GRAFIKY A PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ. PD INTERIÉRU	I.FÁZE	93 KS
		II.FÁZE	22 KS

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		Σ
0162	LEPENÉ TEXTY NA PROSKLENÉ/ PLNÉ DVEŘE (OZNAČENÍ PŘEVLÉKACÍCH BOXŮ, BOXŮ JIP, DVEŘÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ APOD.); BAREVNÁ FÓLIE S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ; VÝCHOZÍ SCHÉMA A PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ. PD INTERIÉRU; KONEČNÉ PROVEDENÍ, FINÁLNÍ ZNĚNÍ TEXTŮ, POČET A UMÍSTĚNÍ NUTNO ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM V RÁMCI KD STAVBY – SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU; POČET UDÁVÁN JAKO SET; VÝCHOZÍ SCHÉMA GRAFIKY A PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ. PD INTERIÉRU	I.FÁZE	104 KS
		II.FÁZE	14 KS
0163	CENTRÁLNÍ OBJEKTOVÁ INFORMAČNÍ TABULE; ORIENTAČNÍ CELKOVÉ ROZMĚRY CCA 3000x2000mm (3x DESKA CCA 1000x2000mm); NOSNÉ DESKY Z ČIRÉHO VRSTVENÉHO SKLA S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, TL. BUDE NAVRŽENA/ POSOUZENA ODBORNOU FIRMOU – SOUČÁST DODÁVKY, VEŠKERÁ GRAFIKA LEPENA Z DRUHÉ STRANY Z DŮVODU ZABRÁNĚNÍ JEJÍHO POŠKOZENÍ; PLNOPLOŠNÁ FOLIOVÁ GRAFIKA S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ (POZADÍ PÍSMA POKRÝVÁ CELOU PLOCHU NOSNÉHO PRVKU – PŘEDPOKLAD IMITACE PÍSKOVANÉHO SKLA), PÍSMO TYPOVĚ SHODNÉ S DVEŘNÍMI TABULKAMI, ZÁKLADNÍ ODSTÍN RAL 9005 + DOPLŇKOVÉ BARVY; PŘESNÉ ZNĚNÍ TEXTŮ, ROZLOŽENÍ, BAREVNOST APOD. BUDE ŘEŠENO NA MÍRU DLE KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ UŽIVATELE V RÁMCI KD STAVBY – SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU; KOTVENÍ SKEL PROVEDENO POMOCÍ KOVOVÝCH TERČŮ DO VERTIKÁLNÍCH NOSNÝCH PROFILŮ, MIN. 8ks/ Á DESKA, MATERIÁL MATNÝ NEREZ ALT. HLINÍK; SOUČÁSTÍ DODÁVKY 3ks VERTIKÁLNÍCH NOSNÝCH PROFILŮ Z NEREZOVÉ OCELI, Á ROZMĚR CCA 60x60/3mm, DÉLKA Á CCA 3825mm, KOTVENÉ MEZI KONSTRUKCI PODLAHY A STROPU; VČETNĚ VEŠKERÉ KOORDINACE S NAVAZUJÍCÍMI PROFESEMI, ZEJMÉNA STAVEBNÍ ČÁSTÍ; POČET UDÁVÁN JAKO SET; VÝCHOZÍ SCHÉMA GRAFIKY A PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ. PD INTERIÉRU	I.FÁZE	1 KS
		II.FÁZE	0 KS
0164	PODLAŽNÍ INFORMAČNÍ TABULE; ORIENTAČNÍ CELKOVÉ ROZMĚRY CCA 2050x1400mm (2x DESKA CCA 1000x1400mm); NOSNÉ DESKY Z ČIRÉHO VRSTVENÉHO SKLA S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, TL. BUDE NAVRŽENA/ POSOUZENA ODBORNOU FIRMOU – SOUČÁST DODÁVKY, VEŠKERÁ GRAFIKA LEPENA Z DRUHÉ STRANY Z DŮVODU ZABRÁNĚNÍ JEJÍHO POŠKOZENÍ; PLNOPLOŠNÁ FOLIOVÁ GRAFIKA S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ (POZADÍ PÍSMA POKRÝVÁ CELOU PLOCHU NOSNÉHO PRVKU – PŘEDPOKLAD IMITACE PÍSKOVANÉHO SKLA), PÍSMO TYPOVĚ SHODNÉ S DVEŘNÍMI TABULKAMI, ZÁKLADNÍ ODSTÍN RAL 9005 + DOPLŇKOVÉ BARVY; ZOBRAZENO POUZE OBECNÉ SCHÉMA – PŘESNÉ ZNĚNÍ TEXTŮ, ROZLOŽENÍ, BAREVNOST APOD. BUDE ŘEŠENO NA MÍRU DLE KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ UŽIVATELE V RÁMCI KD STAVBY – SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU; SYSTÉM VYNÁŠEN KOVOVÝMI DISTANČNÍMI TERČI – KOTVENO DO STĚNY OBJEKTU, MIN. 6ks/ Á DESKA, MATERIÁL MATNÝ NEREZ ALT. HLINÍK, DISTANCE OD STĚNY MIN. 20mm; POČET UDÁVÁN JAKO SET; VÝCHOZÍ SCHÉMA GRAFIKY A PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ. PD INTERIÉRU	I.FÁZE	33 KS
		II.FÁZE	11 KS

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		Σ
0165	VÝTAHOVÁ INFOTABULE; ORIENTAČNÍ ROZMĚRY CCA 500x700mm; PLNOPLOŠNÁ FOLIOVÁ GRAFIKA S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ, PÍSMO TYPOVĚ SHODNÉ S DVEŘNÍMI TABULKAMI, ZÁKLADNÍ ODSTÍN RAL 9005, PODKLAD PŘEDPOKLAD RAL 9006; LEPENO PŘÍMO NA POVRCH KABINY VÝTAHU; ZOBRAZENO POUZE OBECNÉ SCHÉMA – PŘESNÉ ZNĚNÍ TEXTŮ, ROZLOŽENÍ, BAREVNOST APOD. BUDE ŘEŠENA NA MÍRU DLE KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ UŽIVATELE V RÁMCI KD STAVBY – SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU; GRAFICKY BUDE VYCHÁZENO Z DESIGNU PODLAŽNÍCH TABULÍ; VÝCHOZÍ SCHÉMA GRAFIKY A PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ. PD INTERIÉRU	I.FÁZE	10 KS
		II.FÁZE	0 KS

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	Σ
0166	RECEPČNÍ PULT V M.Č. 1043a – PODROBNÝ POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VÝKRESŮ VZHLEDU VIZ. PD INTERIÉRU – BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ VIZ. PD INTERIÉRU POZNÁMKA: – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ – SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ	I.FÁZE 1 KS II.FÁZE 0 KS



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	Σ

0166
–
0176

TECHNICKÁ SPECIFIKACE RECEPČNÍCH A DOHLEDOÝCH PULTŮ

– HLAVNÍ POHLEDOVÉ ČÁSTI RECEPČNÍCH PULTŮ A DOHLEDOVÝCH PULTŮ JSOU Z UMĚLÉHO KAMENE
– HOMOGENNÍ NEPORÉZNÍ POVRCH, KOMPAKTNÍ MATERIÁL – MINERÁLNÍ PLNIVO NA BÁZI PRYSKYŘICE; BEZESPARÉ PROVEDENÍ; TL. 12mm (NUTNO OVĚŘIT NOSNOST DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE)
– HLAVNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE JE PROVEDENA Z NEREZOVÝCH JÄKLŮ PŘEDPOKLAD 40/40/4mm, KTERÁ JE KOTVENA DO PODLAHY
– VNITŘNÍ POMOCNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE, POHLEDOVĚ ZKRYTÁ, PROVEDENA Z DTDL PŘÍPADNĚ Z PŘEKLIŽKY
– RECEPČNÍ PULTY A RECEPCE BUDOU Z VENKOVNÍ STRANY DOPLNĚNY OSVĚTLENÍM V PODOBĚ ZAPUŠTĚNÝCH HLINÍKOVÝCH CHLADÍCÍCH PROFILŮ S VESTAVĚNÝM MONOCHROMATICKÝM LED PÁSKEM KRYTÝM OCHRANNÝM PRISMAKRYTEM; NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÁ PŘÍSLUŠNÁ KABELÁŽ, SYSTÉMOVÝ NAPÁJECÍ ZDROJ S KOVOVÝM KRYTEM SKRYTÝ POD OPLÁŠTĚNÍM ČI V DUTINĚ RECEPČNÍHO PULTU A DALŠÍ NEZBYTNÉ PRVKY PŘÍSLUŠENSTVÍ; VČETNĚ KOORDINACE S OSTATNÍMI ČÁSTMI STAVBY/PROFESEMI; OCHRANNÉ KRYTÍ IP DLE KONKRÉTNÍ POLOHY/NORMY
– SOUČÁSTÍ DODÁVKY U OPLÁŠTĚNÍ RECEPCÍ JE TAKÉ KOTVÍCÍ SYSTÉM NA PŘICHYCENÍ K PODLAZE
– DOPLŇKOVÁ KONSTRUKCE V DOHLEDOVÝCH PULTECH A PRACOVNÍCH LINKÁCH JAKO VESTAVĚNÉ SKŘÍŇKY BUDOU VYROBENY DLE OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA NÁBYTEK/VYBAVENÍ UVEDENÉHO V PROJEKTU
– SOUČÁSTÍ RECEPČNÍCH PULTŮ, PŘÍPADNĚ DOHLEDOVÉHO PULTU DLE SCHÉMATU, JE TAKÉ SKLENĚNÁ VÝPLŇ A DVEŘE; VRSTVENÉ SKLO S BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ; PŘÍPADNÝ DOROZUMÍVACÍ OTVOR
– KONSTRUKCE PULTŮ BUDE PROPOJENA S NOSNÝMI NEREZOVÝMI JÄKLY PRO ZTUŽENÍ CELKU
– U PULTŮ KDE S NAZNAČENÝM PODPARAPETNÍM ŽLABEM BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA NA PŘICHYCENÍ TĚCHTO EL. PODPARAPETNÍCH ŽLABŮ (PODPARAPETNÍ ŽLABY SOUČÁSTÍ DODÁVKY)
– NUTNO VEŠKERÉ ZÁSUVKY A VYPÍNAČE A JEJICH POČET A UMÍSTĚNÍ KOORDINOVAT DLE PD SILNO A SLABOPROUDŮ
– DUTINA V DOHLEDOVÝCH A RECEPČNÍCH PULTECH A PRACOVNÍCH LINEK BUDE PŘÍSTUPNÁ PROSTUPEM/PROSTUPY VŽDY Z VNITŘNÍ STRANY DEMONTOVATELNÝM NA MAGNETY KOTVENÝM KRYTEM
– SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU I PRŮCHODKY PRO KABELÁŽ

POZNÁMKA:
– PODROBNÁ SPECIFIKACE VIZ PD INTERIÉRU!
– NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, ALE POUZE O SCHÉMA! VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI ČÁSTI INTERIÉR K ODSOUHLASENÍ
– PŘED VÝROBOU NUTNO SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	Σ
0167	RECEPČNÍ PULT V M.Č. 1119 – PODROBNÝ POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VÝKRESŮ VZHLEDU VIZ. PD INTERIÉRU – BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ VIZ. PD INTERIÉRU POZNÁMKA: – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ – SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ	I.FÁZE 1 KS II.FÁZE 0 KS



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	Σ
0168	RECEPČNÍ PULT V M.Č. 1076 – PODROBNÝ POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VÝKRESŮ VZHLEDU VIZ. PD INTERIÉRU – BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ VIZ. PD INTERIÉRU POZNÁMKA: – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ – SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ	I.FÁZE 1 KS II.FÁZE 0 KS



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	Σ
0170	DOHLEDOVÝ PULT NA JIP/ARO M.Č. 7011 – PODROBNÝ POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VÝKRESŮ VZHLEDU VIZ. PD INTERIÉRU – BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ VIZ. PD INTERIÉRU POZNÁMKA: – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ – SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ	I.FÁZE 1 KS II.FÁZE 0 KS



VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VÝPIS VÝROBKŮ	LIST
ING. ARCH. J. HOMOLKA	ING. VIKTOR ŠLAPAL	Ing.arch. Š.LEDVINKOVÁ	OSTATNÍ	273
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ		A 06–18–P		

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	Σ
0171	DOHLEDOVÝ PULT NA JIP/ARO M.Č. 7066	I.FÁZE 1 KS II.FÁZE 0 KS

– PODROBNÝ POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VÝKRESŮ VZHLEDU VIZ. PD INTERIÉRU
– BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ VIZ. PD INTERIÉRU

POZNÁMKA:
– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ
– SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	Σ	I.FÁZE	II.FÁZE
0172	DOHLEDOVÝ PULT NA JIP/ARO M.Č. 7111 – PODROBNÝ POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VÝKRESŮ VZHLEDU VIZ. PD INTERIÉRU – BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ VIZ. PD INTERIÉRU POZNÁMKA: – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ – SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ	1 KS	1 KS	0 KS



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	Σ
0173	DOHLEDOVÝ PULT NA JIP/ARO M.Č. 7167 – PODROBNÝ POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VÝKRESŮ VZHLEDU VIZ. PD INTERIÉRU – BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ VIZ. PD INTERIÉRU POZNÁMKA: – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ – SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ	I.FÁZE 1 KS II.FÁZE 0 KS



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	Σ
0174	DOHLEDOVÝ PULT V SESTERNĚ M.Č. 3045 – PODROBNÝ POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VÝKRESŮ VZHLEDU VIZ. PD INTERIÉRU – BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ VIZ. PD INTERIÉRU POZNÁMKA: – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ – SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ	I.FÁZE 1 KS II.FÁZE 0 KS



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	Σ
0175	DOHLEDOVÝ PULT V SESTERNĚ M.Č. 3101 – PODROBNÝ POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VÝKRESŮ VZHLEDU VIZ. PD INTERIÉRU – BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ VIZ. PD INTERIÉRU POZNÁMKA: – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ – SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ	I.FÁZE 1 KS II.FÁZE 0 KS



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	Σ
0176	DOHLEDOVÝ PULT V SESTERNĚ M.Č. 1133a – PODROBNÝ POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VÝKRESŮ VZHLEDU VIZ. PD INTERIÉRU – BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ VIZ. PD INTERIÉRU POZNÁMKA: – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ – SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT NA STAVBĚ	I.FÁZE: 1 KS II.FÁZE: 0 KS



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		Σ
0177	NÁSTĚNNÉ PODSVĚTLENÉ LOGO NPK V M.Č.1055 CELKOVÝ ROZMĚR CCA 3140x840mm; VYROBENO Z VYŘEZÁVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL. MIN. 3mm SE ZADNÍM LEMOVÁNÍM Á PÍSMO PÁSEK ŠÍŘE CCA 50mm Z AL PLECHU TL. MIN. 2mm; POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELOX RAL 7016; KOTVENO DO POVRCHU POMOCÍ KOVOVÝCH DISTANČNÍCH TRNŮ/ TYČÍ S ODDÁLENÍM MIN. 40mm – Á PÍSMENO/ ZNAK OSAZEN MIN. 3ks POMOCNÉ DISTANČNÍ TRUBIČKY PRO NASUNUTÍ NA KOTEVNÍ TRN A ZAJIŠTĚNO PŘÍSLUŠNÝM POČTEM ŠROUBŮ (ČERVÍK M4x6), MATERIÁL HLINÍK; PODSVĚTLENÉ ODRAZEM O ZADNÍ STĚNU POMOCÍ MONOCHROMATICKÝCH OHEBNÝCH LED PÁSKŮ (NALEPENO NA ZADNÍ STRANU JEDNOTLIVÝCH PÍSMEN/ ČÁSTI GRAFIKY) V ODSTÍNU STUDENÉ BÍLÉ, VÝKON MIN. 9,6W/m, DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ (SYSTÉMOVÝ NAPÁJECÍ ZDROJ, KABELÁŽ APOD.), NAPÁJECÍ ZDROJ UMÍSTIT DO NADPOHLEDOVÉ ČÁSTI; VČETNĚ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI (ZEJMÉNA SEKCÍ ELEKTRO) A PSV VÝROBKY (ZEJMÉNA SKLENĚNÝ OBKLAD STĚNY); PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE NUTNO ZE STRANY ZHOTOVITELE PŘEDLOŽIT PODROBNOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM V RÁMCI KD STAVBY	I.FÁZE	1 KS
		II.FÁZE	0 KS
0178	NÁSTĚNNÉ PODSVĚTLENÉ LOGO NPK V M.Č.1043a A 1076 CELKOVÝ ROZMĚR CCA 2800x755mm; VYROBENO Z VYŘEZÁVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL. MIN. 3mm SE ZADNÍM LEMOVÁNÍM Á PÍSMO PÁSEK ŠÍŘE CCA 50mm Z AL PLECHU TL. MIN. 2mm; POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELOX RAL 7016; KOTVENO DO POVRCHU POMOCÍ KOVOVÝCH DISTANČNÍCH TRNŮ/ TYČÍ S ODDÁLENÍM MIN. 40mm – Á PÍSMENO/ ZNAK OSAZEN MIN. 3ks POMOCNÉ DISTANČNÍ TRUBIČKY PRO NASUNUTÍ NA KOTEVNÍ TRN A ZAJIŠTĚNO PŘÍSLUŠNÝM POČTEM ŠROUBŮ (ČERVÍK M4x6), MATERIÁL HLINÍK; PODSVĚTLENÉ ODRAZEM O ZADNÍ STĚNU POMOCÍ MONOCHROMATICKÝCH OHEBNÝCH LED PÁSKŮ (NALEPENO NA ZADNÍ STRANU JEDNOTLIVÝCH PÍSMEN/ ČÁSTI GRAFIKY) V ODSTÍNU STUDENÉ BÍLÉ, VÝKON MIN. 9,6W/m, DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ (SYSTÉMOVÝ NAPÁJECÍ ZDROJ, KABELÁŽ APOD.), NAPÁJECÍ ZDROJ UMÍSTIT DO NADPOHLEDOVÉ ČÁSTI; VČETNĚ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI (ZEJMÉNA SEKCÍ ELEKTRO) A PSV VÝROBKY (ZEJMÉNA SKLENĚNÝ OBKLAD STĚNY); PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE NUTNO ZE STRANY ZHOTOVITELE PŘEDLOŽIT PODROBNOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM V RÁMCI KD STAVBY	I.FÁZE	2 KS
		II.FÁZE	0 KS

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		Σ
0179	NÁSTĚNNÉ PODSVĚTLENÉ LOGO NPK V M.Č.2060 CELKOVÝ ROZMĚR CCA 4530x1210mm; VYROBENO Z VYŘEZÁVANÉHO HLINÍKOVÉHO PLECHU TL. MIN. 3mm SE ZADNÍM LEMOVÁNÍM Á PÍSMO PÁSEK ŠÍŘE CCA 50mm Z AL PLECHU TL. MIN. 2mm; POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELOX RAL 9006; KOTVENO DO POVRCHU POMOCÍ KOVOVÝCH DISTANČNÍCH TRNŮ/ TYČÍ S ODDÁLENÍM MIN. 40mm – Á PÍSMENO/ ZNAK OSAZEN MIN. 3ks POMOCNÉ DISTANČNÍ TRUBIČKY PRO NASUNUTÍ NA KOTEVNÍ TRN A ZAJIŠTĚNO PŘÍSLUŠNÝM POČTEM ŠROUBŮ (ČERVÍK M4x6), MATERIÁL HLINÍK; PODSVĚTLENÉ ODRAZEM O ZADNÍ STĚNU POMOCÍ MONOCHROMATICKÝCH OHEBNÝCH LED PÁSKŮ (NALEPENO NA ZADNÍ STRANU JEDNOTLIVÝCH PÍSMEN/ ČÁSTI GRAFIKY) V ODSTÍNU STUDENÉ BÍLÉ, VÝKON MIN. 9,6W/m, DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ (SYSTÉMOVÝ NAPÁJECÍ ZDROJ, KABELÁŽ APOD.), NAPÁJECÍ ZDROJ UMÍSTIT DO NADPOHLEDOVÉ ČÁSTI; VČETNĚ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI (ZEJMÉNA SEKCÍ ELEKTRO) A PSV VÝROBKY (ZEJMÉNA SKLENĚNÝ OBKLAD STĚNY); PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE NUTNO ZE STRANY ZHOTOVITELE PŘEDLOŽIT PODROBNOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM V RÁMCI KD STAVBY	I.FÁZE	1 KS
		II.FÁZE	0 KS

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		Σ
0180	ŠABLONY K MALOVÁNÍ NA STĚNU – OMYVATELNÁ A PRUŽNÁ ŠABLONA VLAŠTOVEK K MALOVÁNÍ NA STĚNU – ROZMĚR CCA 2400x670 MM – VÍCE RŮZNÝCH SILUET V BALENÍ – TL. ŠABLONY 0,4 MM – MATERIÁL PLAST – VELMI PŘESNĚ VYŘEZÁVANÉ MOTIVY POZNÁMKY: – PŘED POUŽITÍM BUDOU ŠABLONY A UVAŽOVANÝ MOTIV PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ GP – PO POUŽITÍ BUDOU OČIŠTĚNÉ ŠABLONY PŘEDÁNY INVESTOROVI K ULOŽENÍ	I.FÁZE	4 KS
		II.FÁZE	0 KS

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		Σ
0181	OBOUSTRANNÉ PŘEKRYTÍ OTVORU ODVĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY STĚNOU	I.FÁZE	6 KS
		II.FÁZE	0 KS

– SLOŽENO Z POTRUBÍ, FASÁDNÍ A INTERIÉROVÉ KRYCÍ MŘÍŽKY
– PRO OTVOR 350x350 MM

POTRUBÍ
– PRO VYTVOŘENÍ PROSTUPU SKRZ PROVĚTRÁVANOU FASÁDU NEBO KZS
– SLOŽENO Z PŘÍMÝCH KUSŮ
– O ROZMĚRU 350x350 MM, DÉLKA CCA 400 MM

EXTERIÉROVÁ KRYCÍ MŘÍŽKA
– PROTIDEŠŤOVÁ FASÁDNÍ ŽALUZIE
– VČETNĚ SÍŤKY PROTI HMYZU UMÍSTĚNOU ZA ŽALUZIÍ
– VNĚJŠÍ LÍC ŽALUZIE OSAZEN V LÍCI FASÁDY

INTERIÉROVÍ KRYCÍ MŘÍŽKA
– PRO ZAMEZENÍ VNIKÁNÍ HMYZU DO OTVORU

MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL + KRYCÍ NÁTĚR

BARVA VIDITELNÝCH PRVKŮ: ODSTÍN DLE BARVY FASÁDY

POZNÁMKA:
– PŘED PROVEDENÍM NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ STAV

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		Σ
0182	KONSTRUKCE ODVĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY NAD STŘEŠNÍ KONSTRUKCI – KONSTRUKCE SLOŽENÁ ZE DVOU TRUBEK Z PLECHU VÝŠKA MIN. 500 MM NAD STŘEŠNÍ ROVINU – VNITŘNÍ TRUBKA O SVĚTLÉM PRŮŘEZU ø300 MM, NAVAZUJÍCÍ NA PROSTUP STROPNÍ KONSTRUKCÍ, PROCHÁZEJÍCÍ CELOU STŘEŠNÍ SKLADBOU, VÝŠKA CCA 800 MM, R.Š. 1000 MM – VNĚJŠÍ TRUBKA VYTVÁŘEJÍCÍ VNĚJŠÍ KRYT VĚTRACÍHO POTRUBÍ, O SVĚTLÉM PRŮŘEZU ø375 MM, VÝŠKA CCA 800 MM, R.Š. 1200 MM, TRUBKA BUDE OSAZENA NAD STŘEŠNÍ ROVINOU, S VYTAŽENÍM STŘEŠNÍ HYDOIZOLAČNÍ FÓLIE Z BITUMENOVÉHO PÁSU TL. 4,0 MM. HYDROIZOLACE BUDE VE STYKU S TRUBKOU UTĚSNĚNA KOMPONENTNÍ LEPÍCÍ A TMELICÍ HMOTOU NA POLYURETANOVÉ BÁZI A STAŽENA NEREZOVOU STAHOVACÍ OBJÍMKOU (DODÁVKA POTRUBÍ) – DUTINA MEZI VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ TRUBKOU BUDE VYPLNĚNA TEPELNĚ IZOLAČNÍ PĚNOU – VČETNĚ KRYCÍ HLAVICE UMOŽŇUJÍCÍ ODVĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY A CHRÁNÍCÍ PROTI ZATEČENÍ VODY PŘES VĚTRACÍ POTRUBÍ DO ŠACHTY – VČETNĚ SÍŤKY PROTI HMYZU VE VĚTRACÍ HLAVICI A INTERIÉROVÉ KRYCÍ MŘÍŽKY PROTI VNIKNUTÍ HMYZU DO ODVĚTRACÍHO POTRUBÍ MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH TL. 1 MM POZNÁMKA: – PŘED PROVEDENÍM NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÝ STAV!!! – NUTNO DODRŽET DOSTATČNÝ POŽÁRÍ ODSTUP OD OSTATNÍCH VYÚSTĚNÍ NA STŘEŠE (VZT...) – PROVEDENO DLE ČSN 73 3610 – NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ	I.FÁZE	4 KS
		II.FÁZE	0 KS

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	Σ
0183a	ODVĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY DO FASÁDY	I.FÁZE: 2 KS II.FÁZE: 0 KS

– SLOŽENO Z PLECHOVÉHO VZT POTRUBÍ, INTERIÉROVÉ KRYCÍ MŘÍŽKY V ŠACHTĚ VÝTAHU A FASÁDNÍ PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE
– POTRUBÍ S PŘÍRUBAMI, MONTOVANÉ, PRŮŘEZU 125x325 MM, ZAČÍNÁ NA ÚROVNI STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 4NP V PROSTORU HLAVY VÝTAHOVÉ ŠACHTY, PŘES 5NP PROCHÁZÍ V OBEZDÍVCE (V. POTRUBÍ CCA 3,3M) A V PODHLEDU 5NP PROCHÁZÍ VODOROVNOU ČÁSTÍ DO FASÁDY
– POTRUBÍ PO CELÉ DÉLCE POŽÁRNĚ IZOLOVANÉ MIN. VATOU (ODOLNOST DLE PD PBŘ)
– INTERIÉROVÁ KRYCÍ MŘÍŽKA PROTI VLÉTÁNÍ HMYZU BUDE INSTALOVÁNA NA STROPĚ V ŠACHTĚ VÝTAHU, MATEIRÁL POZINKOVANÁ OCEL, ROZMĚR 400x200 MM
– FASÁDNÍ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE SE SÍŤKOU PROTI HMYZU, POZINKOVANÁ LAKOVANÁ DO BARVY FASÁDY (DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ), ROZMĚR 400x200 MM

– CELKOVÁ DÉLKA POTRUBÍ 9,5M

POZNÁMKA:
– STAVEBNÍ OTVOR PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
– POŽÁRNÍ ODOLNOST NUTNO KOORDINOVAT S PD PBŘ



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		Σ
0183b	STĚNOVÁ POŽÁRNÍ MŘÍŽKA PRO ODVĚTRÁNÍ VÝTAHU DO NADPODHLEDOVÉHO PROSTORU – PRO OTVOR O ROZMĚRU 200x200 MM – S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MIN. EW30 (DLE PD PBŘ) – PRO ŽB STĚNU TL. 200 MM – SLOŽENO Z OBVODOVÉHO RÁMU Z KALCIUM–SILIKÁTOVÝCH DESEK BEZ AZBESTU TL. 20 MM, PEVNÝCH KOVOVÝCH LAMEL S POLEPEM VRSTVY NAPĚŇUJÍCÍHO LAMINÁTU PROMASEL–PL A KRYCÍMI MŘÍŽKAMI Z OCELOVÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU KOMAXIT V ODSTÍNECH RAL – VČETNĚ POŽÁRNÍHO UTĚSNĚNÍ PO OBVODĚ MŘÍŽKY POZNÁMKA: – STAVEBNÍ OTVOR PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT – POŽÁRNÍ ODOLNOST NUTNO KOORDINOVAT S PD PBŘ	I.FÁZE	1 KS
		II.FÁZE	0 KS

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		Σ
0184	KRYCÍ LIŠTA PRO ZAKRYTÍ SPÁRY MONTÁŽNÍHO OTVORU – PŘEKRÝVÁ SPÁRU PO OBVODĚ MONTÁŽNÍCH OTVORŮ PRO MYČKU VOZÍKŮ VE 3NP – LIŠTA TVARU T POHLEDOVÉ Š. 25 MM PRO DODATEČNÉ PŘEKRYTÍ SPÁRY (PŘECHOD MEZI ZDĚNOU A SDK PŘÍČKOU) – PROFIL TVAROVÁN Z PÁSU POZINKOVANÉHO PLECHU S LAKOVANÝM POVRCHEM V BARVĚ OKOLNÍ OMÍTKY POZNÁMKA: – MNOŽSTVÍ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU – VÝPLŇ MONTÁŽNÍHO OTVORU VIZ PŮDORYSY	I.FÁZE	20 BM
		II.FÁZE	0 BM
0185	DOČASNÁ POŽÁRNÍ KAPOTÁŽ ROZVODŮ PRO II.FÁZI – POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST REI 60 DP1 (DLE PD PBŘ) SLOUŽÍ PRO: – ZAKAPOTOVÁNÍ VÝVODŮ ROZVODŮ PROFESÍ, KTERÉ JSOU PŘIPRAVENY PRO DODATEČNÉ NAPOJENÍ PŘI REALIZACI II. FÁZE – OKAPOTOVÁNÍ ROZVODŮ MÉDIÍ, KTERÉ JSOU PRO I.FÁZI A PROCHÁZÍ PŘES PROSTORY ŘEŠENÉ VE II.FÁZI TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: – KAPOTÁŽ PROVEDENA Z KALCIUM–SULFÁT–SILIKÁTOVÝCH POŽÁRNĚ OCHRANNÝCH DESEK, TYP A 2x TL. 20 MM. DESKA BEZ AZBESTU, SAMONOSNÁ, S OBJ. HMOTNOSTÍ CCA 850 KG/M3. – VČETNĚ NOSNÉ SYSTÉMOVÉ KONSTRUKCE Z CD PROFILŮ POZNÁMKA: – MNOŽSTVÍ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU – POŽÁRNÍ ODOLNOST NUTNO KOORDINOVAT S PD PBŘ	I.FÁZE	250 M2
		II.FÁZE	0 M2

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		Σ
0186	VODOROVNÉ SILNIČNÍ ZNAČENÍ V PRŮJEZDU 0107b – ČÁROVÉ VYZNAČENÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ DLE SCHÉMA V PŮDORYSE – JEDNOSLOŽKOVÁ ROUZPOUŠTĚDLOVÁ BARVA S OBSAHEM STÁLOBAREVNÉHO PIGMENTU URČENÁ PRO ZNAČENÍ VOZOVEK S POVRCHEM Z ASFALTU, BETONU A SYNTETICKÝCH MATERIÁLŮ – VYSOKÁ PŘÍDRŽNOST, NEKLOUZAVÝ, OTĚRUVZDORNÝ PŘI VYSOKÉ ZÁTĚŽI, MRAZUVZDORNÝ, ODOLNÝ CHEMIKÁLIÍM A ROPNÝM LÁTKÁM, STÁLOBAREVNÝ – BARVA BÍLÁ – VYDATNOST 2–3M2/KG POZNÁMKA: – MNOŽSTVÍ JE UDÁNO BEZ ZTRATNÉHO – PŘED PROVÁDĚNÍM NÁVRH NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM	I.FÁZE	262 M2
		II.FÁZE	0 M2

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	Σ

OCELOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DO ZDĚNÉ STĚNY

0187
- DVÍŘKA PRO PŘÍSTUP K ROZVODŮM
- DVÍŘKA JEDNOKŘÍDLÁ NEBO DVOUKŘÍDLÁ, PLECHOVÁ, PLNÁ, VČETNĚ RÁMU
- OBVODOVÝ RÁM JE TVOŘEN Z PROFILOVANÉHO PLECHU TL.2 MM, Z OCELI TŘÍDY 11
- RAM I KŘIDLO JE Z OCELOVÉHO PLECHU, VYPLŇ KŘIDLA Z POŽÁRNĚ OCHRANNÝCH DESEK
- OSAZENA DO ZDĚNÉ PŘÍČKY V LÍCI ZDIVA
- SKRYTÉ PANTY DVÍŘEK, MOŽNOST VYSAZENÍ KŘÍDLA Z PANTŮ
- VČETNĚ KOTVENÍ
- K ZAJIŠTĚNÍ KŘÍDLA SLOUŽÍ ZÁVORY UMÍSTĚNÉ NA KŘÍDLE, OVLÁDANÉ ČTYŘHRANNÝM KLÍČEM

BARVA:
- PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA (KOMAXIT) DLE BARVY OKOLNÍCH OMÍTEK – DLE PD INTERIERU

POZNÁMKA:
- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR!
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ DVÍŘEK BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ PŘI REALIZACI

0187a
- ROZMĚR 800x800 MM, DVOUKŘÍDLÁ
- S POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN. EW 90 DP1
- PRO ROZVODY VZT

0187b
- ROZMĚR 600x600 MM, JEDNOKŘÍDLÁ
- S POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN. EW 45 DP1
- PRO ROZVODY ZTI

0187c
- ROZMĚR 300x300 MM, JEDNOKŘÍDLÁ
- S POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN. EW 30 DP1
- PRO ROZVODY ZTI

I.FÁZE	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
0187a	4	–	–	–	–	–	–	–	4
0187b	2	–	–	–	–	–	–	–	2
0187c	4	4	4	4	4	4	4	4	32

SCHÉMA DVÍŘEK



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0188a	PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ HLINÍKOVÝCH PROFILŮ (LOP) PROTIPOŽÁRNÍCH FASÁDNÍCH PÁSŮ									
	I.FÁZE	M2 –	M2 161	M2 81	M2 106	M2 101	M2 122	M2 122	M2 96	M2 789
	II.FÁZE	M2 –	M2 –	M2 –	M2 –	M2 13	M2 32	M2 32	M2 –	M2 77

– S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30, 45 A 60 DP1 DLE PD PBŘ (VIZ PD PBŘ)
– ZE SPECIÁLNÍCH KALCIUM SILIKÁTOVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DESEK TL. 2x20 MM – APLIKACE VE 2 VRSTVÁCH
– VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO PŘIKOTVENÍ K PODKLADNÍM KONSTRUKCÍM
– VČETNĚ INTUMESCENTNÍ PÁSKY NALEPENÉ NA LOP A NÁSLEDNĚ PŘELEPENO ELASTICKOU PÁSKOU, CELKOVÉ TL. 8 MM
– VČETNĚ TRVALE PRUŽNÉHO AKRYLÁTOVÉHO TMELU POUŽITÉHO MEZI PO DESKY A ŽB KONSTRUKCI
– POŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ ODDĚLUJE VODOROVNÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY JEDN. PATER OBJEKTU

TYPY UTĚSŇOVANÝCH KONSTRUKCÍ
– UTĚSNĚNÍ HLINÍKOVÉHO PROFILU (PŘÍČNÍKY) PROSKLENÉHO LOP K ŽB SVĚŠENÉMU NADPRAŽÍ, RŠ 240–540 MM
– UTĚSNĚNÍ PLECHOVÉ VÝPLNĚ PROSKLENÉHO LOP K ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE – R.Š. 150–300 MM

POZNÁMKA:
– MNOŽSTVÍ UDÁVÁNO BEZ PROŘEZU
– V PROSTORÁCH DOKONČOVAÝCH VE II.FÁZI BUDE PROVEDENO PROVIZORNÍ DOPOJENÍ U PODLAHY DO OPTIMÁLNÍ VÝŠKY (VČETNĚ PŘÍPADNÉ PODPŮRNÉ KONSTRUKCE), PŘI PROVÁDĚNÍ II.FÁZE BUDE TOTO ZDEMONTOVÁNO, VYZDĚNO PARAPETNÍ ZDIVO PŘÍMO NA STROPNÍ KONSTRUKCI A PROVEDENO FINÁLNÍ DOPOJENÍ DLE DETAILU NÍŽE

VARIANTY ŘEŠENÍ:





OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0188b	PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ HLINÍKOVÝCH PROFILŮ (LOP) A PROTIPOŽÁRNÍCH DĚLÍCÍCH STĚN	I.FÁZE	M2 –	M2 9	M2 11	M2 11	M2 12	M2 10	M2 10	M2 11	M2 74
		II.FÁZE	M2 –	M2 –	M2 –	M2 –	M2 2	M2 –	M2 –	M2 –	M2 2

- S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30, 45 A 60 DP1 DLE PD PBŘ (VIZ PD PBŘ)
- ZE SPECIÁLNÍCH KALCIUM SILIKÁTOVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH DESEK TL. 2x20 MM – APLIKACE VE 2 VRSTVÁCH
- VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO PŘIKOTVENÍ K PODKLADNÍM KONSTRUKCÍM
- VČETNĚ INTUMESCENTNÍ PÁSKY NALEPENÉ NA LOP A NÁSLEDNĚ PŘELEPENO ELASTICKOU PÁSKOU, CELKOVÉ TL. 8 MM
- VČETNĚ TRVALE PRUŽNÉHO AKRYLÁTOVÉHO TMELU POUŽITÉHO MEZI PO DESKY A ŽB KONSTRUKCI
- POŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ ODDĚLUJE VODOROVNÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY JEDN. PATER OBJEKTU

TYPY UTĚSŇOVANÝCH KONSTRUKCÍ
- UTĚSNĚNÍ HLINÍKOVÉ LOP K ŽB SLOUPU NEBO ZDĚNÉ STĚNĚ, VARIANTY S MOŽNOSTÍ OBOUSTRANNÉHO NEBO JEDNOSTRANNÉHO OPLÁŠTĚNÍ

POZNÁMKA:
- MNOŽSTVÍ UDÁVÁNO BEZ PROŘEZU
- V PROSTORÁCH DOKONČOVAÝCH VE II.FÁZI BUDE PROVEDENO PROVIZORNÍ DOPOJENÍ U PODLAHY DO OPTIMÁLNÍ VÝŠKY, PŘI PROVÁDĚNÍ II.FÁZE BUDE TOTO ZDEMONTOVÁNO, VYZDĚNO PARAPETNÍ ZDIVO PŘÍMO NA STROPNÍ KONSTRUKCI A PROVEDENO FINÁLNÍ DOPOJENÍ DLE DETAILU NÍŽE

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	Σ

VARIANTY ŘEŠENÍ:

0188b





OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	∑
0189	NAPOJENÍ HLINÍKOVÝCH PROFILŮ (LOP) KE STĚNĚ/SLOUPU – HL. NAPOJENÍ CCA 430 MM									
	I.FÁZE	BM –	BM 73	BM 85	BM 74	BM 23	BM –	BM –	BM 22	BM 277
	II.FÁZE	BM –	BM –	BM –	BM –	BM 9	BM 60	BM 60	BM –	BM 129

– ZE SDK DESEK TL. 12,5 MM – PŘETAŽENY PŘES SVISLÝ SLOUPEK LOP, DOPOJENO KE ZDĚNÉ STĚNĚ/SLOUPU PŘES L–PROFILY NAKOTVENÉ DO ZDIVA
– VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO PŘIKOTVENÍ K PODKLADNÍM KONSTRUKCÍM
– PROSTOR MEZI DESKAMI VYPLNĚN AKUSTICKOU IZOLACÍ TL.50 MM
– HRANA SDK DESKY ZAKONČENA U LOP HLINÍKOVÝM LAKOVANÝM U–PROFILEM 15/15x2 MM (NASUNUTO NA DESKU), V BARVĚ MALBY NA STĚNĚ (VIZ PD INTERIÉRU)
– NAPOJENÍ SDK NA SLOUP – PROVÉST SYSTÉMOVĚ S PŘETAŽENÍM ROHOVOU VÝZTUŽNOU PÁSKOU

POZNÁMKA:
MNOŽSTVÍ UDÁVÁNO BEZ PROŘEZU



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0190	NAPOJENÍ HLINÍKOVÝCH PROFILŮ (LOP) KE STĚNĚ/SLOUPU – HL. NAPOJENÍ CCA 830 MM									
	I.FÁZE	BM –	BM 7	BM –	BM –	BM –	BM –	BM –	BM 24,0	BM 31,0
	II.FÁZE	BM –	BM –	BM –	BM –	BM –	BM –	BM –	BM –	BM –

– ZE SDK DESEK TL. 12,5 MM – PŘETAŽENY PŘES SVISLÝ SLOUPEK LOP, DOPOJENO KE ZDĚNÉ STĚNĚ/SLOUPU PŘES L–PROFILY NAKOTVENÉ DO ZDIVA
– VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO PŘIKOTVENÍ K PODKLADNÍM KONSTRUKCÍM
– PROSTOR MEZI DESKAMI VYPLNĚN AKUSTICKOU IZOLACÍ TL.50 MM
– HRANA SDK DESKY ZAKONČENA U LOP HLINÍKOVÝM LAKOVANÝM U–PROFILEM 15/15x2 MM (NASUNUTO NA DESKU), V BARVĚ MALBY NA STĚNĚ (VIZ PD INTERIÉRU)
– NAPOJENÍ SDK NA SLOUP – PROVÉST SYSTÉMOVĚ S PŘETAŽENÍM ROHOVOU VÝZTUŽNOU PÁSKOU

POZNÁMKA:
MNOŽSTVÍ UDÁVÁNO BEZ PROŘEZU



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0191	NAPOJENÍ HLINÍKOVÝCH PROFILŮ (LOP) KE STĚNĚ/SLOUPU – HL. NAPOJENÍ CCA 230 MM	I.FÁZE	BM –	BM 73	BM 77	BM 107	BM 55	BM 33	BM 33	BM 74	BM 452
		II.FÁZE	BM –	BM –	BM –	BM –	BM 17	BM 60	BM 74	BM –	BM 151

– PRO MÍSTA, KDE NENÍ MOŽNÉ PROVÉST OPLÁŠTĚNÍ Z OBOU STRAN SLOUPKU LOP
– ZE HLINÍKOVÉHO LAKOVANÉHO PLECHU TL. 2 MM – PŘETAŽEN PŘES SVISLÝ SLOUPEK LOP I STĚNU, KOTVENO MECHANICKY DO STĚNY, NA SLOUPKU LOP UMOŽNĚNA DILATACE
– PLECH PO VÝŠCE ZTUŽEN HLINÍKOVÝM U–PROFILEM 30x30/2 MM, KE KRYCÍMU PLECHU LEPENO
– MEZI U–PROFILEM A SLOUPKEM LOP MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN PROSTOR PRO DILATAČNÍ POHYB FASÁDY
– BARVA KRYCÍHO PLECHU DLE BARVY NOSNÉ KCE LOP

POZNÁMKA:
MNOŽSTVÍ UDÁVÁNO BEZ PROŘEZU



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0192	ZAKONČENÍ VIDITELNÉ HRANY DESEK PODHLEDOVÝCH SDK ČEL	I.FÁZE	BM –	BM 204	BM 127	BM 110	BM 48	BM 48	BM 48	BM 110	BM 695
		II.FÁZE	BM –	BM –	BM –	BM –	BM –	BM 82	BM 82	BM –	BM 164

– TVOŘENO NASUNUTÝM HLINÍKOVÝM LAKOVANÝM U–PROFILEM 15x15/2 MM
– BARVA BÍLÁ, DLE BARVY NAVAZUJÍCÍ SDK DESKY TVOŘÍCÍ ČELO PODHLEDU

POZNÁMKA:
MNOŽSTVÍ UDÁVÁNO BEZ PROŘEZU

penta	VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. VIKTOR ŠLAPAL	VYPRACOVAL Ing.arch. Š.LEDVINKOVÁ	VÝPIS VÝROBKŮ OSTATNÍ	LIST 296
	NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ		A 06–18–P		

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
	I.FÁZE	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS
		–	–	1	–	–	–	–	–	1
	II.FÁZE	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS
		–	–	–	–	–	–	–	–	–
0193	VÝLOHA Z BEZRÁMOVÉ PROSKLENÉ KONSTRUKCE – VÝMĚRA 51,2 M2 – PŘÍČKA SLOŽENA Z TABULÍ SKEL OSAZENÝCH DO SUBTILNÍHO OBVODOVÉHO RÁMU, SKLA MEZI SEBOU NA SRAZ, PŘÍPADNĚ PROPOJENA BODOVĚ – VČETNĚ 5KS JEDNOKŘÍDLÝCH OTOČNÝCH DVEŘÍ, CELOPROSKLENÉ, BEZRÁMOVÉ, UZAMYKATELNÉ NA ZÁMEK U PODLAHY, VČETNĚ SUBTILNÍHO BODOVÉHO ÚCHYTU PRO OTEVŘENÍ – STĚNA ČLENĚNA NA STEJNĚ VELKÁ POLE – ČLENĚNÍ DLE SCHÉMATU – VE VÝŠCE 900 MM A 1500 MM BUDOU STĚNY OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO Š. 50 MM (ČTVERCE 35 x 50 MM 20 MM OD SEBE) – DLE VYHL. Č. 398/2009 Sb. – VČETNĚ OCELOVÉ VYNÁŠECÍ KONSTRUKCE NAD PODHLEDEM – PŘI SPODNÍM OKRAJI KOTVENO DO OKRAJE VYVÝŠENÉHO BETONOVÉHO PODLAHOVÉHO SOKLU MATERIÁLY – OBVODOVÝ PROFIL A KOVÁNÍ – ELOXOVANÝ HLINÍK – SKLO ČIRÉ, LEPENÉ, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA MIN. 2B2 POZNÁMKA: – STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT – PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ – PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ									





OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0194		I.FÁZE	bm 1	bm 14,9	bm 1	bm 1	bm 1	bm 1	bm 1	bm 1	bm 1
		II.FÁZE	bm 1	bm 1	bm 1	bm 1	bm 1	bm 1	bm 1	bm 1	bm 1

INTERIÉROVÉ TEXTILNÍ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE
– UMÍSTĚNY V POBYTOVÝCH MÍSTNOSTECH S LOP BEZ PŘEDOKENNÍCH ŽALUZIÍ
– VÝŠKA ZAKRÝVANÉHO OKNA 3100 MM
– UMÍSTĚNO V M.Č. 1008, 1108, 1076

– KOTVENO Z BOKU DO LOP, DODÁVKA VČETNĚ VYNÁŠECÍ KONSTRUKCE A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
– POJEZDOVÁ GARNYŽ UMÍSTĚNA TĚSNĚ POD PODHLEDEM
– SLOŽENO Z POJEZDOVÉHO MECHANISMU S KOLEJNICÍ V ÚROVNI PODHLEDU A VERTIKÁLNÍCH LAMEL SE ZÁVAŽÍM
– OVLÁDÁNO KULIČKOVÝM ŘETÍZKEM, MOŽNO NATÁČET A STAHOVAT
– LAMELY Z TEXTILNÍHO MATERIÁLU, DENNĚ ČISTITELNÉHO VLHKÝM HADREM
– S MOŽNOSTÍ VÝMĚNY JEDN. LAMEL
– ŠÍŘKA LAMEL CCA 127 MM

BARVA:
– BÍLÁ RAL 9010

POZNÁMKA:
– MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ ZTRATNÉHO
– PŘED PROVÁDĚNÍM JE NUTNO SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE GP PŘEDLOŽEN VZOREK A VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ
– SYSTÉM STAHOVÁNÍ LAMEL BUDE PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI ODSOUHLASEN PŘED PROVÁDĚNÍM

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0195		I.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm 10,6	bm –	bm –	bm –	bm 10,6
		II.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –

INTERIÉROVÉ TEXTILNÍ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE
– UMÍSTĚNY V POBYTOVÝCH MÍSTNOSTECH S LOP BEZ PŘEDOKENNÍCH ŽALUZIÍ
– VÝŠKA ZAKRÝVANÉHO OKNA 2600 MM
– UMÍSTĚNO V M.Č. 4017, 4018, 4019

– KOTVENO Z BOKU DO LOP, DODÁVKA VČETNĚ VYNÁŠECÍ KONSTRUKCE A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
– POJEZDOVÁ GARNYŽ UMÍSTĚNA TĚSNĚ POD PODHLEDEM
– SLOŽENO Z POJEZDOVÉHO MECHANISMU S KOLEJNICÍ V ÚROVNI PODHLEDU A VERTIKÁLNÍCH LAMEL SE ZÁVAŽÍM
– OVLÁDÁNO KULIČKOVÝM ŘETÍZKEM, MOŽNO NATÁČET A STAHOVAT
– LAMELY Z TEXTILNÍHO MATERIÁLU, DENNĚ ČISTITELNÉHO VLHKÝM HADREM
– S MOŽNOSTÍ VÝMĚNY JEDN. LAMEL
– ŠÍŘKA LAMEL CCA 127 MM

BARVA:
– BÍLÁ RAL 9010

POZNÁMKA:
– MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ ZTRATNÉHO
– PŘED PROVÁDĚNÍM JE NUTNO SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE GP PŘEDLOŽEN VZOREK A VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ
– SYSTÉM STAHOVÁNÍ LAMEL BUDE PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI ODSOUHLASEN PŘED PROVÁDĚNÍM

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0196		I.FÁZE	bm –	bm 73,0	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm 73,0
		II.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –

INTERIÉROVÉ TEXTILNÍ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE
– UMÍSTĚNY V POBYTOVÝCH MÍSTNOSTECH S LOP BEZ PŘEDOKENNÍCH ŽALUZIÍ
– VÝŠKA ZAKRÝVANÉHO OKNA 2100 MM
– UMÍSTĚNO V M.Č. 1053, 1046, 1026, 1025, 1024, 1023, 1022, 1021, 1020, 1007, 1107, 1101, 1100, 1099, 1098, 1097, 1096, 1095, 1094, 1077

– KOTVENO Z BOKU DO LOP, DODÁVKA VČETNĚ VYNÁŠECÍ KONSTRUKCE A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
– POJEZDOVÁ GARNYŽ UMÍSTĚNA TĚSNĚ POD PODHLEDEM
– SLOŽENO Z POJEZDOVÉHO MECHANISMU S KOLEJNICÍ V ÚROVNI PODHLEDU A VERTIKÁLNÍCH LAMEL SE ZÁVAŽÍM
– OVLÁDÁNO KULIČKOVÝM ŘETÍZKEM, MOŽNO NATÁČET A STAHOVAT
– LAMELY Z TEXTILNÍHO MATERIÁLU, DENNĚ ČISTITELNÉHO VLHKÝM HADREM
– S MOŽNOSTÍ VÝMĚNY JEDN. LAMEL
– ŠÍŘKA LAMEL CCA 127 MM

BARVA:
– BÍLÁ RAL 9010

POZNÁMKA:
– MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ ZTRATNÉHO
– PŘED PROVÁDĚNÍM JE NUTNO SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE GP PŘEDLOŽEN VZOREK A VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ
– SYSTÉM STAHOVÁNÍ LAMEL BUDE PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI ODSOUHLASEN PŘED PROVÁDĚNÍM

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0197		I.FÁZE	bm –	bm –	bm 59,1	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm 59,1
		II.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –

INTERIÉROVÉ TEXTILNÍ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE
– UMÍSTĚNY V POBYTOVÝCH MÍSTNOSTECH S LOP BEZ PŘEDOKENNÍCH ŽALUZIÍ
– VÝŠKA ZAKRÝVANÉHO OKNA 2000 MM
– UMÍSTĚNO V M.Č. 2045a, 2045b, 2023, 2020, 2015, 2014, 2009, 2008, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2078

– KOTVENO Z BOKU DO LOP, DODÁVKA VČETNĚ VYNÁŠECÍ KONSTRUKCE A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
– POJEZDOVÁ GARNYŽ UMÍSTĚNA TĚSNĚ POD PODHLEDEM
– SLOŽENO Z POJEZDOVÉHO MECHANISMU S KOLEJNICÍ V ÚROVNI PODHLEDU A VERTIKÁLNÍCH LAMEL SE ZÁVAŽÍM
– OVLÁDÁNO KULIČKOVÝM ŘETÍZKEM, MOŽNO NATÁČET A STAHOVAT
– LAMELY Z TEXTILNÍHO MATERIÁLU, DENNĚ ČISTITELNÉHO VLHKÝM HADREM
– S MOŽNOSTÍ VÝMĚNY JEDN. LAMEL
– ŠÍŘKA LAMEL CCA 127 MM

BARVA:
– BÍLÁ RAL 9010

POZNÁMKA:
– MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ ZTRATNÉHO
– PŘED PROVÁDĚNÍM JE NUTNO SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE GP PŘEDLOŽEN VZOREK A VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ
– SYSTÉM STAHOVÁNÍ LAMEL BUDE PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI ODSOUHLASEN PŘED PROVÁDĚNÍM

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0198		I.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm 43,1	bm –	bm –	bm –	bm –	bm 43,1
		II.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –

INTERIÉROVÉ TEXTILNÍ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE
– UMÍSTĚNY V POBYTOVÝCH MÍSTNOSTECH S LOP BEZ PŘEDOKENNÍCH ŽALUZIÍ
– VÝŠKA ZAKRÝVANÉHO OKNA 1850 MM
– UMÍSTĚNO V M.Č. 3066, 3064, 3062, 3031, 3084, 3077, 3082, 3080

– KOTVENO Z BOKU DO LOP, DODÁVKA VČETNĚ VYNÁŠECÍ KONSTRUKCE A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
– POJEZDOVÁ GARNYŽ UMÍSTĚNA TĚSNĚ POD PODHLEDEM
– SLOŽENO Z POJEZDOVÉHO MECHANISMU S KOLEJNICÍ V ÚROVNI PODHLEDU A VERTIKÁLNÍCH LAMEL SE ZÁVAŽÍM
– OVLÁDÁNO KULIČKOVÝM ŘETÍZKEM, MOŽNO NATÁČET A STAHOVAT
– LAMELY Z TEXTILNÍHO MATERIÁLU, DENNĚ ČISTITELNÉHO VLHKÝM HADREM
– S MOŽNOSTÍ VÝMĚNY JEDN. LAMEL
– ŠÍŘKA LAMEL CCA 127 MM

BARVA:
– BÍLÁ RAL 9010

POZNÁMKA:
– MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ ZTRATNÉHO
– PŘED PROVÁDĚNÍM JE NUTNO SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE GP PŘEDLOŽEN VZOREK A VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ
– SYSTÉM STAHOVÁNÍ LAMEL BUDE PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI ODSOUHLASEN PŘED PROVÁDĚNÍM

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0199		I.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm 10,5	bm –	bm –	bm 11,0	bm 21,5
		II.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm 72,4	bm 72,4	bm –	bm 144,8

INTERIÉROVÉ TEXTILNÍ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE
– UMÍSTĚNY V POBYTOVÝCH MÍSTNOSTECH S LOP BEZ PŘEDOKENNÍCH ŽALUZIÍ
– VÝŠKA ZAKRÝVANÉHO OKNA 1750 MM
– UMÍSTĚNO V M.Č. 7080, 7081, 7181, 7182, 6073, 6072, 6071, 6070, 6069, 6067, 6167, 6169, 6170, 6171, 6172, 6173, 5073, 5072, 5071, 5070, 5069, 5067, 5167, 5169, 5170, 5171, 5172, 5173, 4009, 4010a, 4010b

– KOTVENO Z BOKU DO LOP, DODÁVKA VČETNĚ VYNÁŠECÍ KONSTRUKCE A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
– POJEZDOVÁ GARNYŽ UMÍSTĚNA TĚSNĚ POD PODHLEDEM
– SLOŽENO Z POJEZDOVÉHO MECHANISMU S KOLEJNICÍ V ÚROVNI PODHLEDU A VERTIKÁLNÍCH LAMEL SE ZÁVAŽÍM
– OVLÁDÁNO KULIČKOVÝM ŘETÍZKEM, MOŽNO NATÁČET A STAHOVAT
– LAMELY Z TEXTILNÍHO MATERIÁLU, DENNĚ ČISTITELNÉHO VLHKÝM HADREM
– S MOŽNOSTÍ VÝMĚNY JEDN. LAMEL
– ŠÍŘKA LAMEL CCA 127 MM

BARVA:
– BÍLÁ RAL 9010

POZNÁMKA:
– MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ ZTRATNÉHO
– PŘED PROVÁDĚNÍM JE NUTNO SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE GP PŘEDLOŽEN VZOREK A VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ
– SYSTÉM STAHOVÁNÍ LAMEL BUDE PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI ODSOUHLASEN PŘED PROVÁDĚNÍM

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0200		I.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm 2,4	bm –	bm –	bm –	bm –	bm 2,4
		II.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm 5,1	bm 12,6	bm 12,6	bm –	bm 30,3

INTERIÉROVÉ TEXTILNÍ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE
– UMÍSTĚNY V POBYTOVÝCH MÍSTNOSTECH S LOP BEZ PŘEDOKENNÍCH ŽALUZIÍ
– VÝŠKA ZAKRÝVANÉHO OKNA 1650 MM
– UMÍSTĚNO V M.Č. 6008, 6066, 6108, 6166, 5008, 5066, 5108, 5166, 4034, 3129a

– KOTVENO Z BOKU DO LOP, DODÁVKA VČETNĚ VYNÁŠECÍ KONSTRUKCE A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
– POJEZDOVÁ GARNYŽ UMÍSTĚNA TĚSNĚ POD PODHLEDEM
– SLOŽENO Z POJEZDOVÉHO MECHANISMU S KOLEJNICÍ V ÚROVNI PODHLEDU A VERTIKÁLNÍCH LAMEL SE ZÁVAŽÍM
– OVLÁDÁNO KULIČKOVÝM ŘETÍZKEM, MOŽNO NATÁČET A STAHOVAT
– LAMELY Z TEXTILNÍHO MATERIÁLU, DENNĚ ČISTITELNÉHO VLHKÝM HADREM
– S MOŽNOSTÍ VÝMĚNY JEDN. LAMEL
– ŠÍŘKA LAMEL CCA 127 MM

BARVA:
– BÍLÁ RAL 9010

POZNÁMKA:
– MNOŽSTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ ZTRATNÉHO
– PŘED PROVÁDĚNÍM JE NUTNO SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE GP PŘEDLOŽEN VZOREK A VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ
– SYSTÉM STAHOVÁNÍ LAMEL BUDE PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI ODSOUHLASEN PŘED PROVÁDĚNÍM

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0201	ZAVĚŠENÁ PROTIPRŮVANOVÁ FÓLIE – PRO POSUVNÉ DVEŘE O ROZMĚRU 1500x2200 MM – FÓLIE PROVEDENA U DVEŘÍ DO KOMOROVÉ LEDNICE (Č.M. 0167a)	I.FÁZE	bm 2	bm 1	bm 1	bm 1	bm 1	bm 1	bm 1	bm 1	bm 2
		II.FÁZE	bm 1	bm 1	bm 1	bm 1	bm 1	bm 1	bm 1	bm 1	bm 1

– MATERIÁL MĚKČENÝ POLYVINYLCHLORID
– PRŮHLEDNÉ LAMELY 200/2 MM (ŠÍŘKA/TLOUŠŤKA MATERIÁLU)
– POUŽITÍ PRO TEPLOTNÍ ROZMEZÍ OD +2°C AŽ DO +6°C
– SVĚRNÁ LIŠTA – SKLÁDÁ SE Z NOSNÉHO PROFILU A PŘÍTLAČNÝCH PLASTOVÝCH KOLEČEK. SYSTÉM UMOŽŇUJE VYMĚNIT LIBOVOLNOU LAMELU POVOLENÍM POUZE DVOU PRVKŮ.
– ODSTÍN ČIRÝ
– VČETNĚ KOTVENÍ (1x Z VNITŘNÍ A 1x Z VNĚJŠÍ STRANY CHLADÍRENSKÉ VESTAVBY)

POZNÁMKA:
– MNOŽSTVÍ UDÁVÁNO BEZ PROŘEZU
– PŘED PROVÁDĚNÍM NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNOST NA STAVBĚ



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0202	SYSTÉMOVÝ DRENÁŽNÍ ŽLAB Z UŠLECHTILÉ OCELI, ZABRAŇUJÍCÍ HROMADĚNÍ VODY – ŠÍŘKA 75 MM – ŽLAB DĚROVANÝ – VÝŠKA H=40 MM	I.FÁZE	bm –	bm 208,0	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm 208,0
		II.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –

– OSAZENO PŘED PROSKLENÝMI FASÁDAMI, PRO ZACHYCENÍ DEŠŤOVÉ VODY STÉKAJÍCÍ PO FASÁDĚ
– VČETNĚ PODBETONOVÁNÍ A ŠROUBOVANÉHO KOTVENÍ DO BET. ZÁKLADKU
– ODVODNĚNO DĚROVANÝM DNEM VOLNĚ DO PODLOŽÍ

MATERIÁL:
– UŠLECHTILÁ OCEL V2A

POZNÁMKA:
– MNOŽTVÍ PROFILŮ JE UDÁNO BEZ PROŘEZU

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
0203	OCHRANNÉ SVODIDLO PRO OCHRANU PROSKLENÝCH STĚN PROTI POŠKOZENÍ VOZIDLEM – UMÍSTĚNÍ VE VENKOVNÍM ZÁLIVU URGENTNÍHO PŘÍJMU (PŘÍJEZD SANITEK)	I.FÁZE	bm –	bm 28,0	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm 28,0
		II.FÁZE	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –	bm –

–VODOROVNÉ SVODIDLO Z TR ø76/3 MM, KOTVENO DO ASFALTOVÉ VOZOVKY
– VÝŠKA OSAZENÍ CCA 150 MM NAD PODLAHOU
– DODÁVKA VČETNĚ KONZOL A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
– ODSAZENÍ OD PROSKLENÉ STĚNY MIN. 500 MM, PŘESNÁ POZICE DLE VÝKRESU PŮDORYSU
– ZAKONČENÍ ZATOČENÍM TRUBKY K FASÁDĚ, VČETNĚ NAVAŘENÝCH ZÁSLEPEK

MATERIÁL:
– NEREZOVÁ OCEL

POZNÁMKA:
– SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– PŘED VÝROBOU BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ
– DODÁVKA VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ
0204	**OSOUŠEČ RUKOU**	I.FÁZE	–	2	2	–	–	–	–	–	–	4

– OSOUŠEČ PRO RYCHLÉ A HYGIENICKÉ OSUŠENÍ RUKOU VZDUCHEM FILTROVANÝM POMOCÍ HEPA FILTRU
– KAŽDOU SEKUNDU JE DO VSTUPNÍCH OTVORŮ O ŠÍŘCE MAX. 0,8 MM VHÁNĚNO AŽ 30 LITRŮ VZDUCHU
– ROZMĚR ZAŘÍZENÍ – VÝŠKA 661 MM, ŠÍŘKA 303 MM, HLOUBKA 247 MM

KONSTRUKCE
– KRYT Z POLYKARBONÁTU A ABS
– ČELNÍ PLOCHA A LOPATKY OBSAHUJÍ ANTIBAKTERIÁLNÍ LISOVANOU SLOŽKOU
– POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŠEDÁ
– HODNOTA ODRAZU SVĚTA 28,3
– MONTÁŽNÍ OPĚRNÁ DESKA Z POZINKOVÉ OCELI
– HEPA FILTR (SKLENĚNÉ VLÁKNA A PODKLADOVÁ VLNĚNÁ VRSTVA)
– ÚČINNOST ODSTRANĚNÍ BAKTERIÍ 99,9 %
– OCHRANA PŘED VNIKNUTÍM VODY AŽ IPX

SCHÉMATICKÝ VZOR

ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE
– VSTUPNÍ NAPĚTÍ/FREKVENCE 220 AŽ 253 V 50 Hz
– JMENOVITÝ VÝKON 1600 W
– DIGITÁLNÍ MOTOR – BEZKONTAKTNÍ STEJNOSMĚRNÝ MOTOR
– FREKVENCE SPÍNÁNÍ MOTORU 6000 ZA SEKUNDU
– RYCHLOST MOTORU 90000 OT./MIN
– PROVOZNÍ TEPLOTA 0 AŽ 40 °C

PROVOZ
– BEZDOTYKOVÁ AKTIVACE INFRAČERVENÝM SIGNÁLEM
– AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ PO 30 SEKUNDÁCH
– RYCHLOST PROUDĚNÍ VZDUCHU U OTVORŮ 690 KM/H
– PROVOZNÍ TLAK VZDUCHU AŽ 35 L/S



OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	∑
0205	**NÁSTĚNNÉ LEPENÉ ZRCADLO 600x900 MM**	I.FÁZE	22	10	14	24	13	–	–	19	–	102
		II.FÁZE	–	–	–	–	1	6	6	–	–	13

– ZRCADLO O ROZMĚRU 600x900 MM (šxv)
– TL. MIN. 4,0 MM, S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, ZBROUŠENÉ HRANY BEZ FAZETKY

– UMÍSTĚNO NAD UMYVADLEM (PŘEDSÍNĚ WC, UMÝVÁRNY)
– LEPENÉ PŘÍMO NA KERAMICKÝ OBKLAD SPECIÁLNÍM SKLENÁŘSKÝM LEPIDLEM, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZRCADLA NUTNO KOORDINOVAT SE SPÁROŘEZEM KERAMICKÉHO OBKLADU, DLE PD INTERIÉRU
– LEPIDLO – PRUŽNÉ SKLENÁŘSKÉ LEPIDLO VHODNÉ PRO LEPENÍ ZRCADEL NA KERAMICKÝ OBKLAD; VLASTNOSTI: VYSOKÁ A RYCHLÁ PŘILNAVOST K PODKLADU, ODOLNOST VŮČI VLHKOSTI A VODĚ, VYTVRZUJÍCÍ ODPAŘENÍM NEAGRESIVNÍHO ROZPOUŠTĚDLA, VYTVÁŘEJÍCÍ TRVALE PEVNÝ A PRUŽNÝ SPOJ; LEPIDLO NESMÍ ZPŮSOBOVAT POŠKOZENÍ REFLEXIVNÍ ODRAZIVÉ VRSTVY ZRCADLA

POZNÁMKA:
– DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE/LEPENÍ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	∑
0206	**NÁSTĚNNÉ LEPENÉ ZRCADLO 2250x1200 MM**	I.FÁZE	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2

– ZRCADLO O ROZMĚRU 2250x1200 MM (šxv, šíře přes celou šířku litých umyvadel)
– TL. MIN. 4,0 MM, S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, ZBROUŠENÉ HRANY BEZ FAZETKY

– UMÍSTĚNO NAD UMYVADLEM, NA CELOU ŠÍŘKU LITÉHO UMYVADLA
– LEPENÉ PŘÍMO NA KERAMICKÝ OBKLAD SPECIÁLNÍM SKLENÁŘSKÝM LEPIDLEM, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZRCADLA NUTNO KOORDINOVAT SE SPÁROŘEZEM KERAMICKÉHO OBKLADU, DLE PD INTERIÉRU
– LEPIDLO – PRUŽNÉ SKLENÁŘSKÉ LEPIDLO VHODNÉ PRO LEPENÍ ZRCADEL NA KERAMICKÝ OBKLAD; VLASTNOSTI: VYSOKÁ A RYCHLÁ PŘILNAVOST K PODKLADU, ODOLNOST VŮČI VLHKOSTI A VODĚ, VYTVRZUJÍCÍ ODPAŘENÍM NEAGRESIVNÍHO ROZPOUŠTĚDLA, VYTVÁŘEJÍCÍ TRVALE PEVNÝ A PRUŽNÝ SPOJ; LEPIDLO NESMÍ ZPŮSOBOVAT POŠKOZENÍ REFLEXIVNÍ ODRAZIVÉ VRSTVY ZRCADLA

– ZRCADLO BUDE OSAZENO V MÍSTNOSTECH:
1.NP – 1064, 1073

POZNÁMKA:
– DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE/LEPENÍ
– ŠÍŘKU ZRCADLA NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ, DLE REÁLNĚ DODANÉHO LITÉHO UMYVADLA

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	∑
0207	**NÁSTĚNNÉ LEPENÉ ZRCADLO 1500x1200 MM**	I.FÁZE	–	–	2	–	–	–	–	–	–	2

– ZRCADLO O ROZMĚRU 1500x1200 MM (šxv, šíře přes celou šířku litých umyvadel)
– TL. MIN. 4,0 MM, S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, ZBROUŠENÉ HRANY BEZ FAZETKY

UMÍSTĚNO NAD UMYVADLEM, NA CELOU ŠÍŘKU LITÉHO UMYVADLA
– LEPENÉ PŘÍMO NA KERAMICKÝ OBKLAD SPECIÁLNÍM SKLENÁŘSKÝM LEPIDLEM, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZRCADLA NUTNO KOORDINOVAT SE SPÁROŘEZEM KERAMICKÉHO OBKLADU, DLE PD INTERIÉRU
– LEPIDLO – PRUŽNÉ SKLENÁŘSKÉ LEPIDLO VHODNÉ PRO LEPENÍ ZRCADEL NA KERAMICKÝ OBKLAD; VLASTNOSTI: VYSOKÁ A RYCHLÁ PŘILNAVOST K PODKLADU, ODOLNOST VŮČI VLHKOSTI A VODĚ, VYTVRZUJÍCÍ ODPAŘENÍM NEAGRESIVNÍHO ROZPOUŠTĚDLA, VYTVÁŘEJÍCÍ TRVALE PEVNÝ A PRUŽNÝ SPOJ; LEPIDLO NESMÍ ZPŮSOBOVAT POŠKOZENÍ REFLEXIVNÍ ODRAZIVÉ VRSTVY ZRCADLA

– ZRCADLO BUDE OSAZENO V MÍSTNOSTECH:
2.NP – 2105b, 2109

POZNÁMKA:
– DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE/LEPENÍ
– ŠÍŘKU ZRCADLA NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ, DLE REÁLNĚ DODANÉHO LITÉHO UMYVADLA

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	∑
0208	**NÁSTĚNNÉ LEPENÉ ZRCADLO 950x900 MM**	I.FÁZE	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1

– ZRCADLO O ROZMĚRU 950x900 MM (šxv, šíře přes celou šířku místnosti)
– TL. MIN. 4,0 MM, S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ, ZBROUŠENÉ HRANY BEZ FAZETKY

– UMÍSTĚNO NAD UMYVADLEM NA CELOU ŠÍŘKU STĚNY
– LEPENÉ PŘÍMO NA KERAMICKÝ OBKLAD SPECIÁLNÍM SKLENÁŘSKÝM LEPIDLEM, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZRCADLA NUTNO KOORDINOVAT SE SPÁROŘEZEM KERAMICKÉHO OBKLADU, DLE PD INTERIÉRU
– LEPIDLO – PRUŽNÉ SKLENÁŘSKÉ LEPIDLO VHODNÉ PRO LEPENÍ ZRCADEL NA KERAMICKÝ OBKLAD; VLASTNOSTI: VYSOKÁ A RYCHLÁ PŘILNAVOST K PODKLADU, ODOLNOST VŮČI VLHKOSTI A VODĚ, VYTVRZUJÍCÍ ODPAŘENÍM NEAGRESIVNÍHO ROZPOUŠTĚDLA, VYTVÁŘEJÍCÍ TRVALE PEVNÝ A PRUŽNÝ SPOJ; LEPIDLO NESMÍ ZPŮSOBOVAT POŠKOZENÍ REFLEXIVNÍ ODRAZIVÉ VRSTVY ZRCADLA

– ZRCADLO BUDE OSAZENO V MÍSTNOSTECH:
2.NP – 2083

POZNÁMKA:
– DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE/LEPENÍ
– PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT SKUTEČNÝ ROZMĚR MÍSTNOSTI S PROVEDENÝMI KERAMICKÝMI OBKLADY

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	Σ
0212	**VNITŘNÍ ZATEMŇOVACÍ ROLETA** CELKOVÝ ROZMĚR OKENNÍ SESTAVY 6495x1650 MM	I.FÁZE	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1

– SLOŽENÁ ZE DVOU ČÁSTÍ O ROZMĚRECH 3170x1650 MM A 3325x1650 MM
– ROLETA PRO 100% ZATEMNĚNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR
– ROLETA UMÍSTĚNA NA POOPERAČNÍ POKOJ, ZVÝŠENÝ POŽADAVEK NA OMYVATELNOST A POVRCH S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU
– ZATEMŇOVACÍ ROLETA TVOŘENÁ LÁTKOU NEPROPOUŠTĚJÍCÍ SVĚTLO, KAŠÍROVACÍ MATERIÁL POLYESTER, Z VNĚJŠÍ STRANY VYZTUŽENÍ ROHOŽÍ Z UMĚLOHMOTNÝCH TRUBIČEK. ODOLNÁ PROTI VLHKOSTI, OMYVATELNÉ, HMOTNOST CCA 2960 g/m2
– HLUBOKÉ VODÍCÍ LIŠTY S TĚSNÍCÍMI KARTÁČKY
– NAVÍJENÍ ROLETY DO HLINÍKOVÉ SCHRÁNKY NAD OKNEM
– NA SPODNÍM KONCI ROLETY UMÍSTĚN HLINÍKOVÝ PROFIL S TĚSNÍCÍM MOLITANOVÝM DORAZEM, KTERÝ SE PŘIZPŮSOBÍ NEROVNOSTEM PARAPETU
– NÁVINOVÁ HŘÍDEL ø 38 MM, SAMOTOČ S ŘETÍZKOVÝM MECHANIZMEM
– OVLÁDÁNÍ ŘETÍZKEM
– MONTÁŽ DO ŠPALETY, V POLOVINĚ SESTAVY DO OKENNÍHO RÁMU (OKNA FIXNÍ)
– DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO A MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU

BARVA:
– ROLETA – OBOUSTRANNĚ RAL 9003 DLE PD INTERIÉRU, NUTNO ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM
– VODÍCÍ LIŠTY, SCHRÁNKA – TMAVĚ ŠEDÁ – ANTRACIT, RAL 7016, DLE RÁMŮ OKEN

– ROLETA UMÍSTĚNA DO MÍSTNOSTI Č.4066a, NA OKENNÍ SESTAVU A08–A A A08–B



4066a
POOPERAČNÍ POKOJ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE | POPIS, SCHÉMA

0213

ŽALUZIE OSAZENÉ V I.FÁZI VÝSTAVBY

VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ ŽALUZIE

– HORIZONTÁLNÍ CELOSTÍNÍCÍ VNITŘNÍ ŽALUZIE
– MONTÁŽ NA OKENNÍ RÁM, MEZI ZASKLÍVACÍ LIŠTY
– OVLÁDÁNÍ ŘEŠENO ŘETÍZKEM
– ŽALUZIE S LAMELOU O TL. 0.21 MM A ŠÍŘCE 25 MM, CELOSTÍNÍCÍ (DOMYKAVÉ) PROVEDENÍ, S MENŠÍHO VODÍCÍMI OTVORY, KTERÉ JSOU PO ZAKLOPENÍ PŘEKRYTY
– ŽALUZIE S VODÍCÍM POPLASTOVANÝM OCELOVÝM LANKEM
– S ROVNÝM KRYCÍM PROFILEM
– UMÍSTĚNÉ NA HLINÍKOVÉ RÁMOVÉ VÝPLNĚ VE VNITŘNÍM ATRIU V I.FÁZI VÝSTAVBY
– BARVA – RAL 9006 – STŘÍBRNÁ

!!! VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT DLE REÁLNĚ DODANÝCH OKEN !!!

	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	∑
0213–A – 450x1500 MM (VNITŘNÍ ROZMĚR SKLA) – UMÍSTĚNÉ V M.Č. 3042, 3105	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2
0213–B – 580x1500 MM (VNITŘNÍ ROZMĚR SKLA) – UMÍSTĚNÉ V M.Č. 1133b–2x	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2
0213–C – 730x1500 MM (VNITŘNÍ ROZMĚR SKLA) – UMÍSTĚNÉ V M.Č. 3154, 3161	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2
0213–D – 1110x1500 MM (VNITŘNÍ ROZMĚR SKLA) – UMÍSTĚNÉ V M.Č. 1032	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
0213–E – 1325x1500 MM (VNITŘNÍ ROZMĚR SKLA) – UMÍSTĚNÉ V M.Č. 1079a	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
0213–F – 1375x1500 MM (VNITŘNÍ ROZMĚR SKLA) – UMÍSTĚNÉ V M.Č.3105	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
0213–G – 1390x1500 MM (VNITŘNÍ ROZMĚR SKLA) – UMÍSTĚNÉ V M.Č. 1133b–2x	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2
0213–H – 1420x1500 MM (VNITŘNÍ ROZMĚR SKLA) – UMÍSTĚNÉ V M.Č. 1133b–2x, 3155–2x	–	2	–	2	–	–	–	–	–	4
0213–I – 1455x1500 MM (VNITŘNÍ ROZMĚR SKLA) – UMÍSTĚNÉ V M.Č. 1133b–4x, 1032, 3105, 3154, 3161–2x	–	5	–	4	–	–	–	–	–	9
0213–J – 1475x1500 MM (VNITŘNÍ ROZMĚR SKLA) – UMÍSTĚNÉ V M.Č.3102, 3046, 3153, 3161, 4084	–	–	–	4	1	–	–	–	–	5
0213–K – 1500x1500 MM (VNITŘNÍ ROZMĚR SKLA) – M.Č. 1079a, 1079b–2x, 1079c–2x, 1079d–2x, 1044, 1045, 3099	–	9	–	1	–	–	–	–	–	10
0213–L – 1525x1500 MM (VNITŘNÍ ROZMĚR SKLA) – UMÍSTĚNÉ V M.Č. 1045, 3100,	–	1	–	1	–	–	–	–	–	2
0213–M – 1550x1500 MM (VNITŘNÍ ROZMĚR SKLA) – UMÍSTĚNÉ V M.Č. 3047–2x	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2
0213–N– 1575x1500 MM (VNITŘNÍ ROZMĚR SKLA) – UMÍSTĚNÉ V M.Č. 3045–2x, 3100, 3101–2x, 3102, 4083, 4084	–	–	–	6	2	–	–	–	–	8
0213–O – 1625x1500 MM (VNITŘNÍ ROZMĚR SKLA) – UMÍSTĚNÉ V M.Č. 1088–2x, 1044, 4084	–	3	–	–	1	–	–	–	–	4
0213–P – 1665x1500 MM (VNITŘNÍ ROZMĚR SKLA) – UMÍSTĚNÉ V M.Č. 1088–2x, 1133b–2x	–	4	–	–	–	–	–	–	–	4
0213–R – 1675x1500 MM (VNITŘNÍ ROZMĚR SKLA) – UMÍSTĚNÉ V M.Č. 3042, 4084	–	–	–	1	1	–	–	–	–	2
0213–S – 1730x1500 MM (VNITŘNÍ ROZMĚR SKLA) – UMÍSTĚNÉ V M.Č. 3155	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA		Σ
			KS
	OCELOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDĚNÉ STĚNY – ROZMĚR 300x300 MM	I.FÁZE	50
0215	– DVÍŘKA PRO PŘÍSTUP K ROZVODŮM – DVÍŘKA JEDNOKŘÍDLÁ, PLECHOVÁ, PLNÁ, VČETNĚ RÁMU – OBVODOVÝ RÁM I KŘÍDLO Z PROFILOVANÉHO PLECHU TL.2 MM, Z OCELI TŘÍDY 11 – OSAZENA DO ZDĚNÉ PŘÍČKY V LÍCI ZDIVA – SKRYTÉ PANTY DVÍŘEK, MOŽNOST VYSAZENÍ KŘÍDLA Z PANTŮ – VČETNĚ KOTVENÍ – K ZAJIŠTĚNÍ KŘÍDLA SLOUŽÍ ZÁVORY UMÍSTĚNÉ NA KŘÍDLE, OVLÁDANÉ ČTYŘHRANNÝM KLÍČEM	II.FÁZE	KS 6
	BARVA: – PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA (KOMAXIT) DLE BARVY OKOLNÍCH OMÍTEK – DLE PD INTERIERU		
	POZNÁMKA: – PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR! – PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ DVÍŘEK BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ PŘI REALIZACI		