

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

081

2/2

PROTIPOŽÁRNÍ TEXTILNÍ UZÁVĚR-ROLETA, FASÁDNÍ
POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 90 DP1+C3, BEZ ZKRÁPĚNÍ

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU **3500x3050 MM** / ROZMĚR ČISTÉHO OTVORU 3400x3000 MM
(OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ ZATEPLENO TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY TL.50 MM)

PŮDORYS M.Č. 0146




SCHÉMA KASTLÍKU





SCHÉMA VODÍCÍ LIŠTY



POZNÁMKA:

– KOTVENO DO ZDÍVA Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ, NA MATLU PRO TENKÉ SPÁRY, NAPŘ. CHEMICKOU KOTVOU