

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

Σ

01830

ODVĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY DO FASÁDY

I.FÁZE

2 KS

II.FÁZE

0 KS

- SLOŽENO Z PLECHOVÉHO VZT POTRUBÍ, INTERIÉROVÉ KRYCÍ MŘÍŽKY V ŠACHTĚ VÝTAHU A FASÁDNÍ PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE
- POTRUBÍ S PŘÍRUBAMI, MONTOVANÉ, PRŮŘEZU 125x325 MM, ZAČÍNÁ NA ÚROVNI STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 4NP V PROSTORU HLAVY VÝTAHOVÉ ŠACHTY, PŘES 5NP PROCHÁZÍ V OBEZDÍVCE (V. POTRUBÍ CCA 3,3M) A V PODHLEDU 5NP PROCHÁZÍ VODOROVNOU ČÁSTÍ DO FASÁDY
- POTRUBÍ PO CELÉ DÉLCE POŽÁRNĚ IZOLOVANÉ MIN. VATOU (ODOLNOST DLE PD PBŘ)
- INTERIÉROVÁ KRYCÍ MŘÍŽKA PROTI VLÉTÁNÍ HMYZU BUDE INSTALOVÁNA NA STROPĚ V ŠACHTĚ VÝTAHU, MATERIÁL POZINKOVANÁ OCEL, ROZMĚR 400x200 MM
- FASÁDNÍ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE SE SÍTKOU PROTI HMYZU, POZINKOVANÁ LAKOVANÁ DO BARVY FASÁDY (DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ), ROZMĚR 400x200 MM
- CELKOVÁ DÉLKA POTRUBÍ 9,5M

POZNÁMKA:

- STAVEBNÍ OTVOR PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
- POŽÁRNÍ ODOLNOST NUTNO KOORDINOVAT S PD PBŘ

