

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

085

2/2

PROTIPOŽÁRNÍ TEXTILNÍ UZÁVĚR-ROLETA, KOUŘOTĚSNÝ, SE ZPRÁPĚNÍM

POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-Sm 45 DP1+C2

ROZMĚR ZAKRÝVANÉHO OTVORU **1500x2140 MM**

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ – PŮDORYS M.Č. 0106b-0140





SCHÉMA KASTLÍKU



POZNÁMKA:

– KOTVENO DO ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY NAPŘ. CHEMICKOU KOTVOU