

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	8.NP	STŘECHA	Σ	
090	<p><b><u>ZÁCHYTNÝ A ZÁDRŽNÝ SYSTÉM NA STŘEŠE HELIPOTRU</u></b> <u>PRO ZABEZPEČENÍ PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO</u> <u>HLOUBKY</u></p> <p>1/2</p> <p>– ZÁCHYTNÝ A ZÁDRŽNÝ SYSTÉM S PODDAJNÝM KOTVICÍM VEDENÍM Z TEXTILÍHO LANA (MONTÁŽNÍHO) A NEREZOVÉHO LANA, SKRYTÉ KOTVICÍ BODY URČENÉ DO BETONOVÉ KONSTRUKCE</p> <p><u>ÚČEL ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU</u></p> <p>– POHYB OSOB U NEBEZPEČNÝCH OKRAJŮ STŘECHY V NUTNÝCH PŘÍPADECH (PŘEDEVŠÍM PO REALIZACI STAVBY)</p> <p>– ODSTRAŇOVÁNÍ SNĚHU</p> <p>– KONTROLA STAVU STŘECHY A PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY STŘECHY A PRVKŮ MÍSTĚNÝCH NA STŘEŠE</p> <p>– REVIZNÍ ČINNOST PRVKŮ A ZAŘÍZENÍ INSTALOVANÝCH NA STŘEŠE</p> <p><u>MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KOTVICÍ ZAŘÍZENÍ:</u></p> <p>– MUSÍ BÝT CERTIFIKOVÁNY PODLE ČSN EN 795:2013 A CEN/TS 16415:2013 (PRO 3 OSOBY)</p> <p>– MUSÍ MÍT VŠEOBECNÉ STAVEBNĚ TECHNICKÉ POVOLENÍ OD DIBt (SPOLUPŮSOBENÍ S PODKLADEM)</p> <p>– MUSÍ BÝT VYROBENY KOMPLETNĚ Z NEREZU (VČETNĚ ZÁKLADNOVÉ DESKY – MATERIÁL 1.4301)</p> <p>– ZPŮSOB KOTVENÍ NA PODKLAD NESMÍ TVOŘIT TEPELNÝ MOST</p> <p><u>PRVKY SYSTÉMU:</u></p> <p>– U6 – NEREZOVÝ SKRYTÝ KOTVICÍ BOD SKRYTÝ BOD PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE 12 KS</p> <p>– DÉLKA 100 MM, PRO UCHYCENÍ KOTVICÍHO OKA</p> <p>– INSTALACE DO PŘEVRTANÉHO OTVORU Ø24 MM, KOTVENO POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY. PRO BETON TŘÍDY MIN. C20/25</p> <p>– KRYTKA Z NEREZU NA KRYTÉ KOTVICÍ BODY 12 KS</p> <p>– OKO PRO SKRYTÝ SLOUPEK 1 KS</p> <p><u>MATERIÁL:</u></p> <p>– NEREZOVÁ OCEL 1.4301</p> <p><u>UPOZORNĚNÍ:</u></p> <p>– SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 MM NEBO NÁRAZ NA NÍŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU</p> <p>– ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM</p> <p>– PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!</p> <p><u>POZNÁMKA:</u></p> <p>– PŘED PROVÁDĚNÍM NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ</p> <p>– PŘED PROVÁDĚNÍM PŘEDLOŽIT PROJEKTANTOVI NÁVRH ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU PROVEDENÝ SPECIALIZOVANOU FIRMOU – SOUČÁST DODÁVKY</p>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 kpl	1 kpl