

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebký.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace mostu ev. č. 358 - 014 Višňáry
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 7.10.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 22.10. 2020

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 16.10.2020 v 12:45:41 hod. následující žádost, na kterou podává níže uvedené vysvětlení.

Dotaz 1: „V technické zprávě pro objekt SO 101 a ve vzorovém řezu jsou uvedeny asfaltové směsi jako nemodifikované a v technické zprávě pro objekt SO 201 nejsou směsi přímo specifikovány, oproti tomu ve výkazu výměr jsou všechny směsi krom směsi pro opravu výtluk z modifikovaných asfaltů. Žádáme zadavatele o specifikování všech požadovaných směsí asfaltu uvedených ve výkazu výměr.“

Odpověď: Asfaltové směsi budou modifikované pro obj. 101 a 201 tak, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu.

Dotaz 2: „V příloze projektové dokumentace „358-014_G.6_Dendrologický průzkum“ je uvedeno: „Celkem je v průzkumu z důvodu stavu stromů nebo přímého konfliktu s navrhovanou stavbou navrženo k odstranění 9 ks stromů“ V soupisu prací v objektu 801 „Příprava území“ jsou však uvedeny v pol.č. 2 „KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M“ a 3 „KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M“ pouze 4 kusy stromů. Žádáme o upřesnění počtu kácených stromů.“

Odpověď: Povolení ke kácení je na všech 9ks uvedených v dendrolog. průzkumu. Položkový rozpočet byl upraven o dalších 5 stromů. V případě, že by bylo možné některé stromy ochránit, tak by se jednalo o méněpráce.

Dotaz 3: „V situace a vzorovém řezu se nachází zpevněná krajnice z asfaltového recyklátu, avšak ve výkazu výměr chybí položka. Dále jsme ve výkazu výměr nenalezli dlažbu na kontrastní pás podél zastávkové obruby. Žádáme zadavatele o prověření a doplnění položek do výkazu výměr.“

Odpověď: Dosypání krajnice je v položce 17 310...10.56 m3. Signální pás podél obruby není samostatně vykázán, je zahrnut v položce dlažby chodníku. Viz upravený položkový rozpočet, který je uveřejněn současně s tímto vysvětlením.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 20.10.2020 v 10:58:14 hod. následující žádost, na kterou podává níže uvedené vysvětlení.

Dotaz 1: „Při kontrole soupisu prací jsme zjistili, že v SO 151 „Dopravně inženýrská opatření“ je u položky č. 4 nulové množství. Žádáme o opravu nebo zrušení této položky.“

Odpověď: Ano, upraveno v novém výkaz výměr, který je uveřejněn současně s tímto vysvětlením.

Dotaz 2: „Trvá zadavatel na nejpozdějším přípustném termínu realizace 100 dní od předání staveniště, i když v projektové dokumentaci je projektantem předpokládaná doba realizace 4 měsíce, což je 120 dní?“

Odpověď: Ano.

Dotaz 3: „Při kontrole soupisu prací jsme zjistili, že v SO 151 „Dopravně inženýrská opatření“ jsou uvedeny u položek týkajících se pronájmu dopravního značení doby pronájmu 120 dní, toto nekoresponduje s termínem realizace uvedeném v zadávací dokumentaci (maximální doba výstavby 100 dní). Sjednotí zadavatel tyto doby pronájmu a realizace?“

Odpověď: Není důvod ke sjednocení termínů. Zadavatel předpokládá, že dodavatel náklady na pronájem počítá na jím nabízenou dobu realizace.

Dotaz 4: „V soupisu prací je v SO 201.1 „Most ev. č. 358-014“ pol. č. 2 „Převodění vody potrubím DN 800 nebo žlaby r.o. do 2,8 m“, která obsahuje práce spojené s vynuceným převodem stávajícího vodního toku během výstavby. V projektové dokumentaci, ale není zakresleno umístění (trasa) tohoto převodění vody. Vzhledem, že se jedná o technologii, která má vliv na ostatní stavební práce, žádáme o doplnění tohoto umístění do projektové dokumentace“.

Odpověď: Projektová dokumentace se z tohoto důvodu měnit nebude. Řešení je na straně dodavatele.

S ohledem na shora uvedené doplnění zadávací dokumentace a prodlení s odpovědí na dotazy ze dne 16.10. 2020 o jeden pracovní den zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nová lhůta končí dne 12.11. 2020 ve 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje