

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář <u>advokat@hebký.cz</u>
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 2.10.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 25.10. 2020

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 21.10.2020 v 7:04:21 hod. následující žádost, na kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotaz: „1. Položky ve stavebním objektu SO102 (č. 895812 a 895822) týkající se nově zřízených drenážních šachet nejsou v projektové dokumentaci specifikovány. Pro adekvátní nacenění je zapotřebí znát skladbu šachet (výšku), druh a třídu zatížení poklopů. Doplní zadavatel tyto podklady?“

2. Ve stavebním objektu SO001 chybí pro položku č.914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM položka nájemné. Bude tato chybějící položka doplněna do VV?


3. Výkaz výměr obsahuje stavební objekt SO102.3 – Oplocení. Je možné dodat k těmto pracím výkresovou dokumentaci?..“.

Odpověď:

ad 1)

Skladba šachty je naznačena na následujícím schématu.

DRENÁŽNÍ ŠACHTY Ø 315 S LITINOVÝM POKLOPEM A S TELESKOPICKOU ROUROU



Většina šachet drenáže je navržena za silničním obrubníkem v chodníku či zeleni (celkem 20 ks) – třída zatížení B125. Část šachet (celkem 5 ks) je navržena mimo jízdní pruh jako součást zeleně nebo nebezpečné krajnice – třída zatížení C250.

Výška šachty v chodníku $H = 0,92\text{m}$ (0,8m v případě umístění v místě krajnice).

ad 2) Nájemné u dopravních značek 100x150 cm není v rozpočtu obsaženo. Tyto značky budou pořízeny nově (bez nájemného).

ad 3) Výkres oplocení bude předmětem realizační dokumentace stavby. Předpokládáme plot z pozinkovaných sloupků a výplň z pletiva výšky 1,5 m s podezdívkou z pohledových tvárnice výšky 0,75 m ze ztraceného bednění.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 21.10.2020 ve 12:49:18 hod. následující žádost, na kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotaz: „V zadávací dokumentaci ani v přílohách jsem nenalezl editovatelnou formu **Smlouvy o dílo** ani dokument **Přijetí Smluvních Podmínek** E-zak. Znamená to, že uchazeč má do vytisknuté Smlouvy ručně doplnit identifikační údaje, cenu a dobu trvání realizace stavby v kalendářních dnech, tak jak to požaduje zadavatel v zadávací dokumentaci? Nebo zadavatel poskytne tyto dokumenty v editovatelné podobě? (docx, doc?)“.

Odpověď: V Zadávací dokumentaci návrh Smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 1 a je tato uveřejněna na Profilu zadavatele v uzavřeném formátu PDF. Dokument Přijetí smluvních podmínek je přílohou č. 4 téže Zadávací dokumentace a je uveřejněna v otevřeném formátu MS Word. Uchazeč při zpracování nabídky bude postupovat dle čl. 10 odst. 10.1, 10.2 až 10.3 Zadávací dokumentace.

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 21.10.2020 ve 14:00:13 hod. následující žádost, na kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotaz: „Žádáme zadavatele o zveřejnění podrobností k sanaci hydraulickými pojivy. Tzn. druh pojiva a v jakých místech stavby se bude tato úprava provádět.“

Odpověď: Druh pojiva bude určen dle zkoušek in situ v průběhu stavby. Úprava je předpokládána v celém rozsahu vozovkových ploch stavby.

4) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 23.10.2020 ve 11:06:21 hod. následující žádost, na kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotaz: „Žádáme zadavatele o vysvětlení položek odstranění pařezů u SO 102.1. Jakým způsobem se budou pařezy likvidovat, zdali se budou vykopávat s odvozem do 2 km, (položky č. 112212 a 112222) a nebo se budou frézovat (položky č. 11251 a 11252).“

Odpověď: Přednostně je uvažováno s frézováním pařezů a případně následným odstraněním torza pařezů v případě potřeby.

S ohledem na shora uvedené vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 6.11. 2020 v 11.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje