

OPTIMA, spol. s r.o.  
Žižkova 738/ IV  
566 01 Vysoké Mýto

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

e-mail / 16.1.2018

NAŠE ZNAČKA

1096622855

VYŘIZUJE / LINKA

Mačát / 462 113 162

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Č. Třebová / 18.1.2018

**Vyjádření k projektové dokumentaci, územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení a technickému řešení stavby:**

Stavba:

„Modernizace silnice II/371 Jevíčko - Jaroměřice“

**Souhlasíme s PD, ÚR, SP a technickým řešením stavby za níže uvedených podmínek:**

V zájmovém prostoru se nachází podzemní kabelové vedení NN, vrchní vedení NN a VN 22kV a distribuční trafostanice 22/0,4kV ve správě ČEZ Distribuce, a. s. Pokud dojde k pracím v blízkosti kabelů a dalšího zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s., je nutno respektovat podmínky našeho vyjádření o poloze sítí (dle vyjádření / sdělení odd. Správa dat o síti, ČEZ Distribuce, a. s.) a podmínky pro práce v blízkosti kabelových vedení, které jsou k nahlédnutí a stažení na našich internetových stránkách. V průběhu stavby nesmí být ohrožen provoz stávajících kabelových vedení NN a musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky Skupiny ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu. Nesmí dojít k poškození stávajících podzemních kabelových vedení NN ani stávajícího uzemnění, přičemž musí být dodrženo ochranné pásmo kabelů NN, a to 1m od jejich pláště. Křížení podzemních kabelových vedení NN s dalším podzemním zařízením je možné za podmínky, že bude kabelové vedení NN uloženo v betonových kabelových žlabech, v minimální hloubce 1 metr a v případě poruchy na stávajícím kabelovém vedení bude toto opraveno, včetně terénních úprav a uvedení do původního stavu, na náklady investora či dodavatele stavby.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145  
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

Zemní práce do 1 metru od kabelových vedení musí být prováděny zásadně ručně bez mechanizačních prostředků.

Vzdálenost veškerých staveb a podzemních vedení musí být min. 1 metr od podpěrných bodů vedení NN.

Pro tuto stavbu byl vydán **souhlas s činností v ochranném pásmu č. 1096622895**, kde jsou uvedeny další podmínky pro práce v ochranných pásmech výše uvedených zařízení.

V případě kolize s kabelem je nutné kontaktovat montéry Oddělení Sítě Svitavy na lince 800 850 860.

V případě žádosti o přeložku výše uvedených zařízení musí být toto řešeno standardním způsobem.... dle zákona 458/2000 Sb.

Platnost vyjádření 1 rok

S pozdravem

Zdeněk Jirout  
Vedoucí oddělení SEM Sítě  
ČEZ Distribuce, a. s.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145  
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02