



LEGENDA VÝVODŮ PRO SPECIALISTY:

- Z El. zásuvka 230 V/16 A, v místnostech pro lékařské účely napáj. přes proudový chránič. - 1200 mm vysoko.
- Z' El. zásuvka 230 V/16 A, v místnostech pro lékařské účely napáj. přes proudový chránič. - oca 300 mm vysoko.
- Z'' El. zásuvka 230 V/16 A, v místnostech pro lékařské účely napáj. přes proudový chránič. - oca 1800 mm vysoko
- Z''' El. zásuvka 230 V/16 A, napájená z DO (důležitých obvodů), zátěží do 120 sec., v místnostech pro lékařské účely napáj. přes proudový chránič. Barva zásuvky zelená, přípojný označená "DO" dle ČSN 332140 - oca 300 mm vysoko.
- Z₄ El. zásuvka 400 V/16 A, 3P+N+PE - 1200 mm vysoko (pro keramickou pec)
- PC Dvojzásuvka počítačové síťe - dle projektu slaboproudu.
- PC₁ Zásuvka počítačové síťe - dle projektu slaboproudu.
- U Uzemňovací svorky - (2ks) napájené vodičem 4 mm² Cu na centrální uzemňovací bod
- O Vývod medicínského plynu (1x kyslík) dle projektu rozvodu medic. plynů, ukončený rychlospojkou - 1200 mm vysoko.
- STA' Vývod společné televizní antény dle projektu slaboproudu - oca 1800mm vysoko
- STA Vývod společné televizní antény dle projektu slaboproudu
- S' Přívod el. proudu 230V pro pečicí troubu s varnou deskou

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU DŘEZY PŘÍPOJEKÝ STANDARDNÍM ZPŮSOBEM

POZNÁMKA:

Všechny míry jsou v mm od stěny zdi nebo potěhy. Důležité body, dimenze a rozstupy
Způsob napájení el. zásuvky a všech povrch instalovaných el. spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dan typem místnosti dle ČSN 332140, který je uveden v šestiúhelníku u názvu místnosti.

PS 201 LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE pro SO 01, SO 02

± 0.0 = 440,91

TENTO VÝKRES A JINÉ DETAILY JSOU MATEŘINOU DOKUMENTACE A NEMĚLY POUŽIT CÍLÝ
ANŽI ČÁSTI BEZ JINÉHO PŘEDNÍHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: D. Štěpánková, salmonska 154/59, 120 00 Praha 2
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVANÝ KONTROLOVAL
DAGMAR ŠTĚPÁNKOVÁ DAGMAR ŠTĚPÁNKOVÁ

GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mělníkova 12, 586 01 Jihlava
VEDOUČÍ PROJEKTANT: HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING. JAROMÍR HONKOVSKÝ, CS: ING. JAR. SUK
OBJEDNATEL: Energie-stavby a bytů s.r.o., Václavské 3981, 272 04 Kladno

NÁZEV AKCE: SVITAVSKÁ NEMOCNICE a.s.
MODERNIZACE A PŘÍSTAVBA PSYCHIATRICKÉHO ODDĚLENÍ

VÝKRES: PŮDORYS 1.NP

OBJEDNATEL	
Dagmar Štěpánková	
Profilová akustická technologie	
Bátarova 145/59, Praha 2, 120 00	
E-mail: dagmar.stepankova@gmail.com	
Tel: +420 755 688 998	
	
Mělník 12, 586 01, Jihlava	
M: +420 755 688 998, M: +420 755 688 998	
FORMÁT: Bx A4	
DATUM: 8 / 2013	
STUPĚN: DPS	
ZÁK. ČÍSLO: A 13-13-P	
MĚŘITEL: Z. VÝKRESU	
1 : 75 PS 201-002	