

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

|                                                        |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadavatel</b>                                       | <b>Pardubický kraj</b>                                                                                             |
| sídlo:                                                 | Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice                                                                           |
| zastoupený:                                            | JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem                                                                        |
| IČO/ DIČ:                                              | 70892822/ CZ70892822                                                                                               |
| profil:                                                | <a href="https://zakazky.pardubickykraj.cz">https://zakazky.pardubickykraj.cz</a>                                  |
| <b>Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:</b> | <b>Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář</b><br><b><a href="mailto:advokat@hebky.cz">advokat@hebky.cz</a></b> |
| IČO:                                                   | 64010082                                                                                                           |
| sídlo:                                                 | Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most                                                                                |
| <b>Název veřejné zakázky:</b>                          | <b>Modernizace mostu ev.č. 360-016 Němčice</b>                                                                     |
| <b>Druh zakázky / řízení:</b>                          | <b>stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní</b>                                                   |
| <b>Zahájení řízení:</b>                                | <b>dne 24.9.2020 odesláním oznámení do VVZ</b>                                                                     |

V Mostě, dne 19.11. 2020

**1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 20.10.2020 v 07:22:57 hod. následující žádost, na kterou podává níže uvedené vysvětlení.**

**Dotaz:** „Ve výkaze výměr je u SO 201.ZH most v pol. č. 14 uvedeno, že záporny budou osazeny do připravených vrtů a zabetonovány. Položka vrtů pro záporny však není vykázána. Může zadavatel tuto položku doplnit?“

**Odpověď:** Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje upravený rozpočet.

**2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 22.10.2020 v 10:52:59 hod. následující žádost, na kterou podává níže uvedené vysvětlení.**

**Dotaz:** „V návaznosti na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 žádáme zadavatele o poskytnutí VV k části SO 400“.

**Odpověď:** Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje příslušný rozpočet.

**3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 6.11.2020 v 12:40:36 hod. následující žádost, na kterou podává níže uvedené vysvětlení.**

**Dotaz:**

Vážení,  
vznášíme touto cestou žádost o vysvětlení k ZD shora uvedené veřejné zakázky.

Jedná se o objekt SO 201.ZH Most ev. č. 360-016.

Při kalkulaci nabídkové ceny na níže uvedený objekt bylo zjištěno, že v soupisu prací u položky č. 272324 - ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) - 6,08 m3 je s největší pravděpodobností uvedeno špatné množství. Podle našich výpočtů vychází množství ve výši 12,16 m3.

**DOTAZ NA ZADAVATELE:** Opraví zadavatel soupis prací?

“.

**Odpověď:** Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje upravený rozpočet.

Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje tyto soubory:

D1.2.9\_360-016-Rozpočet - XCL bez cen 2020-11-16.xls; D1.2.9\_360-016-Rozpočet SO 411.1.N - bez cen.xls; D1.2.9\_360-016-Rozpočet SO 411.1.ZV - bez cen.xls

S ohledem na shora uvedené úpravy položkových rozpočtů a prodlení s odpovědí na žádost ze dne 20.10. 2020 o 17 pracovních dní zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nová lhůta končí dne 30.12. 2020 ve 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát  
v z. Pardubického kraje