

Název veřejné zakázky: Pardubice - Ohrazenice, objekt č.3, konzervátorské pracoviště

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Dotaz č. 1:

- Dle přeložené dokumentace Silnoproudé elektroinstalace bude objekt připojen k distribuční síti NN s přípojkové skříň SR, kterou dodává EON. Žádáme Vás o zaslání technických podmínek připojení zpracovaných distributorem sítě EON.

Odpověď:

- Do připojení objektu nebude zasahováno, připojení je stávající a není předmětem projektové dokumentace. Navrhované úpravy jsou pouze ve vnitřních rozvodných skříních.

Dotaz č. 2:

- Žádáme Vás o uvedení hodnoty jistištění napojení staveniště k elektrickému rozvodu 230/400V.

Odpověď:

- Hodnota jistištění je uvedena v části "Energetické údaje" - 63A/3/B.

v Pardubicích 26. 11. 2020

Dodavatelé a zájemci tyto dodatečné informace zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vyjasněním se nemění.



Zřizovatelem
Východočeského muzea
je Pardubický kraj

Zámek 2
53002 Pardubice

vcm@vcm.cz
tel.: +420 466 799 240

IČ: 14450542
DIČ: CZ14450542