

Název veřejné zakázky: Pardubice - Ohrazenice, objekt č. 3, konzervátorské pracoviště

Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám

Dotaz č. 1:

- Dle předané projektové dokumentace Elektro a protokolu vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 jsou prostory č. 303, 308 a 310 označeny za prostory s nebezpečím výbuchu, ale způsob provedení elektroinstalace neodpovídá požadavkům pro prostory s nebezpečím výbuchu určených protokolem. Žádáme vás o provedení úpravy projektové dokumentace dle prostředí uvedeném v protokolu.

Odpověď:

- Prostředí je jasně specifikováno, jde pouze o vnitřní prostory uvnitř zařízení a ve VZT, ve skladu pouze v prostoru skladování. Projektová dokumentace je s tímto v souladu.

v Pardubicích 27. 11. 2020

Dodavatelé a zájemci tyto dodatečné informace zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vyjasněním se nemění.



Zřizovatelem
Východočeského muzea
je Pardubický kraj

Zámek 2
53002 Pardubice

vcm@vcm.cz
tel.: +420 466 799 240

IČ: 14450542
DIČ: CZ14450542