

Název veřejné zakázky: Pardubice - Ohrazenice, objekt č. 3, konzervátorské pracoviště

Dodatečná informace č. 3 k zadávacím podmínkám

Dotaz č. 1:

- Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co je myšleno za typ kování u vnitřních dveří D1 až D5 (celoobvodové nerezové kování)?

Odpověď:

- Kování u vnitřních dveří nebude celoobvodové (mylně uvedená poznámka z venkovních dveří), jeho provedení bude rozetové, materiál nerez/chrom.

v Pardubicích 7. 12. 2020

Dodavatelé a zájemci tyto dodatečné informace zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vyjasněním se nemění.

