

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava
IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 239159275/0300

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

APOLO s.r.o.

Vaše žádost ze dne:
01.07.2013

Naše značka:
023130009
(9/13/K)

Vyřizuje:
Jaroslav Kaura

Svitavy dne:
01.07.2013

Věc: Realizace úspor energie-nemocnice Svitavy

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Svitavská nemocnice a.s., Kollárova 7, 568 02 Svitavy
Stavebník: Svitavská nemocnice a.s., Kollárova 7, 568 02 Svitavy
Projektant: Apolo s.r.o. Polička
Č. zakázky: P0813

Datum: V.2013

Předmětem předložené dokumentace je Realizace úspor energie objektu akutní medicíny Svitavské nemocnice

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Navrhované úpravy objektu akutní medicíny zúží prostor stávajícího bezbariérového přístupu na severní straně objektu. Stávající šířka rampy je 1,3m po zateplení soklové části bude průchozí šířka rampy 1,1m. Rampu bude možno využívat jako bezbariérový přístup do objektu, ale nebude splňovat parametry normy (šířka a zábradlí).
2. Bezbariérový přístup bude možný z východní strany objektu, kde jsou umístěna i vyhrazená stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek pro objekt je řešen bezbariérový přístup.

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT
-023-

Jaroslav Kaura, odborný konzultant
Adr. střediska: , Svitavy
731 590 217, jaroslav.kaura@seznam.cz