



LEGENDA:

- KABEL CYKY 5C x 1,5 mm<sup>2</sup>
- KABEL CYKY 3C x 1,5 mm<sup>2</sup>
- 1f - MOTOR VENKOVNÍ ŽALUZIE
- VENKOVNÍ SLUNEČNÍ ČIDLO  
dodá dodavatel žaluzii

ROZVODNÁ SÍŤ: TN - S, 1+N+PE, 50 Hz, 230V

ROZVODY : PROVEĎTE DLE ČSN 34 1050 A 33 2000-4-42-6  
KABELY CYKY ULOŽENÉ V RASTROVÝCH  
PODĚLEDECH

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM :

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- POSPOJOVÁNÍ

DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed. 2

## VĚTVE ŽALUZÍ:

- VĚTEV "A" - Z2.1. - Z2.6. - 6ks. SLUN. ČÍDLO - SČ 1/A  
VĚTEV "B" - Z2.1. - Z2.4. - 4ks  
VĚTEV "C" - Z2.1. - Z2.5. - 5ks  
VĚTEV "D" - Z2.1. - Z2.5. - 5ks  
VĚTEV "E" - Z2.1. - Z2.5. - 5ks. SLUN. ČÍDLO - SČ 2/E  
VĚTEV "F" - Z2.1. - Z2.6. - 6ks  
VĚTEV "G" - Z2.1. - Z2.6. - 6ks  
VĚTEV "H" - Z2.1. - Z2.6. - 6ks. SLUN. ČÍDLO - SČ 3/H

POZNÁMKA :

JEDNOTLIVÉ ŽALUZIE BUDOU OVLÁDÁNY RÁDIOVÝMI NÁSTĚNNÝMI OVLADAČI A PODLE SVĚTOVÉ STRANY  
CENTRÁLNĚ DÁLKOVÝM ČIDLEM SLUNEČNÍHO SVITU, KTERÝ BUDE UMÍSTĚN V 2.NP.

JEDNOTLIVÉ VĚTVE VENKOVNÍCH ŽALUZII BUDOU SAMOSTATNĚ JIŠTĚNY JISTIČEM 10A/C1.

NOVÉ JISTÍCÍ PRVKY BUDOU OSAZENY DO STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČŮ NA PATŘE RMD 2.1A, RMD 2.2 A RMD 2.3

±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

|                                  |  |  |       |
|----------------------------------|--|--|-------|
| Název stavby:                    |  | RŮE OBJEKTU AKUTNÍ MEDICÍNY SVITAVSKÉ NEMOCNICE  |       |
| Místo stavby:                    |  | k.ú. Svitavy-předměstí, p.č.st. 548/3  |       |
| Stavěbek:                        |  | Svitavská nemocnice a.s., Kollárova 7, 568 02 Svitavy  |       |
| Generální projektant:            |  | APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 576 01 Svitavy, IČO: 253 141 722, 204, apolac@apolac.cz, www.apolac.cz |       |
| Aut. návrhu:                     |  | <div><div></div><div>apolac</div></div>  |       |
| HIP:                             |  | Josef Finclois   |       |
| Projektant:                      |  | Josef Menc   |       |
| Zob. projektant:                 |  | Jaroslav Pouč  |       |
| Kraj:                            | Paroubický                                   | Formát:  | 8x A4 |
| Stav. úst.                       | Svitavy                                      | Revize:  | 00    |
| Stavení PD:                      |  | Datum:   | V1.13 |
| STAVBY                           |  |  |       |
| DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY |  |  |       |
| D1-01 OBJEKT AKUTNÍ MEDICÍNY     |  |  |       |
| Objekt:                          |  |  |       |
| Číslo:                           | D1-01-5 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY |  |       |
| Odsah přílohy:                   | Označení přílohy: D1-01-5.03                 |  |       |
|                                  | Měřítko: 1:100                               |  |       |
| ELEKTROINSTALACE - ŽALUZIE 2. NP |  |  |       |