

**Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje
Teplého 1526
530 02 Pardubice**

Čj.: HSPA-44-689/2013-Šk

Pardubice 31. července 2013

Počet listů: 1

Přílohy: 1+1SV

**APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155
572 01 Polička**

**Závazné stanovisko
dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany**

Vyřizuje za HZS: kpt. Ing. Romana Škrabálková, tel. 950570354, fax 950570105,
e-mail romana.skrabalkova@pak.izscr.cz

Název stavby: RÚE objektu akutní medicíny Svitavské nemocnice

Místo stavby: k.ú. Svitavy – předměstí, areál Svitavské nemocnice, , p.č.st. 548/3


Stavebník - investor: Svitavská nemocnice a.s., Kollárova č.p. 7, 568 02 Svitavy


Předložený druh dokumentace: projekt pro stavební povolení

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení předloženou projektovou dokumentaci výše uvedené stavby. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné stanovisko s podmínkou:

výměna výplní otvorů nesmí ovlivnit případné požární větrání stavby.




**kpt. Ing. Romana Škrabálková
oddělení stavební prevence**