

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace mostu ev. č. 333 - 003 Přelouč
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřená nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 17.11.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 07.12. 2020

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 2.12.2020 v 16:00:16 hod. následující žádost, na kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotaz:

1. „SO 201 V soupisu prací, který uveřejnil zadavatel na svém profilu, chybí položky pro zhotovení pečetí vrstvy a izolace NAIP pro zřízení izolačních souvrství. Prosím o jejich doplnění.

2. SO 201 Pol. poř. č. 39 - 348171A - ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ LITINOVÝCH - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ - Prosíme o kontrolu jednotky u této položky. Výpočet je uveden v kusech, kdežto jednotka uvádí kilogramy.

3. SO 201 Pol. poř. č. 38 - 348127 - ZÁBRADLÍ ZE ŽELEZOBET DÍLCŮ C50/60 - Dle požadavku orgánu státní památkové péče bude provedeno mostní zábradlí tak, aby vizuálně odpovídalo stávajícímu vč. povrchové úpravy cement. štukem. Technická zpráva uvádí: povrchové úpravy betonových prvků zábradlí se provedou dle požadavků specifikovaných ve stavebně historickém průzkumu. Prosíme o doplnění vhodné položky pro zřízení historizující povrchové úpravy prefabrikovaných zábradelních madel“.

Odpověď ad:

1) pečetí vrstva je součástí položky 711442 - IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍ VRSTVOU.

2) jsou uvažovány kusy ... položka v rozpočtu byla upravena

3) položku je třeba nacenit tak, jak je uvedeno v technické specifikaci a požadavcích dotčených orgánů, tzn. včetně povrchové úpravy. Položka rozpočtu zůstává zachována.

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení, resp. úpravu zadávacích podmínek a položkového rozpočtu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 23.12.2020 ve 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje