

OPRAVA STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU 90 m2
zahradní obrubník 80x250x1000 - 49 ks

rozebrání stávajícího rozbitého bet.chodníku v tl. cca 250mm
zámková bet. dlažba 60 mm
drť (frakce 4-8 mm) 40 mm
ŠD (frakce 0-63 mm) 150 mm
stávající terén

H
U hlavního vstupu bude doplněn nový svod hromosvodu, který bude propojen s jímací soustavou objektu a uzemněn na stávající uzemňovací soustavu.

1
STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ U VSTUPU
- kotvení trubky d=25 mm zůstane stávající
- trubka d = 25 mm bude nastavena o 2x 180 mm
-zábradlí bude očištěno a opatřeno novým základním a vrchním nátěrem

3
K/10 VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH SVODŮ
— odstranění stáv.střešních svodů z pozink. plechu d=120 včetně odskoků a kotevních prvků
— montáž nových střešních svodů z poplastovaného pozinkovaného plechu d=120včetně odskoků a montážních prvků které budou napojeny do stávajících lapačů střešních splavenin

ÚPRAVA POVRCHU :

Z1 FASÁDA : Ucelený certifikovaný vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém, splňující prohlášení o shodě CE (splňuje požadavky harmonizované technické specifikace Evropského technického schválení (ETA)) ... VKZS (150mm)
- FASÁDA : minerální vata tl.150mm (deklarovaný součinitel tepelné vodivosti menší nebo roven 0,036W/mK) + probarvená silikonová omítka
- OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, PARAPETY OKEN A DVEŘÍ : minerální vata tl. 40mm + probarvená silikonová omítka

VÝPLNĚ VSTUPNÍCH DVEŘÍ :
- eloxovaný hliník U=1,5W/Km2 (stávající vstupní dveře)
- plastové, odstín bílý, U=1,5W/Km2 (dveře v 1.NP v JZ průčelí a dveře v 2.NP, vč.nadsvětlíku)

VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORU (nových) : plastové, barva bílá ... U=0,9W/Km2
vnitřní parapety plastové
Přesné rozměry nových výplní otvorů včetně šířek parapetů je nutné upřesnit na stavbě přesným oměřením otvorů po vybourání stávajících prvků a začištění ostění

K NOVÉ OPLECHOVÁNÍ VČETNĚ ODPADNÍHO POTRUBÍ A PODOKAPNÍCH ŽLABŮ: poplastovaný pozinkovaný plech
Přesné rozměry je nutné upřesnit na stavbě přesným oměřením

H Stávající hromosvod bude demontován, nově nakotven do fasády a po provedení zateplení bude hromosvod osazen nově(nově osazené konzoly ,oprava stávajících lan včetně úpravy ochranné trubky popř.úhelníku). U hlavního vstupu bude doplněn nový svod, který bude propojen s jímací soustavou objektu a uzemněn na stávající uzemňovací soustavu.
Uzemnění vnitřního zařízení bude demontované, nově nakotveno do fasády a po provedení fasády bude nově osazeno včetně ochranné trubky nebo úhelníku(nově osazené konzoly, oprava stávajících lan včetně úpravy ochranné trubky popř. úhelníku).
Na závěr bude provedena revize hromosvodní sítě jako celku !!!

Zateplení svislých stěn 1.NP, 2.NP, 3.NPa poddkroví - exteriér

Z1
- stávající cihelné zdivo
- stávající vyspravená vápenocementová omítka (vyspravení cca 30%) a kompletní vyrovnání povrchu
- penetrace podkladu
- lepící hmota
- tepelná izolace -minerální vata tl. 150 mm (dle Z1) + kotvy
- tmelové vrstvy na tepelném izolantu a zpevňující vrstva (sklotex.síť)
- penetrace
- probarvená silikonová omítka s anorganickými pigmenty a s mikrovlákny, vyznačující se přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů a trvale vysokousamočistící schopnosti se současně zaručenými parametry paropropustnosti V1 a nasákavosti W 2 podle ČSN EN 15824 (velikost zrna 2,0mm)

Z2
- stávající pohledové cihelné zdivo (vyspravení cca 30%) a kompletní vyrovnání povrchu
- penetrace podkladu
- lepící hmota
- tepelná izolace -minerální vata tl. 150 mm (dle Z1) + kotvy
- tmelové vrstvy na tepelném izolantu a zpevňující vrstva (sklotex.síť)
- tmelové vrstvy na tepelném izolantu a zpevňující vrstva (sklotex.síť)
- penetrace
- obklad keramickými pásky do tmelu(pohledově stejné jako stávající cihelné zdivo)

Z3 Nezateplený stávající kamenný sokl

Z4 Stávající omítka + nový silikonový nátěr

Z5
- stávající cihelné zdivo
- stávající vyspravená vápenocementová omítka (vyspravení cca 30%) a kompletní vyrovnání povrchu
- penetrace podkladu
- tmelové vrstvy na zpevňující vrstva (sklotex.síť)
- penetrace
- probarvená silikonová omítka s anorganickými pigmenty a s mikrovlákny, vyznačující se přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů a trvale vysokousamočistící schopnosti se současně zaručenými parametry paropropustnosti V1 a nasákavosti W 2 podle ČSN EN 15824 (velikost zrna 2,0mm)

Poznámka :

- Skladba Z1 zahrnuje ucelený certifikovaný vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém, splňující prohlášení o shodě CE (splňuje požadavky harmonizované technické specifikace Evropského technického schválení (ETAG 004).
- Stávající omítka bude zkontrolována poklepem. Narušená omítka pod zateplovacím systémem bude otlučena a vyspravena (předpokládaný rozsah cca 30%). Trhliny v omítce budou dle potřeby překlenuty nerezovými sponkami (šíře 200mm, po 0,20m).

- Stávající střešní svody budou demontovány a osazeny dešťové svody nové - viz tabulky PSV.
- Veškeré římsy, zesílené parapety oken, ... budou zachovány (nově zhotovená tep.izolace kolem těchto prvků bude také tl.150mm) - stávající vzhled objektu bude zachován. Výstupující prvky fasády budou oplechovány (např.parapety oken, římsy a pod.).
- Vystupující prvky z nového zateplení budou na styku s fasádou utěsněny trvale pružným vodotěsným tmelem.
- Stávající větrací mřížky na fasádě budou nahrazeny novými , popř. jejich funkčnost bude obnovena.

- Stávající konzoly, připevněné k objektu budou při realizaci nového zateplení na styku s fasádou utěsněny trvale pružným vodotěsným tmelem. Taktéž budou řádně řešeny i detaily napojení stávajícího zábradlí.
- Stávající osvětlení, kamery , informační tabule připevněné na budově, budou demontovány a po realizaci zateplení osazeny nově - včetně veškerého příslušenství (vypínače, zvonky, ...).

+0,00 = PODLAHA HLAVNÍHO VSTUPU

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY	ING. JAN GABRHEL
		ZODP.PROJEKTANT	ING. JAN GABRHEL
STUPEŇ	PROJEKT PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	VYPRACOVAL	RŮŽENA HAVRANOVÁ
INVESTOR	PARDUBICKÝ KRAJ,KOMENSKÉHO NÁM.125,PARDUBICE 532 11	MÍSTO STAVBY	LITOMYŠL
STAVBA	**REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - AREÁL LITOMYŠLSKÉ NEMOCNICE**	PROFESE	2D.1.1-ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
OBJEKT	2D - SO 02 INTERNA	ZAK.Č. 2727-62	DATUM 09/2013
VÝKRES	**PŮDORYS 1.NP**	MĚŘÍTKO 1:100	Č.VÝKR **2D.1.1.2**