


LEGENDA

NAP. SOUSTAVY: 3NPE AC 50Hz, 400V/230V–TN–C–S  
2 AC 50Hz, 24V– ROZVODY K TOPNÝM VLOŽKÁM VPUSTI  
A ROZVODY KE SVĚTLIKU

OCHRANA P.N.D.N.:AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZPŮSOBE  
DLE ČSN 532000–4–41 ed1.2 – JISTIČI PROUD.OCHRANČEM,  
DOPLNĚNO OCHRANNÝM POSPOJENÍM

ROZVODY PROVEDENY KABELY CXYK ULOŽENÝMI:  
V LÍSTACÍCH Z PVC /VNITŘ OBLÉKUTU/  
V OHNĚNÝCH TRUBKÁCH POD ZATEPLENÍM /NA STŘEŠE/

POPIS KABELŮ Z R-STAV. NI JEDNOTKA VPUSTI  
R2–CXYK 3X1,5–OVYDROČÍ JEDNOTKA ZALUZI  
POPIS KABELŮ Z R1 – CENTR.JEDNOTKA VPUSTI:  
CXYK 3X1,5–NÁVLAČÍ KABEL Z R-STAV.  
EH1.1–CXYK 30X1,5–EL.VYTÁPENA VPUST 1  
EH1.2–CXYK 30X1,5–EL.VYTÁPENA VPUST 2  
ST1–CXYK 30X1,5–PROSTOROVÝ TERMOSTAT  
POPIS KABELŮ Z R2 – OVLÁDÁČI JEDNOTKA SVĚTLIKU:  
CXYK 3X1,5–NÁVLAČÍ KABEL Z R-STAV.  
M2–CXYK 30X1,5– POHON SVĚTLIKU  
BH2– JINÝ 7X1 – ČIDLO VĚTRU+DEŠTĚ

	KIP spol. s r.o. LITOMYŠL		VEDOUcí DOKADY	
	INŽENYRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST		ING. JAN GABRIEL	
	TOLDOVOVO VMAI 186, 570 01 LITOMYŠL		ZODP.PROJEKTANT J.LOPOUR	
STUPEŇ	PROJEKT PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	VÝKONOVNÁ	J.LOPOUR	
INVESTOR	PARUBICKÝ KRAJAKOENSKHO VMAI 125,PARUBICE 332 11	MBRO STAVBY	LITOMYŠL	
STAVBA	REALIZACE ÚSPOR ENERGIJE	PROJEKTÉR IO 14.1. SMLUVNOU ELEKTROTECH		
AREÁL LITOMYŠLSKE NEMOCNICE a.s		VĚTNÉ OCHRANNÝ PŘED BLISKEM		
1D - SO 01 - PEDIATRIE A LABORATOŘE		ZM.C. 2727–62	DATA 10/2013	
VÝKRES	ROZVODY ELEKTRO 1.NP	MĚŘÍTKO 1:100	Č.VYK. 1D.1.4.2	