



LEGENDA

- DRÁT AMASÍ Bm2 UPEVNĚNÝ:
- NA PLOCHE STŘEŠE NA PODPĚRÁCH P/21
- SVISLÉ SVODY NA PODPĚRÁCH P/17
- PJ – POKROVÝ JÍMACÍ 0,6m
- JT1,5 – JÍMACÍ TÝČ 1,5m
- PB19 – BETONOVÝ PODSTAVEC PRO JÍMACÍ TÝČ 1,5m
- SS – SPOJOVACÍ SVORKA
- SK – KŘÍŽOVÁ SVORKA
- SZ – ZKUSĚBNÍ SVORKA
- SR03 – SPOJOVACÍ SVORKA DRÁT-PÁSEK
- ST03-ST06 – PŘIPOJOVACÍ SVORKA NA FOTRUBI

UZEM.SOUSITMA – PÁSEK Fz21 4x30mm – PŘEDPOKLÁDÁ SE OKRUŽNÍ ZEMNÍČ
MAX.PŘECHODOVÝ ZEMNÍ ODPOR JEDNOHO SVODU

UPOZORNĚNÍ: NEMÁ BÝT VĚŠTĚNEŽ 10 OHMŮ !
PŘED ZAHLÁŠENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO
POŽÁDAT SPRÁVCE PODZEMNÍCH VEDENÍ O JEJICH
VYTČENÍ A DOZOR PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ



	KIP spol. s r.o. LITOMYŠL		VEDOUcí ZNAMENÍ		
	INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST		ZOD.PODPOROVATEL		
	TOULOVCOVO NÁM.156 570 01 LITOMYŠL		J.LOPOLUR		
	PROJEKT PRO VYBĚR ZHOTOVITELE		J.LOPOLUR		
INVESTOR	PAROUBECKÝ KRAJKOVSKÉHO NÁM.125,PAROUBICE 532 11		MÍSTO STAVBY		
STAVBA	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE		PŘEČESÍ 30,14,SLUŽBOVÁ ELEKTŘINOTICH		
AREÁL LITOMYŠLSKÉ NEMOCNICE a.s.		ZAD. 2727-62		VZĚTNÉ DOHODY PŘED BLESKEM	
3D - SO.03 - IDG		10/2013			
VÝKRES		BLESKOSVODY, UZEMNĚNÍ		MĚRITELNOST	
		1:100		Č. VÝKRESU	
				3D.1.4.3	