

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebký.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace mostu ev.č. 360-016 Němčice
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 24.9.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 11.12. 2020

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 9.12.2020 v 08:50:26 hod. následující žádost, na kterou podává níže uvedené vysvětlení.

Dotaz: „V SO 201 - položka č. 32 - Dlažby z lomového kamene - dle našeho názoru je chybně vypočtená výměra položky. Proveďte zadavatel kontrolu?“.

Odpověď: Kubatura položky č.32 je v soupisu prací nadhodnocena. Správná kubatura je 14,5 m3 oproti původním 149m3. Upravený položkový rozpočet je uveřejněn současně s tímto vysvětlením.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 10.12.2020 v 10:20:10 hod. následující žádost, na kterou podává níže uvedené vysvětlení.

Dotaz: „Zadavatel ve DI č. 3 z 19.11.2020 zveřejnil upravený VV (z 16.11.2020), kde měly být u SO 201 Most doplněny položky na vrty k záporovému pažení (viz dotaz k položce č.14) a upraveno množství u pol. 272324 (viz dotaz k pol. č. 18). Ale v zveřejněném VV nedošlo k žádné jejich úpravě, místo toho bylo upraveno množství u pol. č.26 Mostní rámové konstrukce a 27. Výztuž mostní rámové konstrukce. Může zadavatel potvrdit správnost tohoto VV (z 16.11.2020)?“.

Odpověď: Záporové pažení je dle TZ beraněné (dle specifikace položky 14), tedy nová položka vrtání je bezpředmětná. Dotaz k položce 18 (272324) ohledně nesprávné kubatury byl vyhodnocen tak, že zmíněná položka je v pořádku, ale bylo potřeba upravit kubaturu u položky č.26 a související č.27. Potvrzujeme tedy správnost VV z 16. 11. 2020.

S ohledem na shora uvedené vysvětlení, resp. úpravu položkového rozpočtu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nová lhůta končí dne **7.1. 2021 ve 12.00 hod.**

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje