



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Název veřejné zakázky:

Technologie stravovacího provozu – 2. kolo

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 22. 12. 2020

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a opravu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel uvádí u multifunkčních pánví položky (1, 1a, 2, 2a) požadavek na maximální délku 1100 mm a u položek (3, 3a) požadavek na maximální délku 1250 mm.

Zadavatel dále požaduje u konvektomatů položky (17, 51) ovládací panel kompatibilní s ovládáním multifunkčních pánví a požadavek na podélně umístěné zásuvy. Na tento dotaz ohledně ovládání již bylo odpovězeno, že zadavatel má na mysli velmi podobný takřka identický systém ovládání.

Tato kombinace podmínek na podélné vsuvy a požadavku na velmi podobný, takřka identický systém ovládání, vede pouze k jedinému a to zahraničnímu výrobcí konvektomatů a multifunkčních pánví na trhu a zcela vyřazuje i tuzemské výrobce multifunkčních pánví a konvektomatů, které splňují všechny podstatné požadované parametry a jsou kvalitou, zpracováním, výkonem a životností srovnatelní s tímto zahraničním výrobcem. I v případě shodného displeje jsou ovládány v případě konvektomatu a pánve odlišné procesy (vaření a pečení proti smažení v tuku a dušení

Pro rozšíření možnosti skladby poptávaných strojů více nežli jednoho výrobce konvektomatů a multifunkčních pánví postačí:

- netrvat na orientaci zásuvů u konvektomatů, ale pouze na počtu a velikosti gastronádob a kvalitě pečení
- u multifunkčních pánví a kotlů netrvat na max.délce, nebo přesných rozměrů vycházejících z měřítka výkresu, ale pouze na podmínce, že musí být dodrženo prostorové uspořádání technologického schématu 1. NP, tedy musí se rozměrově vejít do daného prostoru při zachování plné funkčnosti, obslužnosti, zachování průchodů s ohledem na bezpečnost práce a hygienických předpisů, obslužného manipulačního prostoru a servisního přístupu. Faktem je, že vítězný uchazeč je povinen vytvořit vlastní dokumentaci nabízeného provedení, zaměřit stávající stav a připravit instalační podklady pro stavební připravenost, přímo na konkrétní dodávané stroje což zajistí bezproblémovou montáž a instalaci strojů.

Technický dotaz č. 1



Je tedy možné nabídnout multifunkční pánve s obdobným rozměrem a obdobným ovládáním při doržení prostorového uspořádání technologického schématu 1. NP, při zachování plné funkčnosti, obslužnosti, zachování průchodů s ohledem na bezpečnost práce a hygienických předpisů, obslužného manipulačního prostoru a servisního přístupu ?

Odpověď

Zadavatel na základě dotazů přehodnotil prostorové možnosti provozu s ohledem na velikost souvisejících pracovních ploch a rozhodl se upravit maximálně možné rozměry strojů takto:

Položky výkazu výměr 1, 1a, 2, 2a v max rozměru 1100x900x1100mm, příkon min 24,5 kW

Položky výkazu výměr 3 a 4 v max rozměru 1400x900x1100mm, příkon min 38 kW

Položka výkazu výměr 17 v max rozměru 900x1850x1000mm

Položka výkazu výměr 51 v max rozměru 900x1050x850mm

Na ostatních požadavcích zadavatel trvá.

Dotaz č. 2

Je možné nabídnout konvektomaty s obdobným ovládáním a s orientací zásuvů napříč při doržení počtu a velikosti gastronádob a kvalitě pečení?

Odpověď

Požadavek na podélné uspořádání zásuvů konvektomatu je pro zadavatele zásadní a tudíž zadavatel na tomto požadavku trvá.

Dotaz č. 3

U multifunkčních kotlů, položky (9, 26, 43, 69) je ve výkazu výměr požadavek na technický parametr (program zchlazování) bez další specifikace. Myslí tím zadavatel, aby zařízení mělo pouze program zchlazování bez jeho funkčnosti, nebo požaduje, aby tento program byl funkční a zařízení umělo přímo zchlazovat pokrmy?

Odpověď

Požadavkem na program zchlazování měl zadavatel samozřejmě na mysli fungující program zchlazování. Tedy schopnost stroje přímo zchladit potraviny.

Dotaz č. 4

Součástí zadávací dokumentace je Příloha č. 5 VARNA_Soupis dodávek s výkazem výměr. Ve výkazu výměr je součástí požadovaného technické specifikace, aby byl zajištěn binární výstup u elektrických multifunkčních pánví, tlakových elektrických multifunkčních pánví a konvektomatů. Zároveň je uvedeno, že všechna dodávaná zařízení s příkonem nad 30 kW budou od výrobce vybavena režimem umožňujícím plynulou regulaci výkonu z důvodu hlídání ¼ hodinového maxima odběru elektrické energie.

Ptáme se, zda systém, který bude řídit plynulou regulaci výkonu z důvodu hlídání ¼ hodinového maxima odběru elektrické energie dotčených zařízení je součástí dodávky této veřejné zakázky? Pokud ano, jakým signálem, data po UTP nebo WiFi nebo jen nějaký signál vypnout relé? A také má signalizovat o kolik se má ubrat nebo jaký výkon se má snížit?

Odpověď

Systém hlídání ¼ hod. maxima není součástí této veřejné zakázky, tento systém v PKN řídí energetické systémy už cca 10 let. Jedná se o systém ENERGOMAT od společnosti ENERGO spol. s r.o. Dolní Benešov, řídicím softwarem je SW PETEMATIC. Centrální počítač je spojen s podstanicemi rozmístěnými po areálu PKN pomocí dvou nebo čtyřvodičového vedení standardním rozhraním RS422 nebo RS485. Uvedené systémy mají stejný základ jako standard RS-232, od kterého se liší především jinou definicí napěťových úrovní, nepřítomností modemových signálů, možností vytváření sítí (sběrnice) sestávající z až 32 zařízení a možností komunikace na vzdálenost až 1 200 m (proti 20 m u RS-232).

Podstatou požadavku zadavatele, je možnost snížení příkonu daného zařízení např. na 10-20% max příkonu (např. impulzem na binární vstup řídicího mikroprocesoru), popřípadě krátkodobé vypnutí daného zařízení bez ztráty programové kontinuity řídicího procesoru, za předpokladu, že zařízení má od výrobce procesorové (programovatelné) řízení. Možnosti rozsahu regulace musí navrhnout dodavatel zařízení.

**ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH INFORMACÍ PRODLUŽUJE LHŮTU PRO
PODÁNÍ NABÍDEK DO 5. 1. 2021 DO 10:00 HODIN.**

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.