

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368 - III. ETAPA

název akce

SOUVISÍCÍ DOKUMENTACE

stavební objekt

Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice objednatel	spolupráce
ÚSEK SILNICE II/366 místo stavby	PARDUBICKÝ kraj



DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK		
výkres	měřítko	PDPS stupeň

ING. M. BURIANEC kontroloval		PAVEL MULLER DIS. hlavní inženýr projektu		A066/20 číslo zakázky	F.2 číslo přílohy
PAVEL MULLER DIS. zodpovědný projektant		PAVEL MULLER DIS. zpracoval		IX/2020 datum	

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBA:

**„MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) – KŘENOV
KŘÍŽOVATKA S II/368 – III. ETAPA “**

STUPEŇ DOKUMENTACE:

Dokumentace pro provádění stavby

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:

A026/19

MÍSTO STAVBY:

- Místo stavby: Silnice II/366 v úseku od začátku obce Pohledy po křižovatku II/368 v Křenově
- Kraj: Pardubický
- Město, obec: Pohledy, Křenov
- Katastrální území: Pohledy (724670), Křenov (675873)
- Parcelní čísla pozemků: Parcelní čísla jsou uvedena v záborovém elaborátu
- Označení pozemní komunikace: Silnice II. třídy, II/366

OBJEDNATEL:

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph. D. nebo Ing. Marie Břeňová

IČ: 70 89 28 22

DIČ: CZ 70892822 neplátce DPH

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Dopravně inženýrská kancelář, s. r.o.

Bozděchova 1668

500 02 Hradec Králové

IČ 27 46 68 68

DIČ CZ 27 46 68 68

Projektant:

Pavel Müller, DiS.,

autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

číslo autorizace ČKAIT: 0701438

muller@dik-hk.cz

mob. 734 621 301

Ing. Miloš Burianec

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

číslo autorizace ČKAIT: 0600437

burianec@dik-hk.cz

mob. 603 446 208

Plán kontrolních prohlídek stavby dle §133 zákona 183/2006 Sb.

Stavební objekty řady 100 – objekty pozemní komunikací

Kontrolní prohlídka č. 1

- zemní práce
- ochrana stávajících podzemních vedení IS
- kontrola provedení odhumusování
- kontrola podloží zemního tělesa
- kontrola výstavby zemního tělesa (materiál)
- kontrola výsledků zkoušek předepsaných příslušnými ČSN (viz. PD)
- kontrola provedení zemních prací pro trubní vedení (výkop, lože, ...)

Kontrolní prohlídka č. 2

- spodní stavba
- kontrola aktivní zóny
- dodržení předepsané výškové úrovně zemní pláně

Kontrolní prohlídka č. 3

- směrové a výškové vedení
- kontrola projektem předepsané mocnosti konstrukce
- kontrola atestů a zkoušek instalovaných výrobků (obrubníky, betonová dlažba, vpusti, ...)
- směrové a výškové řešení

Kontrolní prohlídka č. 4

- účast na přejímacích zkouškách
- kontrola krytu dle požadavků definovaných příslušnými ČSN
- kontrola osazení svislého dopravního značení dle projektu
- kontrola provedení vodorovného dopravního značení

Kontrolní prohlídka č. 5

- kontrola díla před ukončením záruční lhůty
- rovinatost krytu
- poruchy krytu
- úroveň zaplnění spár dlažby
- technický stav obrubníků

Stavební objekty řady 200 – Mostní objekty a zdi

(SO 200)

Kontrolní prohlídka č. 1

- kontrola provedení zemních prací (hloubka výkopu, základová spára)
- kontrola výztuže, tvaru, polohy opěrných zdí
- kontrola izolace a odvodnění zdí
- kontrola napojení říms a záchytného systému

Kontrolní prohlídka č. 2

- kontrola výztuže, tvaru, polohy ztužujících prahů
- kontrola kotvení opěrných zdí a zásypu

- kontrola odvodnění a záchytného systému

Kontrolní prohlídka č. 3

- kontrola provedení izolačních vrstev na mostech
- kontrola opravy zpevnění koryta
- kontrola pokládky vrstev vozovky
- kontrola napojení říms a záchytného systému,

Stavební objekty řady 300 – vodohospodářské objekty

(SO 300)

Kontrolní prohlídka č. 1

- kontrola provedení zemních prací (hloubka výkopu, pískové lože, zásyp trubního vedení, poloha a hloubka šachet, betonové desky, trubka, apod.)

Kontrolní prohlídka č. 2

- povrchové znaky

Stavební objekty řady 400 – elektro a sdělovací objekty

(SO 401)

Kontrolní prohlídka č. 1

- kontrola provedení zemních prací (chráničky inženýrských sítí, apod.)

Stavební objekty řady 800 – Vegetační úpravy

(SO 801, 802)

Kontrolní prohlídka č. 1

- kontrola odstraněných dřevin
- kontrola provedení výsadby stromů a stromů
- kontrola ohumusování a ozelenění nezpevněných ploch

V Hradci Králové IX/2020

zpracoval: Pavel Müller DiS