

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebký.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 17.12.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 8.1. 2021

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 5.1. 2021 v 16:28:23 hod. následující žádost, na kterou podává následující odpověď.

Žádost: „V projektové dokumentaci zadavatele, v příloze D.1.1. Objekty pozemních komunikací je přílohou Technická zpráva PDPS.pdf(D.1.1.1), bobužel po jejím otevření se objeví pouze rozpiska technické zprávy. Prosíme o doplnění zadávací dokumentace odpovídající přílohou, která obsahuje kompletní technickou zprávu objektů pozemních komunikací“.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 7.1. 2021 v 10:38:52 hod. následující žádost, na kterou podává následující odpověď.

Žádost: „v projektové dokumentaci ve složce D. Dokumentace objektů, D.1.1 Objekty pozemních komunikací je uvedena příloha D.1.1.1 Technická zpráva PDPS. Ovšem je zde pouze úvodní stránka, doplní zadavatel celou technickou zprávu?“.

Odpověď ad 1) a 2): Zadavatel uveřejňuje současně s tímto vysvětlením příslušný dokument.

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 7.1. 2021 v 11:41:11 hod. následující žádost, na kterou podává následující odpověď.

Žádost: „1. Zadávací dokumentace obsahuje samostatnou dokumentaci pro SO 601 Rekonstrukce tunel ev.č. 343-002 _způsobilé hlavní Ale v této samostatné projektové dokumentaci tohoto SO 601 je hlavně vše o elektromontážích a není zde stavebně - technické řešení vč. výkresové dokumentace . Je možné PD SO 601 doplnit ?“.

Odpověď: Součástí PDPS jsou v objektu SO 601 mimo části D.1.5.1.3, která řeší osvětlení tunelu, i přílohy stavebně-technického řešení:

D.1.5.1.1 Technická zpráva

D.1.5.2.1 Nový stav

D.1.5.2.2 Detaily.

Žádost: „2. U SO 101,102,103,104,105, 106, 107 se vyskytuje položka č. 87431A potrubí z trub plastových odpadních DN do 200 mm trouby PVC CN 200, SN 16 - vč. montáže. Je třída potrubí SN 16 správně?“

Odpověď: Ano, pro přípojky vpustí je požadována kruhová tuhost SN 16.

Žádost: „3. U SO 134 položka č. 917212 Záhonové obruby z betonových obrubníků šíř. 80 mm popisu položky dále chodníkový obrubník 100*250*1000 Jaký údaj u této položky platí?“

Odpověď: Platí základní text položky dle OTSKP, tj. šířka 80 mm.

Žádost: „4. U SO 002 Bourací práce - komunikace - způsobilé hlavní Položka č. 11373 Frézování zpevněných ploch asfaltových V rozpisu výměr pro část SO 105 a SO 107 chybí dokončit výpočet kubatury. Bude mít doplnění kubatury vliv na celkové množství m³ v položce č. 11373?“

Odpověď: Výpočet výměr je v pořádku.

U SO 105 a SO 107 je dle průzkumu tloušťka HAV cca 100 mm (viz např. souhrnná TZ, strana 17). Po základním zfrézování o 100 mm tak již nebude pro sanace a rozšíření, na rozdíl od jiných objektů, nutné další tloušťku frézovat. Postup výpočtu výměr byl u všech SO ponechán stejný s tím, že u SO 105 a SO 107 je dodatečné frézování rovné 0.

Zadavatel s ohledem na uveřejnění uvedeného dokumentu prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 25.2. 2021 ve 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje