



Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

V Pardubicích, dne 14. 1. 2021

1.1. Název veřejné zakázky	SŠ Automobilní Ústí nad Orlicí - vzdělávací a rekvalifikační centrum, podruhé
1.2. Identifikace zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
1.3. Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce
1.4. Forma zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní
1.5. Systémové číslo VZ	P20V00000641
1.6. Limit veřejné zakázky	Podlimitní

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k zadávacím podmínkám

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel obdržel dne 11. 1. 2021 14:23 hod. následující dotaz, na který podává níže uvedené vysvětlení.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr nejsou řešeny požární prostupy pro instalace. Žádáme Vás o doplnění počtu prostupů do výkazu výměr a specifikaci (průměr, odolnost ...) se zakreslením ve výkresové dokumentaci v Požárně bezpečnostním řešení.

Odpověď č. 1:

Bylo provedeno doplnění 1 oboustranné ucpávky na slaboproudých rozvodech. Zadavatel uveřejňuje současně s tímto vysvětlením příslušné opravené dokumenty. Výkres E3_01 SLABOPROUD 1NP (Příloha č. 1) a opravený soupis prací s výkazem výměr (Příloha č.2). Přidána karta 2.1 – Elektroinstalace.

Zadavatel obdržel dne 12. 1. 2021 13:53 hod. následující dotaz, na který podává níže uvedené vysvětlení.

Dotaz č. 2:

Při nacenění dveří jsem našli neshody:

- 1) výpis prvků nesedí s výkresy
- 2) ve výkazu jsou k nacenění dveře z části prosklené, ve výpisu prvků plné

- 3) pokud prosklené, potřebujeme bližší specifikaci, neboť cenový rozdíl mezi bezpečnostním sklem, nebo normálním, matným nebo s pískováním je značný
- 4) bezpečnostní vložka se rovná i bezpečnostní kování?

Máme tedy cenit dle výpisu prvků anebo dle výkazu výměř?

Odpověď č. 2:

- 1) Prvky uvedené ve výpisu výplní otvorů (D.1.1.1.2.14) jsou ve shodě s výkresovou dokumentací, rozpor je ve výkazu výměř. Zadavatel uveřejňuje současně s tímto vysvětlením opravený soupis prací s výkazem výměř (Příloha č. 2).
- 2) Interiérové dveře jsou plné bez prosklení. Zadavatel uveřejňuje současně s tímto vysvětlením opravený soupis prací s výkazem výměř (Příloha č. 2).
- 3) Viz předchozí odpověď 2).
- 4) U vchodových dveří ano (prvek O/06), u dveří v interiéru není bezpečnostní kování.

Dodavatelé a zájemci tyto dodatečné informace zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vyjasněním se nemění.

V souvislosti s touto dodatečnou informací rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek, z původního termínu 25. 1. 2021 v 10.00 hod., na nový termín 26. 1. 2021 v 10.00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 1: E3_01 SLABOPROUD 1NP

Příloha č. 2: Soupis prací s výkazem výměř II

Ing. Aneta Šiklová
Oddělení přípravy a realizace investic