

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.  
Bozděchova 1668/13a  
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

e-mail / 10.9.2019

1105620364

Mačát / 800 850 860

Č. Třebová / 7.10.2019

**Vyjádření k projektové dokumentaci, územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení a technickému řešení stavby:**

Stavba:

**„Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368“**

**Souhlasíme s PD, ÚR, SP a technickým řešením stavby za níže uvedených podmínek:**

V zájmovém prostoru a v blízkosti se nachází podzemní kabelové vedení NN 0y4 kV, vrchní vedení NN 0,4 kV a VN 22 kV (VN2235 - Pohledy / VN2246 - Křenov) a distribuční trafostanice 22/0,4 kV (SY\_0246 - Pohledy / SY\_0244 - Křenov) ve správě ČEZ Distribuce, a. s.

Pokud dojde k pracím v blízkosti kabelů a dalšího zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s., je nutno respektovat podmínky našeho vyjádření o poloze sítí (dle vyjádření / sdělení odd. Správa dat o síti, ČEZ Distribuce, a. s.) a podmínky pro práce v blízkosti kabelových vedení, které jsou také k nahlédnutí a stažení na našich internetových stránkách.

V průběhu stavby nesmí být ohrožen provoz stávajících kabelových vedení NN a musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky Skupiny ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu.

Nesmí dojít k poškození stávajících podzemních kabelových vedení NN ani stávajícího uzemnění, přičemž musí být dodrženo ochranné pásmo kabelů NN, a to 1m od jejich pláště.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145  
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

Křížení podzemních kabelových vedení NN s dalším podzemním zařízením je možné za podmínky, že bude kabelové vedení NN uloženo v betonových kabelových žlabech, v minimální hloubce 1 metr a v případě poruchy na stávajícím kabelovém vedení bude toto opraveno, včetně terénních úprav a uvedení do původního stavu, na náklady investora či dodavatele stavby.

Zemní práce do 1 metru od kabelových vedení musí být prováděny zásadně ručně bez mechanizačních prostředků.

Vzdálenost veškerých staveb, silnice a podzemních vedení musí být min. 1 metr od podpěrných bodů vedení NN a min. 5 metrů od podpěrných bodů a stožárů vedení VN 22 kV a trafostanic 22/0,4 kV.

Pro tuto stavbu musí být včas požádáno o vydání souhlasu s činnostmi v ochranném pásmu, kde budou uvedeny další podmínky pro práce v ochranných pásmech výše uvedených zařízení.

V kolizi s kabelem a dalším energetickým zařízením je nutné kontaktovat montéry Oddělení Sítě Svitavy na lince 800 850 860.

V případě žádosti o přeložku výše uvedených zařízení v kolizi se stavbou musí být toto řešeno standardním způsobem.... dle § 47, zákona 458/2000 Sb.

Platnost vyjádření 1 rok

S pozdravem



Zdeněk Jirout  
Vedoucí oddělení SEM Sítě  
ČEZ Distribuce, a. s.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145  
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02