

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice

Váš dopis zn./ze dne
dne: zák. č. A026/19

Naše číslo jednací
KHSPA 13370/2019/ HOK-Sy

Vyřizuje/linka
Váňová

Svitavy
7.8.2019

Závazné stanovisko

Na žádost obchodní firmy: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o, Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ: 274668681, v zastoupení investora, která na základě předložené plné moci zastupuje Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, zastoupen hejtmanem: JUDr. Martinem Netolický, Ph. D., o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební povolení stavby (DSP): „Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) Křenov křižovatka S II/ 368, k.ú. Pohledy [724670], k.ú. Křenov [675873]“, doručené dne 15.7.2019, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentaci pro stavební povolení stavby (DSP): „**Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) Křenov křižovatka S II/ 368, k.ú. Pohledy [724670], k.ú. Křenov [675873]**“, **s o u h l a s í.**

O d ů v o d n ě n í:

Předloženou projektovou dokumentaci „Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) Křenov křižovatka S II/ 368, k.ú. Pohledy [724670], k.ú. Křenov [675873]“, zpracoval projektant: Pavel Müller, DiS., autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekoletová doprava, číslo autorizace ČKAIT: 0701438, Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o, Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ: 274668681, číslo zakázky: A026/19, datum vydání IV/ 2019.

Předmětem stavby je obnovit v rámci možností zlepšit parametry, sjednotit šířkové uspořádání řešeného úseku silnice II/366 včetně souvisejících objektů. V řešeném úseku silnice II/366 je dle stávajícího technického stavu vozovky navržena recyklace za studena nebo kompletní výměna vozovkových vrstev se zesílením, lokální opravy a sanace po frézování (zachování stávající nivelety či její zesílení až o 120 mm). Je navržena obnova odvodnění a vybavení komunikace. Propustky a nefunkční odvodňovací zařízení s ukončenou životností budou obnoveny v původních parametrech. Stávající vyhovující propustky budou pročištěny a dojde k jejich případné výškové a směrové úpravě. Návrhová modifikovaná kategorie S6,5/50 vychází ze stávající kategorie a výhledových intenzit dopravy. Pro Modernizaci silnice II/366 byla zvolena odvozená kategorie s následujícím šířkovým uspořádáním silnice: volná šířka 7,0 m, celková šířka asfaltové plochy 6,0 m, 2 x jízdní pruh 2 x 2,75 m, 2 x vnější vodící proužek 2 x 0,25 m, 2 x vodící čára 2x 0,125 m (je součástí šířky vodícího proužku), zpevněná krajnice 2 x 0,00 m, nezpevněná krajnice 0,75 m v místě osazení směrového sloupku.

Trasa modernizace silnice II/366 začíná s koncem stavební úpravy modernizace silnice II /366 Sklené – Pohledy. Dále pokračuje intravilánem směrem na Křenov. Trasu tvoří přímé úseky a směrové oblouky. Obnova vozovky spočívá v kompletní výměně krytových vrstev vozovky. Příčný sklon bude vycházet ze stávajících sklonových poměrů, případně bude lokálně upraven ve směrových obloucích pro zvýšení jízdního komfortu.

Šířkové uspořádání vozovky bude vycházet z min. šíře 6 m v obrusné vrstvě vozovky s rozšířením ve směrových obloucích. Rozsah sanace krajů vozovky bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentaci. Povrch vozovky je navržen z asfaltobetonu. Koruna vozovky bude rozšířena o nezpevněnou krajnici, případně dojde k její obnově v základní šíři 0,75m. Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno pomocí podélných a příčných sklonových poměrů. Povrchová voda bude odváděna do nově navržených vpustí, které jsou zaústěné do nové dešťové kanalizace. Dešťovou kanalizaci tvoří 2 stoky (stoka 1 a stoka 2) o celkové délce 1378 m. Stoka 1 slouží k odvodnění pozemní komunikace, stoka 2 je navržena z důvodu odvodnění nově navržené křižovatky. **SO 201**–V km 0,750 00 – 0,800 v obci Pohledy je navržena nová železobetonová opěrná zeď. Opěrná zeď bude založena na železobetonovém základu. Dřík opěry a římsa je navržena ze železobetonu. **SO 202**–V km 6,760 – 6,840 v obci Křenov je navržena nová železobetonová opěrná zeď. Opěrná zeď bude založena na železobetonovém základu. Dřík opěry a římsa je navržena ze železobetonu. Stavba bude rozdělena do jednotlivých etap (úseků). Vždy daný úsek se bude provádět za úplného uzavření. Objízdná trasa pro osobní a autobusovou dopravu bude uvažována přes obce Horní Hynčína a Březová nad Svitavou (silnice III/03666). Nákladní doprava bude vedena objízdou trasou přes Křenov a Moravskou Třebovou (silnice II/36). Třída dopravního zatížení V – lehké. Podle investičního záměru poskytnutého objednatelem bude modernizace silnice navržena dle TP 170 na TDZ IV – střední, návrhová úroveň porušení D1-N. Na toto zatížení byla konstrukce vozovky navržena. Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu zůstane zachováno. Stavba je navržena v souladu s vydaným územním rozhodnutím č.j. MUMT 10496/2019, které nabylo právní moci dne 1.4.2019.

S odpady bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

Předložená dokumentace není v rozporu s požadavky na ochranu veřejného zdraví, stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.



Ing. Jitka Kubešová, DiS.
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální

Rozdělovník:

1x Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. – atelier, Praskačka 100, 503 33 Praskačka
2x KHS