



Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668/13a
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
/

NAŠE ZNAČKA
PM-31712/2019/5203/FM

VYŘIZUJE
Ing. Monika Filípková
+420 541 637 450
filipkova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno 12. 8. 2019

Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368 (k.ú. Křenov, Pohledy; ORP Moravská Třebová, kraj Pardubický; ČHP 4-10-02)

Charakteristika akce:

Dne 11. 7. 2019 jste nám předložili DSP „Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368“ zpracovanou společností Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Investorem je Pardubický kraj.

Předmětem stavby je obnovení krytu vozovky, zlepšení parametrů, sjednocení šířkového uspořádání řešeného úseku silnice II/366 včetně souvisejících objektů. V řešeném úseku je navržena recyklace nebo kompletní výměna vozovkových vrstev se zesílením. Je navržena obnova odvodnění a vybavení komunikace. Propustky a nefunkční odvodňovací zařízení s ukončenou životností budou obnoveny v původních parametrech. Stávající vyhovující propustky budou pročištěny a dojde k jejich případné výškové a směrové úpravě.

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno pomocí podélných a příčných sklonových poměrů. Povrchová voda je odváděna pomocí nově osazených obrubníků do nových uličních vpustí, které jsou zaústěné do nové dešťové kanalizace nebo do silničních příkopů. Odvodnění zemní pláň je provedeno pomocí podélné drenáže, která je zaústěna do nově navržených uličních vpustí.

Stavbou nedojde k dotčení vodních toků ve správě Povodí Moravy, s.p.

Útvar povrchových vod: Svitava od pramene po tok Křetínka ID VÚ: DYJ_0500,
Jevíčka od toku Úsobrný potok po ústí do toku Třebůvka ID VÚ: MOV_0380,
Třebůvka od pramene po tok Kunčinský potok ID VÚ: MOV_0320.

Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje a Moravy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu

a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Opravou nebo obnovou propustků nesmí dojít ke zmenšení jeho průtočného profilu.
2. V rámci stavby bude provedeno pročištění a obnovení všech stávajících příkopů povrchového odvodnění komunikace.

Upozorňujeme:

1. Dešťové vody budou v maximální možné míře uváděny do vsaku.
2. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.
3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
4. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí