

## Dodatečná informace č. 1

Vážení,

v zastoupení zadavatele, jímž je **Pardubický kraj**, se sídlem Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, zasíláme odpovědi na žádosti o poskytnutí dodatečných informací k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku podlimitní s názvem „**Realizace úspor energie – areál Litomyšlské nemocnice, a.s.**“.

### Otázka 1:

„*Objekt interna – prvky ozn. O34 – O39 jsou ve výpise PSV uvedeny jako venkovní žaluzie a ve výkaze výměr jako venkovní rolety. Které mají být oceněny?*“

Odpověď:

Oceněny budou venkovní žaluzie dle výpisu PSV. Pro jednoznačné určení dílčích položek předmětu veřejné soutěže byla zpracována aktualizace soupisu prací objektu Interny (A1\_4 - RÚE Nemocnice Litomyšl - 16.5.2014 - slepé s VV-1) (**tato aktualizace nahrazuje soupis prací poskytnutý jako součást zadávací dokumentace**). Tento aktualizovaný soupis prací se stává závazným podkladem pro stanovení nabídkové ceny.

### Otázka 2:

„*Objekt interna – pol. rozpočtu č. 98 – Foukaná izolace je ve výkaze popsána jako Foukaná izolace do dutin trámových stropů. Podle výkresů je však izolace foukána na podlahu. Ocenit jako izolaci foukanou na podlahu?*“

Odpověď:

Foukaná izolace je foukaná na podlahu ve stísněném půdním prostoru a zadavatel s ohledem na předmět plnění využil tuto položku, která nejvíce charakterizuje předmětnou činnost. Zadavatel trvá na ocenění položky dle soupisu prací.

### Otázka 3:



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu



*V technické zprávě (u všech objektů) je u oken požadována odolnost z hlediska bezpečnosti proti vloupání v 1.NP a 2.NP – TŘÍDA WK1, o několik odrážek dál je uvedeno, že součástí kování všech otevíravě-sklopných oken bude minimálně jeden bezpečnostní bod a pojistka proti současnému sklopení v otevřené poloze křídla – prvku. Znamená to, že v 1. A 2. NP je požadována třída WK1 (4 bezpečnostní body) a u ostatních oken 1 bezpečnostní bod?*

Odpověď:

V technické zprávě 2D-SO-02 Interna je v části k) otvorové prvky napsané:

„ODOLNOST Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ V [1.NP](#) až [4.NP](#) – TŘÍDA WK1“

Zadavatel požaduje splnění tohoto parametru ve všech předepsaných podlažích dle technických zpráv jednotlivých objektů.

#### **Otázka 4:**

*V technické zprávě (u všech objektů) je požadavek na ventilační prvky pro bytové místnosti. Požadujeme určit, ke kterých prvků (oknům) platí tento požadavek a požadujeme uvedení typu a parametrů klapky.*

Odpověď:

V technické zprávě 2D-SO-02 Interna je v části k) otvorové prvky napsané:

„součástí oken osazených v bytových místnostech budou speciální ventilační prvky, aby okna splnila požadavky vyhl.č. 268/2009 Sb. na minimální hygienickou výměnu vzduchu.“

Zadavatel nemůže s ohledem na zákon o veřejných zakázkách uvést konkrétní typy klapky resp. jejich obchodní názvy.

Okna bytových místností objektu INTERNY 2D-SO -02 jsou:

- Výpis prvků PSV : 1/ [1.NP](#) 17 ks
- 3/ [1.NP](#) 1 ks
- 4/ [1.NP](#) 2 ks
- 5/ [1.NP](#) 3 ks



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

- 9/ [1.NP](#) 1 ks
- 10/ [2.NP](#) 12 ks; [3.NP](#) 11 ks
- 10a/ [2.NP](#) 2 ks
- 11/ [2.NP](#) 2 ks; [3.NP](#) 3 ks
- 12/ [2.NP](#) 1 ks
- 15/ [2.NP](#) 1 ks
- 17/ [2.NP](#) 4 ks
- 18/ [2.NP](#) 5 ks
- 19/ [3.NP](#) 2 ks
- 21/ [3.NP](#) 2 ks
- 23/ PODKR. 2 ks
- 24/ PODKR. 1 ks

#### Otázka 5:

*Požadavek na třídu reakce na oheň u vnitřních a vnějších žaluzií a rolet: jak bude zadavatel posuzovat tento požadavek, žádný výrobce ani dodavatel nevlastní potvrzení, které by to dokládalo (nikdo se s takovým požadavkem dosud nesetkal). Mají být oceněny standardní žaluzie a rolety?“*

Odpověď:

Jedná se o požadavek stanovený normou ČSN 73 0835 viz 2.D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení odstavce e)

e) Zhodnocení navržených stavebních hmot

Dále je třeba respektovat požadavky tab.1 ČSN 73 0835 v těchto nárocích na třídu reakce na oheň pro objekty SO 01 a SO 02 :

Okenní a předokenní žaluzie

C – s1



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu



V návaznosti na tyto dodatečné informace zadavatel v souladu s ustavením § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, přiměřeně **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**. Nově se lhůta pro podání nabídek stanovuje **do 3. 6. do 11:45 hodin**.

Dokumentace je vyvěšena na profilu zadavatele, kde jsou uveřejňovány i dodatečné informace, na adrese: <https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00000437>

V úctě,

Za Coworking centrum s. r. o.

Mgr. Jitka Ryšková  
oddělení veřejných zakázek

**Přílohy:**

- A1\_4 - RÚE Nemocnice Litomyšl - 16.5.2014 - slepé s VV-1



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu