

V Brně dne 16. 5. 2014

Dodatečná informace č. 1

Vážení,

v zastoupení zadavatele, jímž je **Pardubický kraj**, se sídlem Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, zasíláme odpovědi na žádosti o poskytnutí dodatečných informací k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku podlimitní s názvem „**Realizace úspor energie – areál Orlickoústecké nemocnice, a.s., pavilóny A, B**“.

Otázka 1:

„Uzavřená výztuha 1,5 mm v rámu okna a výztuha 2 mm v křídle okna: Lze nabídnout okna s jiným typem výztuhy (otevřená výztuha v rámu a 1,5 mm výztuha v křídle) za předpokladu, že nedojde ke zhoršení statických i ostatních požadovaných vlastností oken?“

Odpověď:

Vzhledem k rozměrům otvorových výplní požadujeme dodržení námi navržených výztuh.

Otázka 2:

„Al vchodové dveře: Lze nabídnout rám se stavební hloubkou 72 mm při splnění tepelněizolačních a ostatních požadovaných vlastností výplní.“

Odpověď:

Vzhledem k rozměrům otvorové výplně požadujeme dodržení námi navržené stavební hloubky rámu.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu



Dokumentace je vyvěšena na profilu zadavatele, kde jsou uveřejňovány i dodatečné informace, na adrese: <https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00000434>

V úctě,

Za Coworking Centrum s. r. o.

Mgr. Jitka Ryšková
oddělení veřejných zakázek



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Coworking Centrum s.r.o., se sídlem Lidická 77, 602 00 Brno, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 71261, IČ 29287782, www.coworkingcentrum.cz, +420 724 263 327