



Pardubický kraj  
Krajský úřad

čj. KrÚ 11456/2021

## Vysvětlení č. 1

pro otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	<b>Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu – dodávka gastrotechniky</b>
Zadavatel:	Pardubický kraj
Sídlo:	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČO:	708 92 822
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	PhDr. Jana Haniková, vedoucí kanceláře ředitele úřadu

### I. Dotaz

#### Dotaz č. 1

Zadavatel se v rámci zadávací dokumentace zveřejnil P3ZD\_plozkovy\_rozpočet, kde pod číslem 61 požaduje dodat Kontrolní váhu s váživostí do 300 kg zapuštěná do podlahy, ovládací displej na zdi. Jaký rozměr má mít vážná plocha váhy zapuštěné do podlahy? Shodný dotaz platí také pro položku číslo 128 Kontrolní váha můstková do 150 kg, vnější konstrukce nerez s ocelovou lakovanou konstrukcí s indikátorem, na stativu ev. na zeď, zapuštěná do čisté podlahy.

#### Odpověď

položka č. 61: 600 x 800 mm

položka č. 128: 650 x 500 mm

Uvedené rozměry vyplývají z technické specifikace v příloze č. 4 ZD

#### Dotaz č. 2

Zadavatel se v rámci zadávací dokumentace zveřejnil P3ZD\_plozkovy\_rozpočet, kde pod číslem 106 požaduje dodat Mycí stroj na stolní nádobí (+tablety a příbory) tunelový košový. Jakou kapacitu má mít mycí stroj na stolní nádobí dle DIN 10510? Zadavatel poukazuje na normu DIN SPEC 10350, ta nám není známá a nevyovídá o kapacitě mytí. Žádáme o uvedení požadované kapacity stroje dle platné normy DIN SPEC 10510 nebo DIN SPEC 10534.

#### Odpověď

Zadavatel opravuje zjevnou chybu v označení normy nevztahující se k předmětu veřejné zakázky na normu s označením DIN SPES 10510.

### II. Lhůta

Zadavatel neprovedl změny, které by vyžadovaly prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Pardubicích dne 4. 2. 2021

v z. Mgr. Pavel Menší  
vedoucí oddělení veřejných zakázek  
PhDr. Jana Haniková  
vedoucí kanceláře ředitele úřadu