

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář <u>advokat@hebký.cz</u>
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368, I., II. a III. etapa
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 06.01.2021 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 9.2. 2021

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 4.2.2021 v 15:15:45 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz:

„1. Ve stavebních objektech řady SO 001 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY se vyskytuje položka č. 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA. Položka je bez specifikace. Jaká činnost je touto položkou reprezentována?

2. V souhrnné technické zprávě a dopravně inženýrském opatření se autor odkazuje na přílohu B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Tuto přílohu zadávací dokumentace neobsahuje. Bude tato část projektové dokumentace doplněna?“.“

Odpověď ad:

1) Pamětní deska - místo realizace bude nejdéle k datu převzetí dokončené stavby. Místo bude definováno investorem stavby. Položka obsahuje dodávku, osazení a montáž pamětní desky 0,3*0,4 dle pravidel IROP, provedení z odolného materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5 let.

2) Příloha je doplněna do přílohy B2 souhrnná technická zpráva, která je uveřejněna současně s tímto vysvětlením.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 4.2.2021 v 16:49:19 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „Část III MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘÍŽOVATKA S II/368 - III. ETAPA - SO 301 Dešťová kanalizace v obci Křenov

Žádáme zadavatele o prověření správného množství u položky č.014102.1 Poplatky za skládku. Domníváme se, že dle podrobného výčtu výměr je u položky č.132838 uvedené jiné množství 5558,1 m³ než v rozpočtu pod stejným č.132838 Hloubení rýh do 2m tř.II a to 2 239,720 m³

14102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU – ZEMINA

z položky 131738

168,5*2=337,000 [A]

z položky 132738

2842,84*2=5 685,680 [B]

z položky 132838

5558,1*2=11 116,200 [C]

z položky 133738

$272,8 \times 2 = 545,600$ [D]

z položky 133838

$92,8 \times 2 = 185,600$ [E]

Celkem: $A+B+C+D+E=17\,870,080$ [F]“.

Odpověď: Položka byla prověřena. U výkazu výměr u položky č.132838 (množství 5558,1 m3) došlo k překlepu. Správná hodnota je 2842,84 m3. V soupisu prací, který je současně s tímto vysvětlením uveřejněn, je výměra opravena.

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 05.02.2021 v 08:11:58 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz:

„Ve výkazu výměr etapy č. III, ve stavebním objektu SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V OBCI KŘENOV je v položce č.014102 POPLATKY ZA SKLADKU – ZEMINA chybně uvedený výpočet množství. Z položky č. 132838 je převzaté jiné množství. Tento rozdíl výrazně ovlivní cenu tohoto stavebního objektu. Opraví zadavatel chybný údaj?“

Odpověď: Položka byla prověřena. U výkazu výměr u položky č.132838 (množství 5558,1 m3) došlo k překlepu. Správná hodnota je 2842,84 m3. V soupisu prací, který je současně s tímto vysvětlením uveřejněn, je výměra opravena.

4) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 05.02.2021 v 08:47:43 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „Část III MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY (VČETNĚ PRŮTAHU OBCÍ) - KŘENOV KŘÍŽOVATKA S II/368 - III. ETAPA v objektu SO 001 část ZVV je u položky č.02914 Ostatní požadavky-Bod základní vytýčovací síť je 0 množství, může jej zadavatel doplnit?“

Odpověď: Poplatek za přesun bodu dle požadavku ČUZK. Zahrnuje odstranění stávajícího bodu, umístění do nové polohy, dle požadavku ČUZK (včetně zemních prací). Měrná jednotka položky je komplet. V etapě I.a III. se jedná o pozůstatek kopírování a položka nemá být obsahem soupisu prací. Tedy výše uvedená položka nebude naceňována, jelikož žádný nivelační bod není potřeba přesouvat. V etapě II je třeba obnovit nivelační body v km 1,540, 4,350 a 5,990.

Zadavatel pak dále s ohledem na novelizaci zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, provedené zákonem č. 403/2020 Sb. (povinnost zajistit vedení stavebního deníku v elektronické podobě) doplňuje návrh smlouvy o dílo s budoucím zhotovitelem o text nového bodu 13. v čl. III smlouvy ve znění: „Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána, byla zadávána v nadlimitním režimu, požaduje objednatel od zhotovitele vedení stavebního deníku, resp. všech stavebních deníků, bude-li jich při realizaci stavby vedeno více, v elektronické podobě v souladu s § 152 odst. 6 stavebního zákona.“ V ostatním se text smlouvy nemění. Návrh smlouvy s uvedenou úpravou bude dán k dispozici vybranému dodavateli v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy; z tohoto důvodu nebude text smlouvy v upraveném znění uveřejňován na profilu zadavatele.

S ohledem na povahu shora uvedených odpovědí a doplnění, resp. úpravu příslušných dokumentů zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 19.2. 2021.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje