


LEGENDA
NAP. SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/230V-TN-C-S
OCHRANA P.N.D.N.:AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
DLE ČSN 332000-4-41 ed 2 – JISTIČI PROUD:OCHRÁNĚM,
DOPLNĚNO OCHRANNÝM POSPOJENÍM

ROZVODY PROVEDENY KABELY CYKY A NEHOŘLAVÝMI KABELY CYKE-V ULOŽENÝMI:
-V DRÁTENNEM ZLÁBU
-V LIŠTÁCH Z PVC
ROZVODY DOM.TELEFONU BUDOU PROVEDENY KABLEM SYKFY 2x2x0.5 DLE PROPOJOVACÍHO
SCHEMATU,KTÉŘY JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY

POPIS KABELŮ Z RS01:
R1- CYKE-V 4x1,5 – SOUČÁST PROJEKTU VÝTAHU
R2- CYKE-V 3x1,5 – POHON DVEŘÍ 1
TL4.1 – CYKE-V 3x1,5 – POHON DVEŘÍ 2
TL4.2 – SYKFY 2x2x0,5 – TLAČ.TABLO U DVEŘÍ 1
DT1-0T3– SYKFY 2x2x0,5 – DOMACÍ TELEFON–PROPOJENO PŘES KRABICE
POPIS KABELŮ ZE STAVOBODŮ:
L5-CYKY 3x1,5-OSVĚTLENÍ VCHODU
Z6-CYKY 3x2,5– ZÁSVYKA 230V



KIP KIP spol. s r.o. LITOMÝŠL INŽENYRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMÝŠL		VEDOUcí ZÁKÁZKÝ NG. JAN GABRIEL PROJEKTANT STAVBY ING. JAN GABRIEL	
STUPEŇ TECHNICKÁ POMOC		VYPRACOVAL JOSEF LOPOUR	
INVESTOR LITOMÝŠLSKÁ NEMOCNICE a.s.,J.E. PUPKYNĚ 662, 570 14 LITOMÝŠL		MÍSTO STAVBY LITOMÝŠL	
STAVBA LITOMÝŠLSKÉ NEMOCNICE 2D - SO 02 INTERNA - DODATEK č. 1	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - AREÁL LITOMÝŠLSKÉ NEMOCNICE	PROJEKTOVÁČ D.1.4.1 ELEKTRO	
		ZÁK.Č. 2727-62/1	DATUM 05/2014
VÝKRES ROZVODY ELEKTRO		MĚRITVO 1:100	Č. VÝKRES 2D.1.4.f.3