

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368, I., II. a III.etapa
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 06.01.2021 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 17.2.2021

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 12.2.2021 v 15:48:12 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „Ve všech třech etapách nekorespondují položky trvalého svislého dopravního značení s výkresovou dokumentací. Jedná se o položky č. 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ. Sjednotí zadavatel výkaz výměr s projektovou dokumentací?“.

Odpověď:

I-etapa

v koordinační situaci se nezobrazila DZ P7 v km 0,400 celkový počet DZ 24 ks - dle výkazu výměr

II-etapa

Dopravní značeno bylo přečítáno a opraveno ve výkazu výměr - celkem 77 ks DZ

III-etapa

v koordinační situaci se nezobrazila DZ P3 v km 6,900 celkový počet DZ 13 ks - dle výkazu výměr

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím e-mailu ze dne 15.02.2021 ve 12:46:56 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotazy:

- 1) „V projektové dokumentaci chybí údaje týkající se parametrů podélné drenáže pro odvodnění zemní pláň. Jaký je požadavek na kruhovou tubost (SN) a perforaci?“*
- 2) Ve výkazech výměr všech třech etap se nachází stavební objekt SO 901c DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ÚPRAVA OBJÍZD. TRASY PO DOKONČENÍ STAVBY. Uchazeč se domnívá že jsou položky duplicitní. Položky z každé etapy reprezentují totožnou činnost a množství. Budou tyto stavební objekty upraveny?“*

Odpověď ad:

1) DRENÁŽ, TROUBA DN 110, kruhová pevnost SN 8, perforovaná, vinutá.

2) Soupis prací v době zpracování počítal s možností, že etapy I-III budou realizovány samostatně, tedy každá etapa obsahuje SO 901c DIO-úprava objízdných tras po dokončení stavby. Nyní se etapy soutěží jako celek a stavební objekt SO 901c by měl být naceněn jen jednou.

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím e-mailu ze dne 15.02.2021 v 19:15:00 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Dotaz: „Vážení zadavatelé, Zadávací dokumentace bod 10.3 Dodavatel doplní do Prohlášení o přijetí smluvních podmínek dobu trvání realizace v kalendářních dnech, ve které se zavazuje dílo, které je předmětem zakázky, fyzicky dokončit, předat zadavateli a umožnit na něm provoz. K rozsahu činností, které (ne)jsou zahrnuty pod pojem fyzické realizace, viz čl. III Smlouvy o dílo. Nejpozdější přípustný termín realizace je stanoven na 700 kalendářních dnů od předání staveniště. Tato nabízená doba nezahrnuje doložení vybraných dokladů ke stavbě – blíže viz čl. III. Smlouvy o dílo (příloha č. 1 zadávací dokumentace Dotaz: Uvažuje zadavatel se zimní technologickou přestávkou? Pokud ano, žádáme zadavatele o upřesnění termínu zimní technologické přestávky. Započítává se tato přestávka do doby realizace?“

Odpověď: Zadavatel si uvědomuje potřebu zimní technologické přestávky a to v období standardně od 1. 11. do 31. 3. Zimní technologická přestávka je již započítána do doby realizace. Pokud tedy dojde k předání staveniště a zároveň zahájení stavby 1. 6. 2021, tak nejzazší možný termín předání hotového díla je za 700 kalendářních dnů, tedy 2. 5. 2023.

Zadavatel současně uveřejňuje upravený výkaz výměr.

S ohledem na povahu shora uvedených odpovědí a úpravu výkazu výměr zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 26.2. 2021 ve 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje