



Pardubický kraj
Krajský úřad

čj. KrÚ 17233/2021

Vysvětlení č. 5

pro otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu – dodávka gastrotechniky
Zadavatel:	Pardubický kraj
Sídlo:	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČO:	708 92 822
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	PhDr. Jana Haniková, vedoucí kanceláře ředitele úřadu

I. Dotaz

Dotaz č. 1

1) Zadavatel u položky 107.15 – El. Multifunkční pánev 40 l uvádí technickou specifikaci, která připouští z celosvětové konkurence několika desítek výrobců dodání pouze zařízení výrobce RM Gastro/Lotus. Žádáme zadavatele o detailní vysvětlení, zda je takový požadavek zvýhodňující konkrétního dodavatele nebo výrobek v souladu s § 89, odst. 5 ZZVZ odůvodněn předmětem veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že se domníváme, že nikoliv, žádáme zadavatele o úpravu technické specifikace tak, aby připouštěla konkurenci renomovaných světových výrobců. Návrh technické specifikace k této položce, která nezáhodňuje určité dodavatele nebo výrobky:

Vnější konstrukce nerezové provedení 800x900x900 mm, celonerezová vana 700x500x100 mm bimetalové dno o tl.min. 16 mm, objem vany min. 32 l, výpust do podestavby, provedení zařízení na nožičkách s dvířky, el. příkon 9 kW, U = 3x230/400 V

Odpověď

Zadavatel má od samého počátku, tedy ještě před samotným zahájením zadávacího řízení povinnost postupovat v souladu se zásadami uvedenými v ust. § 6 zákona. Tyto zásady respektuje i nastavením technických podmínek. V žádném případě není úmyslem zadavatele bezdůvodně přímo či nepřímo zaručovat dodavatelům konkurenční výhodu či vytvářet bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Na druhou stranu je to pouze a jen zadavatel, který nejlépe zná potřeby, jež jsou předmětnou zakázkou uspokojovány, a na základě toho klade požadavky na předmět plnění.

Zadavatel nastavil technické podmínky s tolerancí +/-10%, jinde současně stanovil požadavky na min. nebo max. hodnoty.

U předmětné položky pak napravuje omyl, kde toleranci +/- 10% vyloučil uvedením minimálního parametru. Toto obecné pravidlo vyplývá z přílohy č. 4, obecného úvodu.

Nové znění:

Vnější konstrukce nerezové provedení 800x900x900 mm, celonerezová vana 700x500x100 mm bimetalové dno o tl.min. 16 mm, objem vany min. 32 l, výpust do podestavby, provedení zařízení na nožičkách s dvířky, el. příkon 9,0 kW, U = 3x230/400 V

Dotaz č. 2

Zadavatel u položky 107.19 – Plynový šestihořákový sporák s plynovou troubou, vodní uvádí technickou specifikaci, která připouští z celosvětové konkurence několika desítek výrobců dodání pouze zařízení výrobce RM Gastro/Lotus. Žádáme zadavatele o detailní vysvětlení, zda je takový požadavek zvýhodňující konkrétního dodavatele nebo výrobek v souladu s § 89, odst. 5 ZZVZ odůvodněn předmětem veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že se domníváme, že nikoliv, což je o to markantnější ve vztahu k položce 107.14, kde zadavatel nepožaduje plynový sporák vodní, žádáme zadavatele o úpravu technické specifikace tak, aby připouštěla konkurenci renomovaných světových výrobců. Návrh technické specifikace k této položce, která nezvýhodňuje určité dodavatele nebo výrobky: Vnější konstrukce celonerezové provedení 1200x900x900 mm, 3xhořák min. 5,5 kW, 3xhořák min. 8,5 kW, trouba pro GN2/1 min. 8,5 kW, věčný plamen, skříňka s dvířky, provedení zařízení na nožičkách, příkon plynu 50,5 kW.

Odpověď

Zadavatel zde odkazuje na odpověď č. 1 a dále k tomu uvádí, že nemůže přistoupit k navrhované úpravě popisu a u sporáku s vodní troubou vymazat data, popisující napojení tohoto zařízení na vodu a odpad. Zadavatel proto upravuje popis zařízení následovně:

Vnější konstrukce celonerezové provedení 1200x900x900 mm, 3xhořák min. 5,5 kW, 3xhořák min. 8,5 kW, trouba pro GN2/1 min. 8,5 kW, věčný plamen, skříňka s dvířky, napojení na SV a na odpad, provedení zařízení na nožičkách, příkon plynu 50,5 kW

II. Lhůta

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to z původního termínu do 15. 3.2021 do 10:00 hod. na nový termín do 29. 3. 2021 do 10:00 hod.

V Pardubicích dne 24. 2. 2021

v z. Mgr. Pavel Menšíl
vedoucí oddělení veřejných zakázek
PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu