

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebký.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	SŠ automobilní Holice - hospodaření se srážkovými vodami
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 11.3.2021 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 22.3. 2021

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 19.01.2021 v 08:39:01 hod. následující žádost, na kterou podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotaz: „Ze zadávací dokumentace nevyplyvá jaký poměr činí betonová plocha a nespevněná část plochy, tzn. jaká je navrhovaná spára mezi plošnou betonovou dlažbou za dodržení hodnoty součinitele odtoku srážkových vod - C je rovna nebo nižší než 0,2 a také za dodržení obecně technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb.).“

Odpověď: Aby nedošlo ke zvýhodnění či diskriminaci potenciálních dodavatelů, není konkrétní šířka spáry předepsána. Zadavatel požaduje systémovou skladbu, která vyhoví všem předepsaným požadavkům. V případě bezbariérového užívání staveb jsou to níže uvedené podmínky uvedené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., ze které připomínáme:

- 1.1.1. Výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm.
- 1.1.2. Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu.
Nášlapná vrstva musí mít:
 - a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo
 - b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo
 - c) úhel kluzu nejméně 10°,popřípadě ve sklonu pak:
 - d) součinitel smykového tření nejméně $0,5 + \text{tg } \alpha$, nebo
 - e) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně $40 \times (1 + \text{tg } \alpha)$, nebo
 - f) úhel kluzu nejméně $10^\circ \times (1 + \text{tg } \alpha)$.(α je úhel sklonu povrchu ve směru chůze.)

- 1.1.3. Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm.

„Dále požadujeme užší technickou specifikaci podkladní čistící vrstvy, která je navržena v tloušťce 40mm pod betonovou dlažbou dle TNV 75 9011 D.6 (zejména normové hodnoty a specifikaci látek, které má filtrační vrstva zachytávat).“

Odpověď: Podkladní čistící vrstva je nedílnou součástí celkového systémového řešení skladby dlažby. Aby nedošlo ke zvýhodnění či diskriminaci potenciálních dodavatelů, je tato čistící vrstva v dokumentaci specifikována právě pomocí TNV 75 9011, která vlastnosti těchto materiálů specifikuje.

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát
v z. Pardubického kraje