

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Č.j. KHSPA 00568/2020/EPID-UO

V Ústí nad Orlicí dne 3. února 2020

Závazné stanovisko

Na základě žádosti investora Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, zastoupeného Sinc s.r.o., Na Spravedlnosti 1533, Pardubice, doručené dne 13.1. 2020, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení stavby **„Realizace úspor energie-Albertinum Žamberk- budova údržby, LDN a Albertova vila“** v areálu OLÚ Albertinum Žamberk.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby stavby **„Realizace úspor energie-Albertinum Žamberk- budova údržby, LDN a Albertova vila“** v areálu OLÚ Albertinum Žamberk **s o u h l a s í**.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění takto stanovených podmínek:

1. **Před zahájením prací, při nichž mohou být zaměstnanci exponováni azbestu, musí být dle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., práce ohlášeny příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví s náležitostmi stanovenými § 5 vyhl. č. 432/2003 Sb.**
2. **Při odstraňování části staveb z materiálů obsahujících azbest je nutno dodržovat minimální opatření k ochraně zdraví stanovená ve smyslu § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., do odstranění azbestu nelze provádět jiné stavební práce.**
3. **Bude vymezen prostor, v němž se bude provádět odstraňování materiálu obsahující azbest kontrolovaným pásmem ve smyslu § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., s náležitostmi dle ustanovení § 7 zákona 309/2006 Sb.**
4. **Po odstranění stavebního materiálu s obsahem azbestu bude po ukončení prací předložen na KHS protokol z měření úrovně azbestu v pracovním ovzduší v kontrolovaném pásmu, ve smyslu § 21 odst. 4 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.**

Odůvodnění: Předložená projektová dokumentace, doručená KHS dne 13.1.2020, řeší rekonstrukci 3 objektů v areálu OLÚ Albertinum Žamberk. Rekonstrukce se nedotýká využití objektů, cílem je zlepšení tepelně-technických vlastností objektů.
Objekt SO 01 - Albertova vila – výměna oken a dveří – dřevěná špaletová, zateplení

Objekt SO 02 - údržba - výměna oken a dveří- plastová, nová sekční garážová vrata, zateplení

Objekt SO 03 - LDN – výměna oken a dveří- dřevěná EURO, zateplení

PD neřeší zásobování vodou, odkanalizování, vytápění, osvětlení- stávající

Větrání - v objektu SO 03 LDN nově řeší nucené odvětrání stávajících pokojů- větrací jednotka výkon 4 750 m³/hod, s rekuperací, teplovodní ohřev napojený na stávající zdroj- opatření proti hluku- před a za větrací jednotkou osazen buňkový tlumič, potrubí opatřeno protihlukovou a tepelnou izolací

Bourací práce – asbest – střecha - v PD uvedena manipulace a likvidace v souladu s platnou legislativou zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů bude ohlášeno zahájení prací – odstraňování asbestu ze staveb KHS 30 dnů předem a pro pracovníky bude zajištěno vhodné sanitární zázemí v souladu s č.432/2003 Sb. v platném znění.

Podmínka č. 1 - je stanovena v souladu s § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů. Práce s odstraňováním azbestu a materiálu obsahujícího azbest musí být předem ohlášeny na KHS k vyjádření nejpozději 30 dní před zahájením těchto prací. Hlášení prací s azbestem musí mít náležitosti stanovené § 5 vyhl. č. 432/2003 Sb.

Podmínky č. 2, č. 3 a č. 4 - jsou stanoveny v souladu § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, musí být vymezen kontrolovaným pásmem, s náležitostmi dle uvedeného § 21 nařízení vlády a § 7 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. Požadované měření (podm. č. 4.) je z důvodu ověření, zda po ukončení prací s azbestem hodnota azbestu v ovzduší v prostoru kontrolovaného pásma nepřekračuje přípustný limit.

Materiál s obsahem azbestu se musí odstranit odborně tak, aby se do okolí stavby nedostala azbestová vlákna. **Střechu před demolicí je nutno zkropit/natřít přípravkem, který zafixuje azbestové vlákna a zabráňuje rozšiřování prachu s obsahem azbestu do okolí.** S odpadem obsahující azbest nesmí být manipulováno z výšky (shazování), nesmí být dále dělen, lámán, bude s ním zacházeno tak, aby se předcházelo uvolňování azbestových vláken do ovzduší. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby práce s azbestem byly vždy prováděny v kontrolovaných pásmech.

Za předpokladu splnění výše uvedených podmínek předložený návrh dokumentace není v rozporu s požadavky na ochranu veřejného zdraví stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a NV č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



MUDr. Marta Pavlová
KHS Pardubického kraje

Příloha: PD Sinc s.r.o.
Pardubice, Na Spravedlnosti 1533