

- LEGENDA:
- tlačítkový hlásič požáru
 - ⊕ multi senzorový bodový hlásič požáru
 - ⌘ systémový vstupně výstupní modul
 - ovládané zařízení při požáru
 - kruhová požární linka, 1x2x0,8 Bžcastl, instalovaná nad SDK
 - - - kruhová požární linka, 1x2x0,8 Bžcastl, instalovaná pod omítku
 - kruhová požární linka, 1x2x0,8 Bžcastl, instalovaná do instalační lišty 20x20
 - trasa s funkční integritou dle ČSN 730895, P15-R, 1x2x0,8 Bžcastl
 - trasa s funkční integritou dle ČSN 730895, P15-R, 2x2x0,8 Bžcastl, napájená ovládanými zařízeními
 - 1k101 adresa hlásiče, kruh a pořadí hlásiče na kruhu
 - 10/1 adresa skupinové adresy / adresa ve skupině
 - hranice požárních úseků

POZNÁMKA



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍ PRÁČI MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRÁČI. V TĚCHTO PŘÍPÁDECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTÍHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.

JAKÉKOLI ZMĚNY PROJEKTU, ZAMĚNY MATERIÁLŮ NEBO ZMĚNY DETAILŮ, AŽ UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RÁMCI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY ODÁVATELE, PODLÉHÁJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM.

ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ VĚDOMÍ PROJEKTANTA NEBO PROTI JEHO VŮLI NENESE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST.

TENTO VÝKRES JE JEN DÍLOM VÝKRESEM PROJEKTU, NEDÍLOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OSTATNÍ VÝKRESY.

INSTALAČNÍ VZDÁLENOST BODOVÝCH HLÁŠIČŮ OD STĚNY BUDE 1m, VŽDY Tedy BUDE INSTALOVÁNA INSTALAČNÍ LIŠTA V DÉLCE 1m A NA JEJICH KONCI BUDE INSTALOVÁN BODOVÝ HLÁŠIČ.

Zodp. projektant Ing. Jan Fikejs		Vypracoval: Ing. Jan Fikejs		<div>LOVENGINEERING slaboproudé projekty s.r.o. <small>Ing. Jaroslav Dvořák, Ing. Jan Fikejs, Ing. Petr Štěpánek</small></div>	
Část projektové dokumentace:					
D.1.4.4.5 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE					
Vypracoval: Ing. Jan Fikejs		Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav DVORÁK		<div>SINC PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLUČNOST <small>Sinc s.r.o. +420 775 124 685 www.sinc.cz</small></div>	
Místo stavby: Za Kopečkem 353, Žamberk 564 01 Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila		Formát: 14x A4 Datum: 08/2020 Stupeň: DPS Zakáz. č.: 190804 Měřítko: 1:50	
Objekt: SO 04 LDN NUCENÉ VĚTRÁNÍ				Paré:	
Výkres: PŮDORYS 1.PP - EPS				Č.v.	
				D.1.4.4.5.02	