

LEGENDA:

- Gelfedna systému EPS
- tlačítkový hlásič požáru
- multi senzorový bodový hlásič požáru
- systémový vstupně výstupní modul
- ovládané zařízení při požáru
- kruhová požární linka, 1x2x0,8 Bžcastd1, instalovaná nad SDK
- kruhová požární linka, 1x2x0,8 Bžcastd1, instalovaná pod omítku
- kruhová požární linka, 1x2x0,8 Bžcastd1, instalovaná do instalační lišty 20x20
- trasa s funkční integritou dle ČSN 730895, P15-R, 1x2x0,8 Bžcastd1
- trasa s funkční integritou dle ČSN 730895, P15-R, 2x2x0,8 Bžcastd1
- 1k101
- 210/1
- adresace hlásiče, kruh a pořadí hlásiče na kruhu
- adresace hlásiče, skupinová adresa / adresa ve skupině
- protipožární ucpávka
- hranice požárních úseků



POZNÁMKA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍ PRÁČECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRÁČI V TĚCHTO PŘÍPÁDECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTÍHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.

JAKÉKOLI ZMĚNY PROJEKTU, ZAMĚNY MATERIÁLŮ NEBO ZMĚNY DETAILŮ, AŽ UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RÁMCI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY DODAVATELE, PODLEŽÁJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM. ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ VĚDOMÍ PROJEKTANTA NEBO PROTI JEHO VŮLI NENESE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST.

TENTO VÝKRES JE JEN DÍLOM VÝKRESEM PROJEKTU, NEDÍLOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OSTATNÍ VÝKRESY.

INSTALAČNÍ VZDÁLENOST BODOVÝCH HLÁSIČŮ OD STĚNY BUDE 1m, VŽDY Tedy BUDE INSTALOVÁNA INSTALAČNÍ LIŠTA V DÉLCE 1m A NA JEJICH KONCI BUDE INSTALOVÁN BODOVÝ HLÁSIČ.

Zodp. projektant Ing. Jan Fikejs	Vypracoval: Ing. Jan Fikejs	 slaboproudé projekty s.r.o. Ing. Jan Fikejs, Ing. Jaroslav Dvořák 568 001 Pardubice, tel. +420 775 124 685 www.lovengeering.cz	
Část projektové dokumentace:			
D.1.4.4.5 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE			
Vypracoval: Ing. Jan Fikejs	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav DVORÁK	 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878 +420 775 124 685 www.sinc.cz	
Místo stavby: Za Kopečkem 353, Žamberk 564 01			
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila	Formát: 14x A4 Datum: 08/2020 Stupeň: DPS Zakaz. č.: 190804 Měřítko: 1:50		Paré:
Objekt: SO 04 LDN NUCENÉ VĚTRÁNÍ			
Výkres: PŮDORYS 2.NP - EPS		C.v. D.1.4.4.5.04	