

LEGENDA:

- přehledné tablo obsluhy
- tlačítkový hlásič požáru
- multi-senzorový bodový hlásič požáru
- systémový vstupně-výstupní modul
- ovládané zařízení při požáru
- kruhová požární linka, 1x2x0,8 Bžcst/d1, instalovaná nad SDK
- kruhová požární linka, 1x2x0,8 Bžcst/d1, instalovaná pod omítku
- kruhová požární linka, 1x2x0,8 Bžcst/d1, instalovaná do instalační lišty 20x20
- trasa s funkční integritou dle ČSN 730895, P15-R, 1x2x0,8 Bžcst/d1
- trasa s funkční integritou dle ČSN 730895, P15-R, 2x2x0,8 Bžcst/d1
- trasa s funkční integritou dle ČSN 730895, P15-R, 2x2x0,8 Bžcst/d1, napájené ovládaných zařízení
- adresace hlásiče, kruh o pořadí hlásiče na kruhu
- adresace hlásiče, skupinová adresa / adresa ve skupině
- protipožární úspěrka
- hranice požárních úseků

POZNÁMKY



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍ PRÁČECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRÁČI V TĚCHTO PŘÍPÁDECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTÍHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RAMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.

JAKÉKOLI ZMĚNY PROJEKTU, ZAMĚNY MATERIÁLŮ NEBO ZMĚNY DETAILŮ, AT UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RAMCI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY DODAVATELE, PODLEŽÁJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM.

ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ VĚDOMÍ PROJEKTANTA NEBO PROTI JEHO VŮLI NENESE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST.

TENTO VÝKRES JE JEN DÍLOM VÝKRESEM PROJEKTU, NEDÍLOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OSTATNÍ VÝKRESY.

INSTALAČNÍ VZDÁLENOST BODOVÝCH HLÁSIČŮ OD STĚNY BUDE 1m, VŽDY TUDY BUDE INSTALOVÁNA INSTALAČNÍ LIŠTA V DÉLCE 1m A NA JEJICH KONCI BUDE INSTALOVÁN BODOVÝ HLÁSIČ.

Zodp. projektant Ing. Jan Fikejs	Vypracoval: Ing. Jan Fikejs	 LOVENGINEERING slaboproudé projekty s.r.o. Bělohorská 101, 250 68 Bělá pod Bezdězem, tel: +420 325 611 111, e-mail: info@lovengineering.cz
Část projektové dokumentace:	Ing. Jaroslav DVORÁK	
D.1.4.4.5 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE		
Vypracoval: Ing. Jan Fikejs	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav DVORÁK	 SINC PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ÚPRAVY Sinc s.r.o. Místo stavby: Za Kopečkem 353, Žamberk 564 01 Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila Objekt: SO 04 LDN NUCENÉ VĚTRÁNÍ Výkres: PŮDORYS 1.NP - EPS
Místo stavby: Za Kopečkem 353, Žamberk 564 01 Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila Objekt: SO 04 LDN NUCENÉ VĚTRÁNÍ Výkres: PŮDORYS 1.NP - EPS	Sinc s.r.o. +420 775 124 685 IČ: 288 14 878 www.sinc.cz	
Formát: 14x A4 Datum: 08/2020 Stupeň: DPS Zakáz. č.: 190804 Měřítko: 1:50		
C.v.		D.1.4.4.5.03