

- LEGENDA:
- skříňkový reproduktor dle EN54
 - reproduktor do podhledu dle EN54
 - reproduktorová linka s funkční integritou dle ČSN 730895, P30-R, 2x1,5 B2cos1d1
 - vlnné řízení
 - reproduktorová linka s funkční integritou dle ČSN 730895, P30-R, 2x1,5 B2cos1d1
 - instalovaná ve zdi
 - protipožární úcpávka
 - hranice požárních úseků



POZNÁMKA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍ PRÁCECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRÁČI V TĚCHTO PŘÍPÁDECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTÍHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RAMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.

JAKEKOLIV ZMĚNY PROJEKTU, ZAMĚNY MATERIÁLŮ NEBO ZMĚNY DETAILŮ, AŽ UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RAMCI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY DODAVATELE, PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM.

ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ VĚDOMÍ PROJEKTANTA NEBO PROTI JEHO VŮLI NENESE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST.

TENTO VÝKRES JE JEN DÍLČÍM VÝKRESEM PROJEKTU, NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OSTATNÍ VÝKRESY

Zodp. projektant Ing. Jan Fikejs		Vypracoval: Ing. Jan Fikejs		
Část projektové dokumentace: D.1.4.4.5 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE				
Vypracoval: Ing. Jan Fikejs		Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav DVORÁK		
Místo stavby: Za Kopečkem 353, Žamberk 564 01		Sine s.r.o. +420 775 124 685		
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		IČ: 288 14 878 www.sine.cz		
Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila		Formát: 14x A4 Datum: 08/2020 Stupeň: DPS Zakáz. č.: 190804 Měřítko: 1:50		
Objekt: SO 04 LDN NUCENÉ VĚTRÁNÍ				Č.v. D.1.4.4.5.07
Výkres: PŮDORYS 1.PP - NZS				