

LEGENDA:

- tlačítkový hlásič požáru
- ⊕ multi senzorový bodový hlásič požáru
- VV systémový vstupní/výstupní modul
- ovládané zařízení při požáru
- kruhová požární linka, 1x2x0,8 Bžcastdl, instalovaná po povrchu
- trasa s funkcí integritou dle ČSN 730895, P15-R, 1x2x0,8 Bžcastdl
- 1k101 adresace hlásiče, kruh a pořadí hlásiče na kruhu
- 410/1 adresace hlásiče, skupinová adresa / adresa ve skupině
- ⊕ protipožární ucpávka



POZNÁMKA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍ PRÁČE MOHOU BÝT ZJISTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRÁČI. V TĚCHTO PŘÍPÁDECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTÍHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.

JAKÉKOLI ZMĚNY PROJEKTU, ZAMĚNY MATERIÁLŮ NEBO ZMĚNY DETAILŮ, AŽ UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RÁMCI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY DODAVATELE, PODLEŽÁJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM. ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ VĚDOMÍ PROJEKTANTA NEBO PROTI JEHO VŮLI NENESE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST.

TENTO VÝKRES JE JEN DÍLOM VÝKRESEM PROJEKTU, NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OSTATNÍ VÝKRESY.

INSTALAČNÍ VZDÁLENOST BODOVÝCH HLÁSIČŮ OD STĚNY BUDE 1m, VŽDY Tedy BUDE INSTALOVÁNA INSTALAČNÍ LIŠTA V DÉLCE 1m A NA JEJICH KONCI BUDE INSTALOVÁN BODOVÝ HLÁSIČ.

Zodp. projektant: Ing. Jan Fikejs	Vypracoval: Ing. Jan Fikejs	
Číslo projektové dokumentace: D.1.4.4.5 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE		
Vypracoval: Ing. Jan Fikejs	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav DVORÁK	
Místo stavby: Za Kopečkem 353, Žamberk 564 01		
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		Sinc s.r.o. +420 775 124 685 IČ: 288 14 878 www.sinc.cz
Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila	Formát: 14xA4 Datum: 08/2020 Stupeň: DPS Zakáz. č.: 190804 Měřítko: 1:50	Paré:
Objekt: SO 04 LDN NUCENÉ VĚTRÁNÍ		Č.v.
Výkres: PŮDORYS 4.NP - EPS		D.1.4.4.5.06