

LEGENDA:


- ústředna systému EPS
- plinohadnotné tablo obsluhy
- tlačítkový hlásič požáru
- multi senzorový bodový hlásič požáru
- systémový vstupně výstupní modul
- kruhová požární linka, 1x2x0,8 B2cas1d1
- trasa s funkční integritou P15-R, 1x2x0,8 B2cas1d1
- trasa s funkční integritou P15-R, 2x2x0,8 B2cas1d1
- trasa s funkční integritou P15-R, 2x2x0,8 B2cas1d1, napájená ovládaných zařízení
- adresace hlásiče, kruh a pořadí hlásiče na kruhu
- adresace hlásiče, skupinová adresa / adresa ve skupině

POZNÁMKA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍ PRÁCECH MOHOU BYT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRÁČÍ. V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.

JAKÉKOLI ZMĚNY PROJEKTU, ZÁMĚNY MATERIÁLŮ NEBO ZMĚNY DETAILŮ, AŽ UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RÁMCI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY DODAVATELE, PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM. ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ VĚDOMÍ PROJEKTANTA NEBO PROTI JEHO VŮLI NENESE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST.

TENTO VÝKRES JE JEN DÍLČÍM VÝKRESEM PROJEKTU, NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A ŮSTATNÍ VÝKRESY

Zodp. projektant	Vypracoval:	
Ing. Jan Fikejs	Ing. Jan Fikejs	
Část projektové dokumentace:		
D.1.4.4.5 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE		

Vypracoval:		Hlavní inženýr projektu:	
Ing. Jan Fikejs		Ing. Jaroslav DVOŘÁK	
			
Místo stavby: Za Kopečkem 353, Žamberk 564 01		 SINC PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila		Sinc s.r.o. +420 775 124 685	IČ: 288 14 878 www.sinc.cz
Objekt: SO 04 LDN NUCENÉ VĚTRÁNÍ		Formát: 8xA4	Paré:
		Datum: 08/2020	
		Stupeň: DPS	
		Zakáz. č.: 190804	
Výkres:		Měřítko: -	Č.v. D.1.4.4.5.12
BLOKOVÉ SCHÉMA EPS			