

- LEGENDA:
- skříňkový reproduktor dle EN54
  - reproduktor do podhledu dle EN54
  - mikrofonní stanice
  - ISDN zásuvka, šroubová, modul RJ45, pro připojení mikrofonní stanice
  - reproduktorová linka s funkční integritou dle ČSN 730895, P30-R, 2x1,5 Bžcestříd
  - reproduktorová linka s funkční integritou dle ČSN 730895, P30-R, 2x1,5 Bžcestříd
  - protipožární stanice s funkční integritou dle ČSN 730895, P30-R, 4x2x0,8 Bžcestříd
  - protipožární úspěrka
  - hranice požárních úseků



POZNÁMKA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍ PRÁČE MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRÁČI V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTÍHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RAMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.

JAKEKOLIV ZMĚNY PROJEKTU, ZAMĚNY MATERIÁLŮ NEBO ZMĚNY DETAILŮ, AT UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RAMCI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY ODÁVATELE, PODLEŽÁJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM.

ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ VĚDOMÍ PROJEKTANTA NEBO PROTI JEHO VŮLI NENESE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST.

TENTO VÝKRES JE JEN DÍLČÍM VÝKRESEM PROJEKTU, NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OSTATNÍ VÝKRESY.

|   |  |   |
|---|--|---|
| Zodp. projektant<br>Ing. Jan Fikejs   | Vypracoval:<br>Ing. Jan Fikejs   |  |
| Část projektové dokumentace:  |  |   |
| <b>D.1.4.4.5 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE</b>  |  |   |
| Vypracoval:<br>Ing. Jan Fikejs  | Hlavní inženýr projektu:<br>Ing. Jaroslav DVORÁK                                     |  |
| Místo stavby: Za Kopečkem 353, Žamberk 564 01   |  |   |
| Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice                         |  |   |
| Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk<br>– budova údržby, LDN a Albertova vila | Formát: 14x44<br>Datum: 08/2020<br>Stupeň: DPS<br>Zakáz. č.: 190804<br>Měřítko: 1:50 |   |
| Objekt: SO 04 LDN NUCENÉ VĚTRÁNÍ  |  |   |
| Výkres: PŮDORYS 2.NP - NZS  |  | Č.v.<br>D.1.4.4.5.09  |