

LEGENDA:

- skříňkový reproduktor dle EN54
- reproduktor do podhledu dle EN54
- reproduktorová linka s funkční integritou dle ČSN 730895, P30-R, 2x1,5 B2caad1
- reproduktorová linka s funkční integritou dle ČSN 730895, P30-R, 2x1,5 B2caad1
- protipožární úcpávka
- hranice požárních úseků
- reproduktor určený pro provoz ve vlhkém prostředí
- reproduktor s protipožárním krytem



POZNÁMKA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍ PRÁČE MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRÁČI V TĚCHTO PŘÍPÁDECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTÍHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RAMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.

JAKÉKOLI ZMĚNY PROJEKTU, ZAMĚNY MATERIÁLŮ NEBO ZMĚNY DETAILŮ, AŽ UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RAMCI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY DODAVATELE, PODLEŽÁJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM.

ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ VĚDOMÍ PROJEKTANTA NEBO PROTI JEHO VŮLI NENESE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST.

TENTO VÝKRES JE JEN DÍLOM VÝKRESEM PROJEKTU, NEDÍLOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OSTATNÍ VÝKRESY.

Zodp. projektant Ing. Jan Fikejs	Vypracoval: Ing. Jan Fikejs	 LOVENGINEERING slaboproudé projekty s.r.o. Ing. Jan Fikejs, Ing. Jaroslav Dvořák IČ: 288 14 878 www.sinc.cz
Část projektové dokumentace:		
D.1.4.4.5 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE		
Vypracoval: Ing. Jan Fikejs	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav DVORÁK	 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLUČNOST Sinc s.r.o. +420 775 124 685 www.sinc.cz
Místo stavby: Za Kopečkem 353, Žamberk 564 01		
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila	Formát: 14x A4 Datum: 08/2020 Stupeň: DPS Zakáz. č.: 190804 Měřítko: 1:50	
Objekt: SO 04 LDN NUCENÉ VĚTRÁNÍ		
Výkres: PŮDORYS 3.NP - NZS		Č.v. D.1.4.4.5.10